

#126284#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 154-160, Калининград
5346
8004
ВКТ-7
00207562
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,122	-0,011	164,13	163,31	160,63	161,47	-0,84	24	0	0	68,8	49,1	19,62	0,5	0,3	5,5
25.03.2025	3,209	-0,009	166,9	166,01	163,31	164,1	-0,79	24	0	0	68,9	49	19,83	0,5	0,3	4,4
26.03.2025	3,244	-0,014	170,63	169,79	166,99	167,88	-0,89	24	0	0	68,7	49,1	19,61	0,5	0,3	6,9
27.03.2025	3,269	-0,009	170,18	169,24	166,53	167,31	-0,78	24	0	0	68,8	49	19,8	0,5	0,3	5,7
28.03.2025	3,235	-0,019	171,56	170,83	167,87	168,86	-0,99	24	0	0	69	49,5	19,5	0,5	0,3	8,9
29.03.2025	3,232	-0,019	171,64	170,93	167,96	168,96	-1	24	0	0	69	49,6	19,46	0,5	0,3	9,9
30.03.2025	3,196	-0,017	165,7	164,92	162,14	163,07	-0,93	24	0	0	68,9	49	19,93	0,5	0,3	6,8
31.03.2025	3,215	-0,012	164,5	163,69	160,98	161,85	-0,87	24	0	0	68,8	48,6	20,18	0,5	0,3	5,9
01.04.2025	3,209	-0,005	158,37	157,42	155	155,71	-0,71	24	0	0	68,8	47,9	20,85	0,5	0,3	-
02.04.2025	3,235	-0,015	164,47	163,67	160,95	161,85	-0,9	24	0	0	68,9	48,6	20,32	0,5	0,3	-
03.04.2025	3,284	-0,039	173,94	173,67	170,08	171,58	-1,5	24	0	1	70,2	50,5	19,65	0,5	0,3	-
04.04.2025	3,33	-0,034	167,56	167,12	163,79	165,13	-1,34	24	0	0	70,8	50,1	20,62	0,5	0,3	-
05.04.2025	3,413	-0,023	151,12	150,38	147,65	148,72	-1,07	24	0	0	71,5	48,2	23,38	0,5	0,3	-
06.04.2025	3,541	-0,02	146,85	145,99	143,33	144,33	-1	24	0	0	73,5	48,5	24,97	0,5	0,3	-
07.04.2025	2,263	-0,173	120,18	127	117,39	125,51	-8,12	24	0	1	71,9	49,8	22,04	0,5	0,3	-
08.04.2025	3,038	-0,032	203,18	202,75	198,62	199,87	-1,25	24	0	0	70,9	55,3	15,56	0,5	0,3	-
09.04.2025	3,082	-0,036	198,99	198,56	194,53	195,83	-1,3	24	0	0	70,6	54,4	16,13	0,5	0,3	-
10.04.2025	3,142	-0,026	193,78	193,19	189,38	190,52	-1,14	24	0	0	71,3	54,4	16,83	0,5	0,3	-
11.04.2025	3,093	-0,036	201,2	200,88	196,69	198,02	-1,33	24	0	0	70,7	54,7	16,01	0,5	0,3	-
12.04.2025	3,195	-0,034	206,35	205,92	201,73	203,01	-1,28	24	0	0	71	54,9	16,08	0,5	0,3	-
13.04.2025	3,191	-0,045	219,52	219,23	214,54	216,01	-1,47	24	0	0	71,2	56	15,16	0,5	0,3	-
14.04.2025	2,268	-0,027	149,03	148,87	145,7	146,74	-1,04	24	0	1	71,2	55,3	15,85	0,5	0,3	-
15.04.2025	0,966	0	31,71	31,7	30,97	31,47	-0,5	24	0	1	70,3	38,6	31,65	0,5	0,3	-
16.04.2025	0,621	0	20,3	20,34	19,86	20,2	-0,34	24	0	1	69,3	37,5	31,82	0,5	0,3	-
17.04.2025	0,66	0	20,92	21,01	20,45	20,86	-0,41	24	0	1	69,7	37	32,76	0,5	0,3	-
18.04.2025	0,622	0	19,84	19,86	19,41	19,71	-0,3	24	0	1	69,8	37,3	32,5	0,5	0,3	-
19.04.2025	0,607	0	20,09	20,15	19,65	19,99	-0,34	24	0	1	69,1	37,7	31,35	0,5	0,3	-
20.04.2025	0,706	0	21,94	21,88	21,46	21,72	-0,26	24	0	1	69,2	36	33,26	0,5	0,3	-
21.04.2025	0,605	0	21,89	21,86	21,42	21,64	-0,22	24	0	1	67,9	39,4	28,45	0,5	0,3	-
22.04.2025	0,602	0	20,53	20,52	20,09	20,31	-0,22	24	0	1	69,1	38,8	30,38	0,5	0,3	-
23.04.2025	0,634	0	19,72	19,66	19,27	19,5	-0,23	24	0	1	69,4	36,2	33,19	0,5	0,3	-
Итого:	75,029	0	3996,72	3990,35	3908,37	3941,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,029															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	2788,551	148313,56	148919,98	144788,08	146920,01
23.04.2025	2863,58	152310,28	152910,33	148696,45	150861,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 10:37:18