

#84023#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8004
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	3,22	-0,019	157,39	156,7	153,93	154,91	-0,98	24	0	0	69,9	48,8	21,16	0,5	0,3	4,9
25.04.2024	3,306	-0,016	161,52	160,65	157,89	158,8	-0,91	24	0	0	70,8	49,7	21,15	0,5	0,3	6,4
26.04.2024	3,28	-0,027	167,61	167,06	163,84	165,04	-1,2	24	0	0	70,6	50,3	20,29	0,5	0,3	7,8
27.04.2024	3,346	-0,041	187,57	187,16	183,29	184,71	-1,42	24	0	0	71,2	52,7	18,55	0,5	0,3	12,1
28.04.2024	3,367	-0,044	200,66	200,31	196,07	197,58	-1,51	24	0	0	71,3	53,8	17,47	0,5	0,3	14,6
29.04.2024	3,192	-0,044	205	204,78	200,36	201,85	-1,49	24	0	0	71,2	55	16,24	0,5	0,3	16,9
30.04.2024	3,177	-0,047	211,2	211,04	206,42	208	-1,58	24	0	0	71,2	55,5	15,71	0,5	0,3	16,1
01.05.2024	2,856	-0,06	185,51	185,94	181,53	183,52	-1,99	24	0	1	68,9	52,7	16,2	0,5	0,3	-
02.05.2024	1,678	-0,05	179,14	179,56	175,07	176,42	-1,35	24	0	0	71,2	61,3	9,92	0,5	0,3	-
03.05.2024	0,688	-0,063	190,64	191,78	186,25	187,75	-1,5	24	0	0	71,9	67,8	4,12	0,5	0,3	-
04.05.2024	0,713	-0,055	180,42	181,44	176,44	177,85	-1,41	24	0	0	70,2	65,7	4,45	0,5	0,3	-
05.05.2024	0,705	-0,053	181,86	182,83	177,82	179,24	-1,42	24	0	0	70,1	65,8	4,36	0,5	0,3	-
06.05.2024	0,685	-0,053	174,17	175,16	170,3	171,69	-1,39	24	0	0	70,2	65,7	4,44	0,5	0,3	-
07.05.2024	0,743	-0,061	167,88	169	164,09	165,62	-1,53	24	0	0	71,1	66	5,02	0,5	0,3	-
08.05.2024	0,721	-0,042	161,97	162,8	158,39	159,62	-1,23	24	0	0	70,3	65,3	4,98	0,5	0,3	-
09.05.2024	0,736	-0,042	164,33	165,08	160,63	161,8	-1,17	24	0	0	71	66	4,94	0,5	0,3	-
10.05.2024	0,778	-0,038	161,69	162,35	158,14	159,22	-1,08	24	0	0	70,3	65	5,25	0,5	0,3	-
11.05.2024	0,831	-0,034	161,68	162,3	158,06	159,13	-1,07	24	0	0	70,6	65	5,6	0,5	0,3	-
12.05.2024	0,792	-0,043	160,96	161,69	157,39	158,55	-1,16	24	0	0	70,5	65,1	5,4	0,5	0,3	-
13.05.2024	0,735	-0,041	161,22	161,97	157,62	158,79	-1,17	24	0	0	70,6	65,6	5,04	0,5	0,3	-
14.05.2024	0,725	-0,041	159,31	160,06	155,83	156,97	-1,14	24	0	0	70	65	5,05	0,5	0,3	-
15.05.2024	0,719	-0,044	161,85	162,68	158,2	159,45	-1,25	24	0	0	70,8	65,9	4,95	0,5	0,3	-
16.05.2024	0,719	-0,044	163,63	164,47	160,01	161,22	-1,21	24	0	0	70,6	65,7	4,89	0,5	0,3	-
17.05.2024	0,731	-0,045	164,39	165,2	160,68	161,93	-1,25	24	0	0	70,8	65,9	4,95	0,5	0,3	-
18.05.2024	0,733	-0,043	163,9	164,71	160,28	161,51	-1,23	24	0	0	70,2	65,2	4,95	0,5	0,3	-
19.05.2024	0,701	-0,041	164,67	165,48	161,01	162,21	-1,2	24	0	0	70,4	65,7	4,75	0,5	0,3	-
20.05.2024	0,671	-0,049	165,14	166,06	161,47	162,79	-1,32	24	0	0	70,2	65,6	4,58	0,5	0,3	-
21.05.2024	0,662	-0,049	167,08	168,04	163,34	164,69	-1,35	24	0	0	70,7	66,2	4,48	0,5	0,3	-
22.05.2024	0,666	-0,046	162,8	163,68	159,2	160,47	-1,27	24	0	0	70,1	65,5	4,6	0,5	0,3	-
23.05.2024	0,626	-0,049	160,81	161,71	157,21	158,5	-1,29	24	0	0	70,6	66,2	4,4	0,5	0,3	-
Итого:	42,502	0	5156	5171,69	5040,76	5079,83	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,502															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	2107,843	99217,5	99675,83	96836,84	98446,55
23.05.2024	2150,345	104373,5	104847,52	101877,6	103526,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 7:35:04