

#130074#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.04.2025 по 01.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский 154-160, Калининград  
5346

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00207562      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>01.05.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.04.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 2869,33                                     | 2863,58                                        | 5.75                           |

Подпись исполнителя



#130073#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 01.05.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8004  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207562  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 26.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | t <sub>нар</sub> , °C | dQ, Гкал | dQ <sub>г</sub> , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dM <sub>г</sub> , т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td,   | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 24.04.2025 | -                     | 0,264    | 0                      | 6,05    | 6,11    | 0       | 5,89   | 6,11   | 0      | -0,22               | 24       | 0       | 1       | 66,9   | 21,3   | 45,6  | 0,5     | 0,3     |
| 25.04.2025 | -                     | 0,637    | -0,015                 | 90,11   | 90,35   | 0       | 88,16  | 88,77  | 0      | -0,61               | 24       | 0       | 1       | 69,1   | 61,6   | 7,51  | 0,5     | 0,3     |
| 26.04.2025 | -                     | 0,919    | -0,035                 | 170,22  | 170,74  | 0       | 166,43 | 167,5  | 0      | -1,07               | 24       | 0       | 0       | 70,2   | 64,4   | 5,85  | 0,5     | 0,3     |
| 27.04.2025 | -                     | 0,909    | -0,041                 | 170,5   | 171,13  | 0       | 166,68 | 167,86 | 0      | -1,18               | 24       | 0       | 0       | 70,5   | 64,7   | 5,8   | 0,5     | 0,3     |
| 28.04.2025 | -                     | 0,854    | -0,053                 | 167,48  | 168,4   | 0       | 163,77 | 165,15 | 0      | -1,38               | 24       | 0       | 1       | 70,3   | 64,6   | 5,64  | 0,5     | 0,3     |
| 29.04.2025 | -                     | 0,712    | -0,043                 | 115,2   | 115,95  | 0       | 112,57 | 113,74 | 0      | -1,17               | 24       | 0       | 1       | 71,4   | 64,6   | 6,85  | 0,51    | 0,32    |
| 30.04.2025 | -                     | 0,742    | -0,02                  | 77,2    | 77,5    | 0       | 75,4   | 76,09  | 0      | -0,61               | 24       | 0       | 0       | 72,3   | 62,1   | 10,2  | 0,52    | 0,37    |
| 01.05.2025 | -                     | 0,713    | 0                      | 24,8    | 24,81   | 0       | 24,22  | 24,57  | 0      | 0                   | 24       | 0       | 1       | 71,1   | 41,5   | 29,54 | 0,52    | 0,37    |
| Итого:     | -                     | 5,75     | -0,207                 | 821,56  | 824,99  | 0       | 803,12 | 809,79 | 0      | -6,24               | 192      | 0       | -       | 70,22  | 55,6   | 14,62 | 0,51    | 0,32    |

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 23.04.2025 | 2863,58 | 152310,28 | 152910,33 | 0      | 148696,45 | 150861,74 | 0     |
| 01.05.2025 | 2869,33 | 153131,84 | 153735,32 | 0      | 149499,57 | 151671,53 | 0     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения