

#133852#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 154-160, Калининград
5346
8004
ВКТ-7
00207562
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,716	0	25,05	25,06	0	24,45	24,82	0	0	24	0	1	71,5	42,2	29,32	0,52	0,37	-
25.05.2025	0,72	0	24,8	24,74	0	24,23	24,5	0	0	24	0	1	71,7	41,9	29,76	0,52	0,37	-
26.05.2025	0,714	0	24,67	24,69	0	24,1	24,45	0	0	24	0	1	71,7	42	29,64	0,52	0,37	-
27.05.2025	0,704	0	24,61	24,57	0	24,01	24,33	0	0	24	0	1	71,6	42,2	29,37	0,52	0,37	-
28.05.2025	0,642	0	23,39	23,45	0	22,84	23,2	0	0	24	0	1	71,5	43,5	28	0,52	0,37	-
29.05.2025	0,65	0	23,46	23,45	0	22,91	23,21	0	0	24	0	1	71,5	43	28,48	0,52	0,37	-
30.05.2025	0,608	0	22,03	22,09	0	21,53	21,85	0	0	24	0	1	71,7	43,4	28,3	0,52	0,37	-
31.05.2025	0,604	0	22,53	22,53	0	22,02	22,29	0	0	24	0	1	71,4	44	27,41	0,52	0,37	-
01.06.2025	0,66	0	23,45	23,53	0	22,9	23,29	0	0	24	0	1	71,8	43	28,81	0,52	0,37	-
02.06.2025	0,665	0	24,13	24,11	0	23,59	23,87	0	0	24	0	1	71,4	43,2	28,18	0,52	0,37	-
03.06.2025	0,645	0	23,16	23,25	0	22,63	23,01	0	0	24	0	1	71,6	43	28,67	0,52	0,37	-
04.06.2025	0,619	0	22,91	22,89	0	22,37	22,65	0	0	24	0	1	71,4	43,9	27,58	0,52	0,37	-
05.06.2025	0,624	0	22,7	22,81	0	22,17	22,57	0	0	24	0	1	71,5	43,3	28,12	0,52	0,37	-
06.06.2025	0,59	0	22,12	22,13	0	21,62	21,89	0	0	24	0	1	71,3	44,1	27,19	0,52	0,37	-
07.06.2025	0,6	0	22,36	22,48	0	21,84	22,24	0	0	24	0	1	71,6	44	27,52	0,52	0,37	-
08.06.2025	0,665	0	24,27	24,28	0	23,72	24,04	0	0	24	0	1	71,2	43,1	28,14	0,52	0,37	-
09.06.2025	0,572	0	21,8	21,88	0	21,31	21,64	0	0	24	0	1	71,3	44,4	26,83	0,52	0,37	-
10.06.2025	0,604	0	23,4	23,47	0	22,88	23,23	0	0	24	0	1	71	44,5	26,43	0,52	0,37	-
11.06.2025	0,621	0	23,07	23,1	0	22,54	22,86	0	0	24	0	1	71,6	44	27,6	0,52	0,37	-
12.06.2025	0,639	0	23,59	23,65	0	23,02	23,41	0	0	24	0	1	71,5	43,7	27,75	0,52	0,37	-
13.06.2025	0,598	0	22,26	22,3	0	21,74	22,06	0	0	24	0	1	71,6	44	27,54	0,52	0,37	-
14.06.2025	0,557	0	22,02	22,08	0	21,51	21,84	0	0	24	0	1	71	45,2	25,82	0,52	0,37	-
15.06.2025	0,589	0	22,17	22,24	0	21,65	22	0	0	24	0	1	71,7	44,5	27,17	0,52	0,37	-
16.06.2025	0,586	0	22,23	22,13	0	21,68	21,89	0	0	24	0	1	71,5	44,5	26,97	0,52	0,37	-
17.06.2025	0,611	0	23,05	22,85	0	22,5	22,61	0	0	24	0	1	71,5	44,2	27,28	0,52	0,37	-
18.06.2025	0,587	0	23,4	23,13	0	22,88	22,89	0	0	24	0	1	70,7	45,1	25,56	0,52	0,37	-
19.06.2025	0,579	0	22,93	22,66	0	22,38	22,42	0	0	24	0	1	71,1	45,2	25,89	0,52	0,37	-
20.06.2025	0,621	0	23,18	22,89	0	22,67	22,65	0	0	24	0	1	71,6	44,3	27,35	0,52	0,37	-
21.06.2025	0,627	0	23,67	23,4	0	23,12	23,16	0	0	24	0	1	71,7	44,4	27,23	0,52	0,37	-
22.06.2025	0,651	0	24,05	23,88	0	23,48	23,64	0	0	24	0	1	71,4	43,7	27,63	0,52	0,37	-
23.06.2025	0,534	0	20,48	20,38	0	19,99	20,14	0	0	24	0	1	71,5	44,9	26,66	0,52	0,37	-
Итого:	19,402	0	716,94	716,1	0	700,28	708,65	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,402																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	8,422	291,23	290,73	0	284,53	287,97	0
23.06.2025	27,824	1008,17	1006,83	0	984,81	996,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:35:32