

#92796#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8004  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207562  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,525	-0,071	130,84	132,17	127,77	129,41	-1,64	24	0	0	72,6	67,7	4,83	0,5	0,3	-
25.07.2024	0,519	-0,048	129,82	130,75	126,87	128,11	-1,24	24	0	0	71,2	66,6	4,62	0,5	0,3	-
26.07.2024	0,55	-0,04	130,19	131,01	127,25	128,41	-1,16	24	0	0	70,9	66,1	4,81	0,5	0,3	-
27.07.2024	0,571	-0,038	131,93	132,75	128,93	130,07	-1,14	24	0	0	71,1	66,2	4,9	0,5	0,3	-
28.07.2024	0,526	-0,033	129,18	129,91	126,29	127,3	-1,01	24	0	0	71	66,4	4,58	0,5	0,3	-
29.07.2024	0,563	-0,029	129,35	129,96	126,43	127,37	-0,94	24	0	0	70,8	66	4,82	0,5	0,3	-
30.07.2024	0,558	-0,03	129,87	130,55	126,96	127,94	-0,98	24	0	0	71,1	66,3	4,79	0,5	0,3	-
31.07.2024	0,543	-0,03	128,95	129,61	126,02	126,99	-0,97	24	0	0	70,9	66,2	4,7	0,5	0,3	-
01.08.2024	0,546	-0,034	130,11	130,82	127,2	128,22	-1,02	24	0	0	71,1	66,4	4,7	0,5	0,3	-
02.08.2024	0,528	-0,035	127,78	128,52	124,94	125,96	-1,02	24	0	0	70,4	65,8	4,66	0,5	0,3	-
03.08.2024	0,477	-0,054	126,06	127,19	123,22	124,64	-1,42	24	0	0	70,8	66,3	4,49	0,5	0,3	-
04.08.2024	0,544	-0,038	133,52	134,31	130,53	131,62	-1,09	24	0	0	70,7	66,1	4,59	0,5	0,3	-
05.08.2024	0,528	-0,026	136,54	137,1	133,43	134,33	-0,9	24	0	0	70,9	66,6	4,29	0,5	0,3	-
06.08.2024	0,5	-0,031	128,39	129,11	125,6	126,57	-0,97	24	0	0	70,1	65,7	4,39	0,5	0,3	-
07.08.2024	0,515	-0,034	129,8	130,61	126,92	127,98	-1,06	24	0	0	70,7	66,2	4,51	0,5	0,3	-
08.08.2024	0,466	-0,035	125,56	126,32	122,75	123,76	-1,01	23	1	1	70,7	66,4	4,21	0,5	0,3	-
09.08.2024	0,512	-0,041	131,36	132,3	128,45	129,62	-1,17	24	0	0	70,7	66,2	4,46	0,5	0,3	-
10.08.2024	0,511	-0,049	131,43	132,39	128,48	129,75	-1,27	24	0	0	70,4	65,9	4,5	0,5	0,3	-
11.08.2024	0,548	-0,03	131,83	132,49	128,89	129,87	-0,98	24	0	0	70,6	66	4,65	0,5	0,3	-
12.08.2024	0,514	-0,03	135,04	135,66	131,98	132,93	-0,95	24	0	0	70,8	66,6	4,27	0,5	0,3	-
13.08.2024	0,522	-0,035	137,64	138,41	134,54	135,63	-1,09	24	0	0	70,8	66,5	4,32	0,5	0,3	-
14.08.2024	0,517	-0,042	136,97	137,85	133,87	135,08	-1,21	24	0	0	70,8	66,5	4,36	0,5	0,3	-
15.08.2024	0,547	-0,026	138,64	139,25	135,5	136,4	-0,9	24	0	0	71,3	66,9	4,37	0,5	0,3	-
16.08.2024	0,551	-0,041	138,7	139,5	135,55	136,68	-1,13	24	0	0	71	66,5	4,52	0,5	0,3	-
17.08.2024	0,5	-0,04	140,29	141,12	137,16	138,27	-1,11	24	0	0	71	66,9	4,06	0,5	0,3	-
18.08.2024	0,485	-0,048	139,53	140,46	136,35	137,61	-1,26	24	0	0	70,8	66,8	4,06	0,5	0,3	-
19.08.2024	0,541	-0,036	140,61	141,37	137,45	138,49	-1,04	24	0	0	71,2	66,8	4,34	0,5	0,3	-
20.08.2024	0,501	-0,046	140,03	140,99	136,88	138,13	-1,25	24	0	0	70,9	66,7	4,16	0,5	0,3	-
21.08.2024	0,514	-0,046	139,93	140,89	136,8	138,03	-1,23	24	0	0	70,9	66,6	4,25	0,5	0,3	-
22.08.2024	0,512	-0,041	143,43	144,29	140,17	141,33	-1,16	24	0	0	71	66,9	4,11	0,5	0,3	-
23.08.2024	0,534	-0,045	151,99	152,88	148,52	149,73	-1,21	24	0	0	71,5	67,4	4,02	0,5	0,3	-
Итого:	16,268	0	4155,31	4180,54	4061,7	4096,23	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,268															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	2177,365	112180,35	112871,85	109509,08	111392,33
23.08.2024	2193,633	116335,66	117052,39	113570,78	115488,56

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2024 14:17:01