

#9721#

Отчёт по теплотреблению за период с 22.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8004
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207562
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2022	0,686	-0,004	39,98	40,23	39,02	39,7	-0,68	24	0	0	70,5	52,2	18,3	0,5	0,3	-
24.08.2022	0,73	-0,003	39,87	40,06	38,91	39,54	-0,63	24	0	0	70,3	51	19,34	0,5	0,3	-
25.08.2022	0,708	-0,004	40,37	40,59	39,41	40,06	-0,65	24	0	0	70,7	52	18,69	0,5	0,3	-
26.08.2022	0,688	-0,005	40,68	40,92	39,72	40,39	-0,67	24	0	0	70,3	52,2	18,01	0,5	0,3	-
27.08.2022	0,715	0	41,09	41,02	40,13	40,5	-0,37	24	0	0	70,4	52,3	18,1	0,5	0,3	-
28.08.2022	0,776	0	41,63	41,38	40,67	40,84	-0,17	24	0	0	70,6	51,4	19,2	0,5	0,3	-
29.08.2022	0,732	0	40,6	40,2	39,64	39,67	-0,03	24	0	0	70	51,6	18,43	0,5	0,3	-
30.08.2022	0,759	0	40,46	40,18	39,5	39,67	-0,17	24	0	0	70,4	51	19,4	0,5	0,3	-
31.08.2022	0,722	-0,001	40,99	40,98	40,03	40,46	-0,43	24	0	0	70,2	51,8	18,43	0,5	0,3	-
01.09.2022	0,758	-0,001	40,53	40,58	39,57	40,07	-0,5	24	0	0	70,3	50,7	19,62	0,5	0,3	-
02.09.2022	0,757	-0,001	39,24	39,4	38,42	38,94	-0,52	24	0	0	69,5	49,3	20,17	0,5	0,3	-
03.09.2022	0,786	0	38,87	38,92	37,95	38,47	-0,52	24	0	0	70,2	49	21,16	0,5	0,3	-
04.09.2022	0,846	0	38,44	38,5	37,61	38,08	-0,47	24	0	0	70,3	47,4	22,88	0,5	0,3	-
05.09.2022	0,792	-0,001	39,4	39,55	38,45	39,09	-0,64	24	0	0	70,5	49,3	21,23	0,5	0,3	-
06.09.2022	0,746	0	39,66	39,78	38,7	39,29	-0,59	24	0	0	70,5	50,6	19,88	0,5	0,3	-
07.09.2022	0,725	-0,001	39,67	39,87	38,73	39,36	-0,63	24	0	0	70,6	51,2	19,33	0,5	0,3	-
08.09.2022	0,687	0	39,22	39,39	38,29	38,88	-0,59	24	0	0	70,3	51,7	18,6	0,5	0,3	-
09.09.2022	0,697	0	39,13	39,28	38,18	38,77	-0,59	24	0	0	70,5	51,7	18,84	0,5	0,3	-
10.09.2022	0,707	-0,001	38,71	38,88	37,83	38,37	-0,54	24	0	0	70,3	51,1	19,22	0,5	0,3	-
11.09.2022	0,762	0	38,25	38,32	37,38	37,85	-0,47	24	0	0	70,5	49,7	20,76	0,5	0,3	-
12.09.2022	0,718	-0,001	38,93	39,08	38,01	38,58	-0,57	24	0	0	70,4	50,9	19,55	0,5	0,3	-
13.09.2022	0,687	-0,001	38,84	38,98	37,91	38,48	-0,57	24	0	0	70,4	51,7	18,7	0,5	0,3	-
14.09.2022	0,698	0	38,4	38,48	37,55	37,97	-0,42	24	0	0	70,2	51,2	19,07	0,5	0,3	-
15.09.2022	0,708	0	38,5	38,66	37,6	38,16	-0,56	24	0	0	70,6	51,2	19,43	0,5	0,3	-
16.09.2022	0,717	0	38,39	38,46	37,53	37,95	-0,42	24	0	0	70,4	50,9	19,59	0,5	0,3	-
17.09.2022	0,729	0	37,94	38,05	37,11	37,56	-0,45	24	0	0	70,2	50,2	20,08	0,5	0,3	-
18.09.2022	0,75	-0,014	39,03	39,43	38,09	38,97	-0,88	24	0	1	70,2	49,6	20,58	0,5	0,3	-
19.09.2022	0,734	-0,003	41,2	41,32	40,24	40,78	-0,54	24	0	0	70,4	51,6	18,81	0,5	0,3	-
20.09.2022	0,722	-0,013	39,52	40,07	38,62	39,56	-0,94	24	0	1	69,7	50	19,64	0,5	0,3	-
21.09.2022	0,721	0	40,24	40,36	39,3	39,85	-0,55	24	0	0	70,8	51,8	18,94	0,5	0,3	-
22.09.2022	0,737	-0,001	38,68	38,87	37,79	38,37	-0,58	24	0	0	70,3	50,2	20,11	0,5	0,3	-
23.09.2022	0,729	0	39,59	39,68	38,63	39,16	-0,53	24	0	0	70,6	51,2	19,37	0,5	0,3	-
Итого:	23,429	0	1266,05	1269,47	1236,52	1253,39	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,429															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2022	629,661	27650,47	28281,78	26975,67	27953,93
23.09.2022	653,09	28916,52	29551,25	28212,19	29207,32

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.09.2022 7:51:59