

#95141#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8004
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,523	-0,053	151,03	152	147,61	148,91	-1,3	24	0	0	71	67	4,01	0,5	0,3	-
25.08.2024	0,471	-0,111	144,82	146,96	141,57	143,99	-2,42	24	0	1	70,6	66,4	4,25	0,5	0,3	-
26.08.2024	0,546	-0,053	149,91	151	146,53	147,91	-1,38	24	0	0	71,1	66,8	4,23	0,5	0,3	-
27.08.2024	0,532	-0,053	150,72	151,77	147,28	148,64	-1,36	24	0	0	71,4	67,3	4,12	0,5	0,3	-
28.08.2024	0,535	-0,042	149,05	149,89	145,67	146,83	-1,16	24	0	0	71,2	67,1	4,11	0,5	0,3	-
29.08.2024	0,533	-0,05	149,26	150,3	145,9	147,2	-1,3	24	0	0	71,2	67	4,14	0,5	0,3	-
30.08.2024	0,521	-0,062	150,26	151,45	146,81	148,31	-1,5	24	0	0	71,7	67,6	4,09	0,5	0,3	-
31.08.2024	0,54	-0,059	148,31	149,46	144,91	146,37	-1,46	24	0	0	71,6	67,3	4,27	0,5	0,3	-
01.09.2024	0,563	-0,061	146,17	147,3	142,86	144,33	-1,47	24	0	0	71,1	66,6	4,5	0,5	0,3	-
02.09.2024	0,52	-0,049	146,21	147,19	142,95	144,24	-1,29	24	0	0	70,4	66,3	4,11	0,5	0,3	-
03.09.2024	0,557	-0,04	146,32	147,17	143,03	144,16	-1,13	24	0	0	71,1	66,8	4,28	0,5	0,3	-
04.09.2024	0,511	-0,058	155,77	156,84	152,21	153,57	-1,36	24	0	0	71,6	67,7	3,86	0,5	0,3	-
05.09.2024	0,516	-0,048	151,44	152,47	148,06	149,39	-1,33	24	0	0	70,4	66,4	3,95	0,5	0,3	-
06.09.2024	0,553	-0,046	152,76	153,72	149,36	150,59	-1,23	24	0	0	70,8	66,7	4,14	0,5	0,3	-
07.09.2024	0,522	-0,04	153,47	154,31	149,99	151,13	-1,14	24	0	0	71,2	67,4	3,89	0,5	0,3	-
08.09.2024	0,559	-0,034	150,67	151,38	147,31	148,32	-1,01	24	0	0	70,6	66,4	4,15	0,5	0,3	-
09.09.2024	0,541	-0,028	142,69	143,33	139,48	140,44	-0,96	24	0	0	70,6	66,4	4,23	0,5	0,3	-
10.09.2024	0,532	-0,028	128,29	128,95	125,38	126,32	-0,94	24	0	0	71,3	66,6	4,62	0,5	0,3	-
11.09.2024	0,542	-0,026	126,29	126,88	123,43	124,35	-0,92	24	0	0	70,9	66,2	4,78	0,5	0,3	-
12.09.2024	0,54	-0,038	123,75	124,52	120,98	122,09	-1,11	24	0	0	70,6	65,6	4,95	0,5	0,3	-
13.09.2024	0,512	-0,055	124,36	125,46	121,52	122,95	-1,43	24	0	0	71,3	66,5	4,84	0,5	0,3	-
14.09.2024	0,51	-0,045	123,62	124,53	120,82	122,05	-1,23	24	0	0	71,1	66,4	4,76	0,5	0,3	-
15.09.2024	0,586	-0,027	123,04	123,63	120,29	121,19	-0,9	24	0	0	71	65,8	5,27	0,5	0,3	-
16.09.2024	0,545	-0,031	123,38	124,01	120,56	121,55	-0,99	24	0	0	71,1	66,1	4,97	0,5	0,3	-
17.09.2024	0,574	0,017	123,81	123,62	120,96	121,12	-0,16	24	0	1	71,6	66,8	4,76	0,5	0,3	-
18.09.2024	0,555	-0,032	123,61	124,24	120,78	121,75	-0,97	24	0	0	71,5	66,5	5,02	0,5	0,3	-
19.09.2024	0,565	-0,029	123,25	123,86	120,4	121,38	-0,98	24	0	0	71,5	66,3	5,12	0,5	0,3	-
20.09.2024	0,586	-0,032	123,87	124,5	121,02	122,04	-1,02	24	0	0	71,4	66,1	5,28	0,5	0,3	-
21.09.2024	0,556	-0,029	122,35	122,98	119,6	120,54	-0,94	24	0	0	70,9	65,9	5,05	0,5	0,3	-
22.09.2024	0,626	-0,026	122,45	123,01	119,67	120,58	-0,91	24	0	0	71,2	65,6	5,62	0,5	0,3	-
23.09.2024	0,591	-0,029	124,29	124,85	121,45	122,38	-0,93	24	0	0	71,4	66,1	5,25	0,5	0,3	-
Итого:	16,863	0	4275,22	4301,58	4178,39	4214,62	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,863															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	2193,633	116335,66	117052,39	113570,78	115488,56
23.09.2024	2210,496	120610,88	121353,97	117749,17	119703,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:59:22