

#63912#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8004
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	3,393	-0,024	155,84	155,16	152,06	153,2	-1,14	24	0	0	73,8	51,2	22,61	0,5	0,3	3,5
25.11.2023	3,725	-0,042	155,61	154,88	151,47	152,87	-1,4	24	0	0	77,7	52,8	24,95	0,5	0,3	-0,2
26.11.2023	3,842	-0,042	155,94	155,22	151,66	153,16	-1,5	24	0	1	78,9	53,1	25,76	0,5	0,3	-2,4
27.11.2023	4,073	-0,028	157,79	156,58	153,23	154,37	-1,14	24	0	0	81,6	54,7	26,87	0,5	0,3	-7,5
28.11.2023	4,12	-0,026	155,94	154,61	151,34	152,42	-1,08	24	0	0	82,5	55	27,52	0,5	0,3	-7,3
29.11.2023	4,198	-0,023	153,27	151,85	148,66	149,71	-1,05	24	0	0	83,3	54,8	28,52	0,5	0,3	-6,5
30.11.2023	4,059	-0,022	152,82	151,51	148,37	149,41	-1,04	24	0	0	81,7	54,1	27,63	0,5	0,3	-5,4
01.12.2023	3,903	-0,017	153,37	152,09	149,11	150,07	-0,96	24	0	0	79,5	53,1	26,41	0,5	0,3	-
02.12.2023	3,826	-0,022	154,96	153,85	150,78	151,83	-1,05	24	0	0	78,7	53,1	25,65	0,5	0,3	-
03.12.2023	3,757	-0,028	152,17	151,2	148,13	149,3	-1,17	24	0	0	77,5	51,8	25,68	0,5	0,3	-
04.12.2023	3,775	-0,011	149,81	148,56	145,85	146,67	-0,82	24	0	0	77,7	51,6	26,07	0,5	0,3	-
05.12.2023	4,015	-0,021	153,95	152,62	149,56	150,58	-1,02	24	0	0	80,5	53,4	27,1	0,5	0,3	-
06.12.2023	4,171	-0,019	151,73	150,27	147,21	148,18	-0,97	24	0	0	82,8	54,2	28,58	0,5	0,3	-
07.12.2023	4,171	-0,022	158,38	157,06	153,83	154,92	-1,09	24	0	0	81,3	53,9	27,39	0,5	0,3	-
08.12.2023	4,211	-0,028	156,45	155,11	151,75	152,92	-1,17	24	0	0	82,9	54,9	28,04	0,5	0,3	-
09.12.2023	4,128	-0,028	156,27	154,98	151,61	152,79	-1,18	24	0	0	82,6	55	27,54	0,5	0,3	-
10.12.2023	3,821	-0,028	151,63	150,63	147,52	148,66	-1,14	24	0	0	78,6	52,4	26,2	0,5	0,3	-
11.12.2023	3,786	-0,007	156,64	155,28	152,55	153,31	-0,76	24	0	0	77	52	25,01	0,5	0,3	-
12.12.2023	3,494	-0,011	156,5	155,36	152,64	153,43	-0,79	24	0	0	74,4	51,3	23,07	0,5	0,3	-
13.12.2023	3,607	-0,007	152,96	151,68	149,1	149,82	-0,72	24	0	0	75,4	51	24,37	0,5	0,3	-
14.12.2023	3,765	-0,01	151,9	150,61	147,84	148,66	-0,82	24	0	0	78	52,3	25,68	0,5	0,3	-
15.12.2023	3,683	-0,004	152,83	151,49	148,93	149,62	-0,69	24	0	0	75,7	50,8	24,87	0,5	0,3	-
16.12.2023	3,381	0	150,97	149,7	147,57	148,06	-0,49	24	0	0	70,9	47,8	23,03	0,5	0,3	-
17.12.2023	3,401	0	156,37	154,96	152,88	153,23	-0,35	24	0	0	70,7	48,3	22,32	0,5	0,3	-
18.12.2023	3,269	0	157,35	156,09	153,86	154,32	-0,46	24	0	0	70,5	49,1	21,34	0,5	0,3	-
19.12.2023	3,175	-0,003	152,36	151,25	149,03	149,57	-0,54	24	0	0	69,6	48,2	21,43	0,5	0,3	-
20.12.2023	3,257	0	150,28	149,15	146,9	147,49	-0,59	24	0	0	70,7	48,4	22,32	0,5	0,3	-
21.12.2023	3,293	-0,004	148,02	146,96	144,66	145,3	-0,64	24	0	0	71,5	48,6	22,92	0,5	0,3	-
22.12.2023	3,388	0	147,11	145,77	143,62	144,1	-0,48	24	0	0	73,1	49,4	23,69	0,5	0,3	-
23.12.2023	3,605	0	146,53	144,99	142,84	143,26	-0,42	24	0	0	75,3	49,9	25,34	0,5	0,3	-
Итого:	112,292	0	4605,75	4569,47	4484,56	4511,23	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,292															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2023	1590,461	74864,3	75450,96	73078,01	74531,88
23.12.2023	1702,753	79470,05	80020,43	77562,57	79043,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 12:04:31