

#108848#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8004
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	3,779	-0,014	182,05	180,87	177,6	178,5	-0,9	24	0	0	74,4	52,9	21,47	0,5	0,3	1,2
25.11.2024	3,533	-0,016	190,07	189,1	185,74	186,66	-0,92	24	0	0	71,6	52,3	19,22	0,5	0,3	5,9
26.11.2024	3,416	-0,021	187,71	186,9	183,46	184,47	-1,01	24	0	0	71,3	52,5	18,83	0,5	0,3	7,3
27.11.2024	3,32	-0,016	165,05	164,18	161,26	162,19	-0,93	24	0	0	71,6	50,8	20,8	0,5	0,3	4,7
28.11.2024	3,227	-0,005	152,31	151,39	148,91	149,67	-0,76	24	0	0	71	49,2	21,86	0,5	0,3	4,4
29.11.2024	3,242	-0,009	154,37	153,43	150,84	151,65	-0,81	24	0	0	71,3	49,6	21,69	0,5	0,3	4,2
30.11.2024	3,252	-0,008	152,68	151,76	149,24	150,01	-0,77	24	0	0	71	49	21,95	0,5	0,3	4,1
01.12.2024	3,44	-0,008	151,02	149,93	147,49	148,27	-0,78	24	0	0	72	48,5	23,49	0,5	0,3	2,2
02.12.2024	3,332	-0,011	151,11	150,15	147,6	148,45	-0,85	24	0	0	72,1	49,4	22,78	0,5	0,3	2,9
03.12.2024	3,265	-0,01	156,57	155,63	153,01	153,8	-0,79	24	0	0	71,1	49,6	21,53	0,5	0,3	-
04.12.2024	3,437	-0,012	151,64	150,62	147,98	148,86	-0,88	24	0	0	73,5	50	23,45	0,5	0,3	-
05.12.2024	3,438	-0,007	153,62	152,52	149,95	150,7	-0,75	24	0	0	73,2	50,1	23,11	0,5	0,3	-
06.12.2024	3,453	-0,005	148,69	147,58	145,11	145,85	-0,74	24	0	0	73,7	49,8	23,97	0,5	0,3	-
07.12.2024	3,701	-0,009	154,13	152,85	150,17	150,93	-0,76	24	0	0	76,4	51,6	24,83	0,5	0,3	-
08.12.2024	3,566	-0,002	152,1	150,75	148,38	148,95	-0,57	24	0	0	74,3	50,1	24,16	0,5	0,3	-
09.12.2024	3,546	0	152,18	150,8	148,47	148,98	-0,51	24	0	0	74,2	50,2	24,01	0,5	0,3	-
10.12.2024	3,806	-0,004	149,89	148,4	145,99	146,62	-0,63	24	0	0	76,7	50,6	26,19	0,5	0,3	-
11.12.2024	3,579	-0,001	153,99	152,62	150,17	150,79	-0,62	24	0	0	74,7	50,7	23,98	0,5	0,3	-
12.12.2024	3,551	-0,001	151,5	150,11	147,78	148,32	-0,54	24	0	0	74,3	50,1	24,17	0,5	0,3	-
13.12.2024	3,659	-0,037	146,91	146,32	143,03	144,52	-1,49	24	0	1	77,4	51,4	26	0,5	0,3	-
14.12.2024	3,78	-0,007	143,56	142,23	139,78	140,51	-0,73	24	0	0	77,3	50	27,24	0,5	0,3	-
15.12.2024	3,525	-0,003	148,53	147,29	144,95	145,56	-0,61	24	0	0	73,9	49,4	24,46	0,5	0,3	-
16.12.2024	3,463	-0,002	158,19	156,95	154,47	155,08	-0,61	24	0	0	72,7	50,2	22,54	0,5	0,3	-
17.12.2024	3,427	-0,003	155,55	154,36	151,82	152,47	-0,65	24	0	0	73,2	50,4	22,73	0,5	0,3	-
18.12.2024	3,394	-0,013	152,24	151,33	148,62	149,54	-0,92	24	0	0	73	49,9	23,08	0,5	0,3	-
19.12.2024	3,376	-0,014	157,27	156,27	153,55	154,39	-0,84	24	0	0	72,7	50,5	22,2	0,5	0,3	-
20.12.2024	3,366	-0,005	152,9	151,76	149,25	149,92	-0,67	24	0	0	73	50,3	22,72	0,5	0,3	-
21.12.2024	3,437	-0,008	149,92	148,87	146,32	147,12	-0,8	24	0	0	73,2	49,5	23,69	0,5	0,3	-
22.12.2024	3,441	-0,013	151,93	150,95	148,35	149,19	-0,84	24	0	0	72,8	49,4	23,4	0,5	0,3	-
23.12.2024	3,4	-0,015	153,65	152,72	149,99	150,86	-0,87	24	0	0	73,2	50,4	22,88	0,5	0,3	-
Итого:	104,151	0	4681,33	4648,64	4569,28	4592,83	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,151															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	2370,792	130116,39	130830,16	127035,31	129046,92
23.12.2024	2474,943	134797,72	135478,8	131604,59	133639,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 7:57:11