

#9732#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8004
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207562
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	3,239	0,039	141,04	138,36	137,84	136,87	0,97	24	0	0	70,7	47,5	23,21	0,5	0,3	5,2
24.12.2020	3,394	0,043	140,62	137,76	137,27	136,2	1,07	24	0	0	73	48,6	24,38	0,5	0,3	2,5
25.12.2020	3,511	0,04	140,73	137,87	137,3	136,29	1,01	24	0	0	74,1	48,9	25,25	0,5	0,3	2,6
26.12.2020	3,781	0,043	140,19	137,15	136,59	135,61	0,98	24	0	0	76,3	49	27,37	0,5	0,3	1,5
27.12.2020	3,894	0,046	139,77	136,54	135,93	134,9	1,03	24	0	0	78,8	50,4	28,33	0,5	0,3	-0,5
28.12.2020	3,57	0,048	139,87	136,84	136,35	135,21	1,14	24	0	0	75,4	49,5	25,82	0,5	0,3	2,2
29.12.2020	3,234	0,041	138,78	136,09	135,71	134,66	1,05	24	0	0	70,4	46,9	23,52	0,5	0,3	4,7
30.12.2020	3,504	0,037	137,15	134,31	133,87	132,91	0,96	24	0	0	73,1	47,2	25,89	0,5	0,3	1,6
31.12.2020	3,935	0,041	140,77	137,61	137,05	136,07	0,98	24	0	0	77,4	49	28,4	0,5	0,3	0,4
01.01.2021	3,769	0,043	138,09	134,97	134,39	133,36	1,03	24	0	0	78,2	50,5	27,69	0,5	0,3	-2,4
02.01.2021	3,77	0,042	140,08	136,99	136,35	135,37	0,98	24	0	0	77,4	50	27,31	0,5	0,3	-0,2
03.01.2021	3,799	0,043	139,51	136,43	135,73	134,77	0,96	24	0	0	78,2	50,6	27,66	0,5	0,3	-0,9
04.01.2021	3,93	0,043	140,65	137,46	136,8	135,79	1,01	24	0	0	79,1	50,7	28,4	0,5	0,3	-0,5
05.01.2021	3,773	0,043	140,27	137,16	136,53	135,5	1,03	24	0	0	77,9	50,6	27,29	0,5	0,3	0,4
06.01.2021	3,808	0,046	140,53	137,4	136,86	135,8	1,06	24	0	0	77,1	49,6	27,49	0,5	0,3	0,2
07.01.2021	3,764	0,047	141,89	138,72	138,16	137,06	1,1	24	0	0	77,3	50,4	26,89	0,5	0,3	0,2
08.01.2021	3,733	0,043	139,56	136,49	135,91	134,88	1,03	24	0	0	77	49,9	27,12	0,5	0,3	0,2
09.01.2021	3,853	0,048	139,45	136,28	135,68	134,63	1,05	24	0	0	78,7	50,6	28,05	0,5	0,3	-1
10.01.2021	4,058	0,047	140,91	137,57	136,93	135,88	1,05	24	0	0	80	50,8	29,28	0,5	0,3	-0,6
11.01.2021	3,772	0,043	138,54	135,43	134,85	133,82	1,03	24	0	0	77,8	50,2	27,62	0,5	0,3	0,3
12.01.2021	3,668	0,04	136,4	133,39	132,77	131,82	0,95	24	0	0	77,1	49,8	27,27	0,5	0,3	0,1
13.01.2021	3,778	0,043	138,14	135,08	134,53	133,53	1	24	0	0	77	49,3	27,76	0,5	0,3	0,2
14.01.2021	3,98	0,042	137,56	134,36	133,7	132,71	0,99	24	0	0	79,9	50,5	29,44	0,5	0,3	-2,7
15.01.2021	4,164	0,042	135,37	132,05	131,28	130,37	0,91	24	0	0	83,2	51,8	31,37	0,5	0,3	-6
16.01.2021	4,327	0,043	132,63	129,13	128,46	127,48	0,98	24	0	0	85,4	52,1	33,33	0,5	0,3	-8,2
17.01.2021	4,751	0,036	127,41	123,69	123,04	122,16	0,88	24	0	0	89,7	51,4	38,27	0,5	0,3	-15,6
18.01.2021	4,809	0,042	137,7	133,83	132,98	132	0,98	24	0	0	89,8	54	35,75	0,5	0,3	-7,6
19.01.2021	4,69	0,044	138,25	134,4	133,59	132,54	1,05	24	0	0	88,9	54,2	34,67	0,5	0,3	-9,6
20.01.2021	4,096	0,045	142,36	138,99	138,27	137,2	1,07	24	0	0	81,1	51,8	29,24	0,5	0,3	-0,7
21.01.2021	3,64	0,044	147	143,97	143,36	142,3	1,06	24	0	0	74,8	49,7	25,07	0,5	0,3	4
22.01.2021	3,577	0,048	148,08	145,09	144,47	143,37	1,1	24	0	0	74,4	49,9	24,43	0,5	0,3	4,3
23.01.2021	3,575	0,045	144,46	141,49	140,97	139,87	1,1	24	0	0	74,3	49,2	25,01	0,5	0,3	-
Итого:	123,146	0	4463,76	4362,9	4343,52	4310,93	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,146															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	190,735	8418,19	8251,57	8221,89	8156,14
23.01.2021	313,881	12881,95	12614,47	12565,41	12467,07

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 18:04:44