

# #112470#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8004  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207562  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,509	-0,024	152,29	151,39	148,51	149,54	-1,03	24	0	0	74,8	50,9	23,88	0,5	0,3	1,8
25.12.2024	3,456	-0,014	150,67	149,65	146,95	147,83	-0,88	24	0	0	74,3	50,6	23,74	0,5	0,3	2,1
26.12.2024	3,507	-0,015	152,88	151,86	149,23	150,1	-0,87	24	0	0	73,4	49,7	23,7	0,5	0,3	3,8
27.12.2024	3,438	-0,012	157,84	156,84	154,1	154,94	-0,84	24	0	0	73,2	50,6	22,52	0,5	0,3	5,3
28.12.2024	3,465	-0,018	155,46	154,54	151,79	152,72	-0,93	24	0	0	73,1	50	23,05	0,5	0,3	4,3
29.12.2024	3,472	-0,014	154,06	153,04	150,38	151,24	-0,86	24	0	0	73,2	49,9	23,29	0,5	0,3	3,9
30.12.2024	3,452	-0,009	153,96	152,84	150,3	151,07	-0,77	24	0	0	72,9	49,8	23,15	0,5	0,3	4,8
31.12.2024	3,539	-0,01	153,76	152,63	150,1	150,9	-0,8	24	0	0	72,9	49,1	23,76	0,5	0,3	5,5
01.01.2025	3,397	-0,012	154,6	153,59	150,91	151,75	-0,84	24	0	0	73,1	50,4	22,7	0,5	0,3	4,2
02.01.2025	3,473	-0,009	152,78	151,69	149,09	149,86	-0,77	24	0	0	74	50,5	23,49	0,5	0,3	4
03.01.2025	3,796	-0,014	150,38	149,17	146,4	147,3	-0,9	24	0	0	77,7	51,5	26,14	0,5	0,3	-0,5
04.01.2025	3,844	-0,008	148,9	147,52	144,81	145,62	-0,81	24	0	0	79	52,2	26,76	0,5	0,3	-0,9
05.01.2025	3,961	-0,02	149,2	147,98	145,07	146,08	-1,01	24	0	0	79,6	52	27,55	0,5	0,3	-1,8
06.01.2025	3,792	-0,023	147,98	146,9	144,03	145,08	-1,05	24	0	0	78	51,4	26,59	0,5	0,3	-1,4
07.01.2025	3,411	-0,023	153,23	152,52	149,58	150,73	-1,15	24	0	0	72,9	49,8	23,1	0,5	0,3	4,9
08.01.2025	3,526	-0,017	147,87	146,93	144,28	145,23	-0,95	24	0	0	73,8	49,1	24,69	0,5	0,3	2,3
09.01.2025	3,563	-0,022	146,69	145,82	143,06	144,1	-1,04	24	0	0	75,1	50	25,17	0,5	0,3	0,7
10.01.2025	3,49	-0,013	145,76	144,71	142,18	143,03	-0,85	24	0	0	74,3	49,5	24,76	0,5	0,3	-
11.01.2025	3,689	-0,016	145,86	144,75	142,1	143	-0,9	24	0	0	76,5	50,3	26,19	0,5	0,3	-
12.01.2025	3,809	-0,017	148,91	147,73	144,99	145,9	-0,91	24	0	0	77,2	50,7	26,51	0,5	0,3	-
13.01.2025	3,76	-0,017	146,01	144,83	142,17	143,08	-0,91	24	0	0	77,4	50,7	26,69	0,5	0,3	-
14.01.2025	3,687	-0,001	142,86	141,41	139,19	139,77	-0,58	24	0	0	76	49,4	26,63	0,5	0,3	-
15.01.2025	3,495	-0,019	148,67	147,76	145,1	146,08	-0,98	24	0	0	73,4	49	24,33	0,5	0,3	-
16.01.2025	3,363	-0,006	144,29	143,21	140,84	141,58	-0,74	24	0	0	73,1	49	24,07	0,5	0,3	-
17.01.2025	3,374	-0,004	146,25	145,13	142,82	143,47	-0,65	24	0	0	72,8	49	23,79	0,5	0,3	-
18.01.2025	3,371	-0,017	143,14	142,4	139,76	140,82	-1,06	24	0	0	72,7	48,3	24,4	0,5	0,3	-
19.01.2025	3,454	-0,01	140,48	139,54	137,15	138,01	-0,86	24	0	0	73,2	47,8	25,4	0,5	0,3	-
20.01.2025	3,403	-0,021	136,66	135,89	133,31	134,4	-1,09	24	0	0	74,6	48,7	25,83	0,5	0,3	-
21.01.2025	3,592	-0,026	144,41	143,59	140,65	141,81	-1,16	24	0	0	77	51,2	25,86	0,5	0,3	-
22.01.2025	3,638	-0,03	146,4	145,62	142,54	143,79	-1,25	24	0	0	77,4	51,6	25,87	0,5	0,3	-
23.01.2025	3,555	-0,026	143,95	143,07	140,18	141,32	-1,14	24	0	0	76,8	51,1	25,67	0,5	0,3	-
Итого:	110,281	0	4606,2	4574,55	4491,57	4520,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,281															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	2474,943	134797,72	135478,8	131604,59	133639,75
23.01.2025	2585,224	139403,92	140053,35	136096,16	138159,9

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:20:42