

#296789#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 31-37, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5914
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209589
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,299	-0,057	82,96	83,58	80,97	82,8	-1,83	24	0	0	74,1	44,7	29,39	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,203	-0,065	80,44	81,23	78,5	80,47	-1,97	24	0	0	73,8	44,6	29,15	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,227	-0,066	82,05	82,78	80,08	81,99	-1,91	24	0	0	73,6	44,7	28,89	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,172	-0,052	77,97	78,5	76,1	77,79	-1,69	24	0	0	73,7	44,2	29,48	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,952	-0,038	69,87	70,18	68,2	69,53	-1,33	24	0	0	73,5	44	29,51	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,975	-0,03	68,88	69,08	67,21	68,46	-1,25	24	0	0	73,7	43,5	30,19	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,804	-0,028	62,94	63,13	61,41	62,55	-1,14	24	0	0	73,5	43,3	30,18	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,271	-0,044	81,11	81,42	79,16	80,65	-1,49	24	0	0	73,9	44,4	29,51	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,376	-0,06	87,31	87,86	85,21	87,04	-1,83	24	0	0	73,7	44,8	28,86	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,226	-0,049	81,4	81,84	79,43	81,07	-1,64	24	0	0	73,7	44,8	28,95	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,217	-0,047	80,37	80,79	78,43	80,02	-1,59	24	0	0	73,6	44,4	29,13	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,06	-0,039	73,83	74,12	72,06	73,45	-1,39	24	0	0	73,6	44,2	29,44	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,225	-0,05	80,5	80,9	78,56	80,14	-1,58	24	0	0	73,8	44,6	29,18	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,247	-0,053	82,03	82,47	80,03	81,69	-1,66	24	0	0	73,8	44,8	29,01	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,183	-0,055	82,17	82,7	80,21	81,91	-1,7	24	0	0	73,2	45,1	28,16	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,244	-0,065	82,98	83,78	80,98	83,02	-2,04	24	0	0	73,7	44,8	28,87	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,251	-0,066	82,95	83,65	80,95	82,89	-1,94	24	0	0	73,3	44,5	28,86	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,054	-0,044	73,22	73,55	71,45	72,89	-1,44	24	0	0	73,6	44	29,64	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,259	-0,056	82,81	83,3	80,83	82,55	-1,72	24	0	0	73,3	44,4	28,88	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,31	-0,06	84,26	84,84	82,21	84,04	-1,83	24	0	0	73,9	44,8	29,08	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,482	-0,061	91,24	91,79	89,04	90,91	-1,87	24	0	0	73,8	45	28,82	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,394	-0,065	87,51	88,13	85,38	87,31	-1,93	24	0	0	74,1	45,1	29,05	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,252	-0,06	82,69	83,34	80,7	82,55	-1,85	24	0	0	73,7	44,8	28,94	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,094	-0,04	74,75	75,05	72,93	74,36	-1,43	24	0	0	73,8	44,2	29,55	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,903	-0,031	67,38	67,56	65,76	66,95	-1,19	24	0	0	73,5	43,8	29,67	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,861	-0,025	64,54	64,71	63	64,11	-1,11	24	0	0	73,8	43,5	30,31	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,703	-0,025	62,15	62,32	60,68	61,72	-1,04	24	0	0	72,4	43,5	28,84	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,733	-0,09	94,94	96,47	93,08	95,51	-2,43	24	0	0	65,3	45,5	19,82	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,045	-0,047	75,31	75,82	73,53	75,09	-1,56	24	0	0	73,2	44,4	28,74	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,131	-0,059	77,77	78,44	75,92	77,74	-1,82	24	0	0	73,6	44,5	29,13	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,826	-0,037	64,9	65,25	63,34	64,66	-1,32	24	0	0	73,4	43,7	29,74	0,6	0,4	-
Итого:	65,979	0	2423,23	2438,58	2365,34	2415,86	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,979															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	993,283	34416,04	34354,59	33549,55	34015,53
18.04.2026	1059,262	36839,27	36793,17	35914,89	36431,39

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:39:54