

#142288#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Невского 31-37, Калининград
5346
5914
ВКТ-7
00209589
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.06.2025	0,592	0,041	18,78	17,63	18,38	17,43	0,95	24	0	1	70,6	40,5	30,12	0,6	0,4	-
24.06.2025	0,622	0,034	19,98	18,9	19,54	18,71	0,83	24	0	1	70,2	40,1	30,12	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,601	0,032	19,21	18,15	18,77	17,96	0,81	24	0	1	71	40,8	30,18	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,578	0,033	18,49	17,47	18,08	17,3	0,78	24	0	1	70,8	40,6	30,12	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,54	0,038	17,31	16,17	16,92	16,02	0,9	24	0	1	70,8	41	29,73	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,559	0,034	18,46	17,41	18,06	17,24	0,82	24	0	1	70,6	41,6	29,01	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,56	0,03	17,98	16,96	17,58	16,81	0,77	24	0	1	70,7	40,7	29,95	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,577	0,035	19,23	18,17	18,8	17,97	0,83	24	0	1	70,5	41,7	28,83	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,617	0,056	20,38	18,79	19,97	18,64	1,33	24	0	1	69,9	41,6	28,27	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,53	0,012	18,8	18,35	18,4	18,13	0,27	24	0	1	69,6	41,4	28,23	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,553	0,016	19,29	18,68	18,86	18,48	0,38	24	0	1	69,6	41,1	28,55	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,501	0,011	18,2	17,72	17,79	17,5	0,29	24	0	1	69,4	41,9	27,49	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,52	0,014	18,37	17,87	17,97	17,68	0,29	24	0	1	69,7	41,5	28,17	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,558	0,009	19,51	19,08	19,11	18,88	0,23	24	0	1	69,7	41	28,72	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,535	0,01	18,5	18,05	18,09	17,87	0,22	24	0	1	70	41	28,98	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,508	0,016	17,91	17,33	17,53	17,16	0,37	24	0	1	69,7	41,5	28,18	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,508	0,016	17,89	17,35	17,51	17,17	0,34	24	0	1	69,8	41,6	28,19	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,559	0,008	19,77	19,43	19,36	19,24	0,12	24	0	1	69,5	40,7	28,81	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,531	0,012	18,33	17,83	17,93	17,64	0,29	24	0	1	70	41,2	28,84	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,554	0,013	19,35	18,83	18,94	18,64	0,3	24	0	1	69,7	41	28,68	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,597	0,008	20,48	20,05	20,01	19,85	0,16	24	0	1	69,8	40,2	29,52	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,514	0,007	18,6	18,19	18,21	18,03	0,18	24	0	1	69,8	41,9	27,91	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,517	0,013	18	17,51	17,59	17,32	0,27	24	0	1	69,9	41,2	28,7	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,516	0,013	19,13	18,65	18,74	18,47	0,27	24	0	1	68,6	41,8	26,87	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,518	0,01	21,03	20,69	20,6	20,45	0,15	24	0	1	67,7	42,8	24,94	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,537	0,013	20,82	20,33	20,38	20,09	0,29	24	0	1	67,6	41,8	25,85	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,568	0,006	25,86	25,6	25,32	25,3	0,02	24	0	1	68,3	45,9	22,37	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,549	0,013	21,09	20,64	20,67	20,41	0,26	24	0	1	67,7	41,7	25,99	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,552	0,015	20,73	20,15	20,28	19,94	0,34	24	0	1	68	41,6	26,42	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,51	0,01	20,21	19,74	19,79	19,52	0,27	24	0	1	67,8	42,6	25,19	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,529	0,016	19,09	18,51	18,69	18,28	0,41	24	0	1	69	41,6	27,37	0,6	0,4	-
Итого:	17,01	0	600,78	580,23	587,87	574,13	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,01															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.06.2025	505,028	17075,91	16975,55	16668,49	16825,17
23.07.2025	522,038	17676,69	17555,78	17256,36	17399,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 14:54:09