

#28660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 31-37, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5914
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209589
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,653	-0,008	30,48	30,72	29,87	30,48	-0,61	24	0	1	66,5	43,8	22,68	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,664	-0,005	27,09	27,22	26,51	26,97	-0,46	24	0	1	69	43,2	25,81	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,656	-0,008	26,74	26,98	26,18	26,73	-0,55	24	0	1	69	43	25,98	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,593	-0,002	24,92	25,11	24,4	24,87	-0,47	24	0	1	68,8	43,7	25,1	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,638	-0,005	25,84	26,07	25,31	25,83	-0,52	24	0	1	68,9	42,7	26,14	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,602	-0,004	25,61	25,72	25,07	25,46	-0,39	24	0	1	69	44,2	24,8	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,629	-0,001	25,8	25,93	25,28	25,68	-0,4	24	0	1	69	43,4	25,59	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,605	-0,006	25,64	25,89	25,12	25,64	-0,52	24	0	1	69	44	25,01	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,688	-0,008	27,33	27,5	26,79	27,26	-0,47	24	0	1	68,9	42,4	26,43	0,6	0,4	-
02.08.2023	-0,079	-0,024	4,14	5,04	4,12	5,01	-0,89	24	0	1	39,8	53,1	-13,3	0,6	0,4	-
03.08.2023	-0,024	-0,002	2,99	3,48	2,99	3,48	-0,49	24	0	1	24	34,1	-10,09	0,6	0,4	-
04.08.2023	0	0,003	2,55	2,6	2,55	2,6	-0,05	24	0	1	23,9	26,3	-2,42	0,6	0,4	-
05.08.2023	0,012	0,008	2,06	1,73	2,06	1,73	0,33	24	0	1	23,6	21	2,55	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,014	0,009	1,55	1,01	1,55	1,01	0,54	24	0	1	23,3	22,2	1,16	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,016	0,015	1,48	0,88	1,48	0,88	0,6	24	0	1	22,8	22,2	0,55	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,009	0,009	1,4	0,78	1,4	0,78	0,62	24	0	1	21,4	21,8	-0,48	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,013	0,013	1,45	0,75	1,45	0,75	0,7	24	0	1	21	21,6	-0,67	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,016	0,016	1,45	0,71	1,45	0,71	0,74	24	0	1	21	20,9	0,02	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,018	0,018	1,5	0,69	1,5	0,69	0,81	24	0	1	20,7	20,6	0,17	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,016	0,016	1,46	0,71	1,46	0,71	0,75	24	0	1	20,5	20,6	-0,12	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,017	0,017	1,52	0,73	1,52	0,73	0,79	24	0	1	20,8	20,4	0,36	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,016	0,016	1,49	0,71	1,49	0,71	0,78	24	0	1	20,8	20,6	0,2	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,022	0,022	1,46	0,56	1,46	0,56	0,9	24	0	1	20,7	20,8	-0,11	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,02	0,02	1,6	0,69	1,6	0,69	0,91	24	0	1	21	20,9	0,11	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,022	0,022	1,63	0,65	1,63	0,65	0,98	24	0	1	21,1	21	0,01	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,021	0,021	1,68	0,69	1,68	0,69	0,99	24	0	1	21,2	21	0,16	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,023	0,021	1,72	0,71	1,72	0,71	1,01	24	0	1	21,3	21	0,22	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,023	0,021	1,74	0,71	1,74	0,71	1,03	24	0	1	21,3	21,3	0,01	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,021	0,021	1,87	0,83	1,87	0,83	1,04	24	0	1	21,2	21,2	0,07	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,021	0,021	1,89	0,75	1,89	0,75	1,14	24	0	1	21	20,8	0,12	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,022	0,022	1,86	0,77	1,86	0,77	1,09	24	0	1	20,7	20,9	-0,21	0,6	0,4	-
Итого:	5,967	0	279,94	267,32	275	265,07	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,967															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1674,568	103849,84	103771,3	101321,46	102131,17
23.08.2023	1680,535	104129,78	104038,62	101596,46	102396,24

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 10:46:57