

#30473#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Невского 31-37, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00209589	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1695,202	1680,535	14.667

14.503

Подпись исполнителя



#30180#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5914
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209589
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,024	0,024	2,02	0,81	2,02	0,81	1,21	24	0	1	20,8	20,6	0,16	0,6	0,4
25.08.2023	-	0,023	0,023	2,07	0,82	2,07	0,82	1,25	24	0	1	20,8	20,5	0,24	0,6	0,4
26.08.2023	-	0,027	0,027	2,17	0,86	2,17	0,86	1,31	24	0	1	20,9	20,7	0,17	0,6	0,4
27.08.2023	-	0,026	0,026	2,24	0,92	2,24	0,92	1,32	24	0	1	20,9	20,8	0,17	0,6	0,4
28.08.2023	-	0,019	0,02	2,24	1,04	2,24	1,04	1,2	24	0	1	20,6	20,6	-0,08	0,6	0,4
29.08.2023	-	0,021	0,021	2,13	0,93	2,13	0,93	1,2	24	0	1	20,6	20,4	0,12	0,6	0,4
30.08.2023	-	0,024	0,022	4,54	3,43	4,54	3,43	1,11	24	0	1	20,3	19,8	0,47	0,6	0,4
31.08.2023	-	0,696	-0,019	52,57	53	51,82	52,61	-0,79	24	0	0	53,1	39	14,08	0,6	0,4
01.09.2023	-	0,639	-0,002	25,22	25,22	24,7	24,98	-0,28	24	0	1	69	42,7	26,33	0,6	0,4
02.09.2023	-	0,605	0	24,55	24,41	24,04	24,17	-0,13	24	0	1	68,9	43,5	25,34	0,6	0,4
03.09.2023	-	0,629	0,001	25,82	25,65	25,25	25,4	-0,15	24	0	1	68,9	43,7	25,2	0,6	0,4
04.09.2023	-	0,648	0,001	27,03	26,94	26,49	26,68	-0,19	24	0	0	69,2	44,3	24,87	0,6	0,4
05.09.2023	-	0,656	-0,001	26,42	26,33	25,86	26,09	-0,23	24	0	0	69	43,2	25,78	0,6	0,4
06.09.2023	-	0,311	-0,024	21,73	22,3	21,39	22,11	-0,72	24	0	1	59,8	44	15,72	0,6	0,4
07.09.2023	-	0,422	0,002	15,15	15,18	14,81	15,05	-0,24	24	0	1	69,1	40	29,13	0,6	0,4
08.09.2023	-	0,518	-0,004	20,43	20,47	20	20,29	-0,29	24	0	1	69,4	43,1	26,37	0,6	0,4
09.09.2023	-	0,643	0,001	25,03	24,99	24,49	24,75	-0,26	24	0	1	69,7	43	26,68	0,6	0,4
10.09.2023	-	0,64	0,003	25,19	25,08	24,66	24,84	-0,18	24	0	1	69,6	43,3	26,3	0,6	0,4
11.09.2023	-	0,639	0,001	25,11	24,94	24,56	24,69	-0,13	24	0	1	69,9	43,7	26,25	0,6	0,4
12.09.2023	-	0,619	0	27,98	27,94	27,41	27,66	-0,25	24	0	0	67,8	44,9	22,96	0,6	0,4
13.09.2023	-	0,584	0,003	22,58	22,45	22,09	22,23	-0,14	22	2	1	70	43,4	26,56	0,6	0,4
14.09.2023	-	0,616	0,004	24,48	24,32	23,94	24,08	-0,14	24	0	1	69,6	43,6	25,99	0,6	0,4
15.09.2023	-	0,653	-0,005	25,69	25,78	25,13	25,54	-0,41	24	0	1	69,7	43	26,64	0,6	0,4
16.09.2023	-	0,598	0,001	24,26	24,22	23,72	23,98	-0,26	24	0	1	69,6	44	25,63	0,6	0,4
17.09.2023	-	0,655	0,002	25,43	25,32	24,89	25,08	-0,19	24	0	1	69,8	43,2	26,59	0,6	0,4
18.09.2023	-	0,642	-0,001	25,27	25,26	24,72	25,02	-0,3	24	0	1	69,6	43,2	26,44	0,6	0,4
19.09.2023	-	0,613	-0,001	24,48	24,42	23,95	24,18	-0,23	24	0	1	69,6	43,6	26,06	0,6	0,4
20.09.2023	-	0,602	0,003	24,36	24,26	23,85	24,02	-0,17	24	0	1	69,6	44	25,56	0,6	0,4
21.09.2023	-	0,645	-0,001	26,12	26,09	25,53	25,83	-0,3	24	0	0	69,8	44	25,81	0,6	0,4
22.09.2023	-	0,616	-0,005	24,84	24,89	24,28	24,65	-0,37	24	0	1	69,7	43,6	26,04	0,6	0,4
23.09.2023	-	0,614	0,002	24,27	24,19	23,74	23,95	-0,21	24	0	1	69,8	43,7	26,06	0,6	0,4
Итого:	-	14,667	0,124	631,42	622,46	618,73	616,69	2,04	742	2	-	57,58	38,1	19,47	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	1680,535	104129,78	104038,62	101596,46	102396,24
23.09.2023	1695,202	104761,2	104661,08	102215,19	103012,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения