

#148588#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Невского 31-37, Калининград
5346
5914
ВКТ-7
00209589
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	-0,112	-0,11	1,5	8,01	1,5	8,01	-6,51	24	0	1	19,2	20,4	-1,19	0,6	0,4	-
25.08.2025	-0,128	-0,128	1,51	8,99	1,51	8,99	-7,48	24	0	1	18,4	19,9	-1,5	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,114	0,064	10,91	9,42	10,87	9,42	1,45	24	0	1	29,4	24,1	5,28	0,6	0,4	-
27.08.2025	1,062	0,335	37,97	29,24	37,26	28,97	8,29	24	0	1	62,7	43,9	18,78	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,569	0,002	32,64	32,44	31,92	32,03	-0,11	24	0	0	69,2	51,2	17,96	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,579	0,001	34,13	34,06	33,41	33,64	-0,23	24	0	0	69,8	52,1	17,67	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,608	0,02	34,04	33,47	33,32	33,03	0,29	24	0	0	69,7	52	17,76	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,587	0,013	32,77	32,25	32,05	31,86	0,19	24	0	0	69,8	51,9	17,95	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,617	0,008	32,94	32,6	32,22	32,2	0,02	24	0	0	70,1	51,1	19,04	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,579	0,007	33,07	32,76	32,35	32,34	0,01	24	0	0	70	52,1	17,85	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,576	0,009	33,08	32,74	32,36	32,32	0,04	24	0	0	69,6	51,9	17,74	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,585	0,007	33,34	33,14	32,62	32,74	-0,12	24	0	0	69,8	51,7	18,13	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,58	0,01	33,79	33,45	33,07	33,05	0,02	24	0	0	69,6	52,2	17,41	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,592	0,006	33,66	33,36	32,94	32,92	0,02	24	0	0	69,7	51,7	18	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,569	0,002	32,82	32,69	32,1	32,29	-0,19	24	0	0	69,4	51,5	17,95	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,577	0,007	33,18	32,84	32,46	32,46	0	24	0	0	69,5	51,8	17,73	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,572	0,005	33,86	33,69	33,14	33,25	-0,11	24	0	0	69,6	52,2	17,44	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,549	0,005	33,03	32,79	32,34	32,36	-0,02	24	0	0	69,6	52,6	17	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,577	0,005	30,18	29,93	29,47	29,59	-0,12	24	0	0	69,1	49,4	19,72	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,577	0,005	32,92	32,74	32,2	32,35	-0,15	24	0	0	69,5	51,4	18,13	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,53	0,008	32,83	32,59	32,11	32,15	-0,04	24	0	0	69,5	52,9	16,56	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,591	0	32,48	32,36	31,76	31,99	-0,23	24	0	0	69,4	50,5	18,88	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,585	0,002	32,13	31,92	31,41	31,54	-0,13	24	0	0	69,6	50,8	18,79	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,558	0,006	32,21	32	31,49	31,57	-0,08	24	0	0	70,3	52,5	17,81	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,576	0,006	32,07	31,8	31,35	31,39	-0,04	24	0	0	70,5	52	18,45	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,601	0,007	32,2	31,86	31,48	31,46	0,02	24	0	0	70,5	51,4	19,04	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,558	0,003	32,2	32,03	31,48	31,62	-0,14	24	0	0	70,2	52,3	17,86	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,589	0,005	32,37	32,16	31,65	31,77	-0,12	24	0	0	70,4	51,6	18,75	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,607	0,007	32,45	32,14	31,73	31,76	-0,03	24	0	0	70,5	51,4	19,16	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,585	0,007	31,82	31,58	31,1	31,2	-0,1	24	0	1	70,5	51,5	18,97	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,573	0,003	31,67	31,44	30,95	31,05	-0,1	24	0	0	70,4	51,7	18,69	0,6	0,4	-
Итого:	16,582	0	935,77	932,49	915,62	921,32	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,582															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	532,071	18177,32	18081,38	17746,05	17919,56
23.09.2025	548,653	19113,09	19013,87	18661,67	18840,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 9:45:40