

#95134#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Невского 31-37, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 5914  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209589  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2024	0,501	0,02	18,17	17,5	17,79	17,31	0,48	24	0	1	68	41,1	26,94	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,477	0,012	18,67	18,21	18,28	18	0,28	24	0	1	67,6	42,2	25,46	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,585	0,022	21,31	20,62	20,9	20,41	0,49	24	0	1	67,7	40,6	27,15	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,499	0,015	19,32	18,8	18,92	18,59	0,33	24	0	1	67,3	41,7	25,62	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,481	0,018	18,12	17,49	17,75	17,29	0,46	24	0	1	67,6	41,5	26,1	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,468	0,019	18,18	17,6	17,82	17,42	0,4	24	0	1	67,5	42,2	25,28	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,479	0,016	18,65	18,05	18,27	17,85	0,42	24	0	1	67,7	42,5	25,22	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,547	0,016	20,25	19,62	19,84	19,44	0,4	24	0	1	67,5	40,7	26,79	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,513	0,017	18,64	18,01	18,27	17,8	0,47	24	0	1	68	40,9	27,07	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,482	0,02	17,38	16,64	17,03	16,48	0,55	24	0	1	68,3	41,4	26,92	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,508	0,013	21,11	20,55	20,69	20,34	0,35	24	0	1	66,6	42,7	23,88	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,492	0,015	18,37	17,76	17,95	17,57	0,38	24	0	1	68,2	41,7	26,52	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,544	0,017	20,15	19,56	19,74	19,35	0,39	24	0	1	68,5	41,7	26,76	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,501	0,018	18,29	17,67	17,89	17,48	0,41	24	0	1	68,2	41	27,13	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,527	0,018	19,3	18,67	18,92	18,49	0,43	24	0	1	68,4	41,4	26,93	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,495	0,017	18,54	17,89	18,14	17,69	0,45	24	0	1	68,1	41,8	26,26	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,481	0,017	17,56	16,91	17,19	16,73	0,46	24	0	1	68,2	41,3	26,87	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,487	0,015	18,68	18,15	18,31	17,95	0,36	24	0	1	68,1	42,3	25,77	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,484	0,017	17,66	17,02	17,31	16,86	0,45	24	0	1	68,4	41,6	26,85	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,462	0,016	17,27	16,7	16,92	16,51	0,41	24	0	1	68,1	41,9	26,19	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,477	0,012	22,41	21,83	21,92	21,57	0,35	24	0	1	68,2	47,2	21	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,542	0,012	20	19,52	19,58	19,33	0,25	24	0	1	67,9	40,7	27,18	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,496	0,017	17,51	16,91	17,14	16,72	0,42	24	0	1	69,6	41,6	27,91	0,6	0,4	-
Итого:	11,528	0	435,54	421,68	426,57	417,18	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,528															

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2024	4,076	195,27	218,74	191,15	216,4
23.09.2024	15,604	630,81	640,42	617,72	633,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2024 10:44:10