

#125642#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 03.04.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 38абв, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00205532	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 03.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	79,574	0	79,574

50583
+ 00000

Подпись исполнителя _____



#125641#

Отчёт за период с 03.04.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7019
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205532
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
04.04.2025	-	2,088	-0,014	145,83	145,11	142,47	142,92	-0,45	13	0	0	71,7	56,9	14,83	0,55	0,42
05.04.2025	-	3,832	-0,295	276,74	280,12	270,23	275,83	-5,6	24	0	0	72,7	57,4	15,34	0,54	0,42
06.04.2025	-	4,027	-0,407	274,41	279,39	267,59	274,98	-7,39	24	0	0	75	58,3	16,64	0,55	0,42
07.04.2025	-	3,826	-0,425	277,41	282,84	270,69	278,45	-7,76	24	0	0	73,7	58	15,77	0,55	0,42
08.04.2025	-	3,682	-0,435	275,61	281,54	269,2	277,26	-8,06	24	0	0	72,3	57	15,36	0,55	0,42
09.04.2025	-	3,606	-0,487	275,11	281,94	268,72	277,7	-8,98	24	0	0	72,1	56,8	15,3	0,54	0,42
10.04.2025	-	3,64	-0,514	270,2	277,47	263,86	273,3	-9,44	24	0	1	72,6	56,8	15,81	0,55	0,41
11.04.2025	-	3,582	-0,534	280,44	288,09	273,96	283,73	-9,77	24	0	0	72	56,9	15,09	0,55	0,41
12.04.2025	-	3,586	-0,556	285,45	293,4	278,83	288,94	-10,11	24	0	1	72,1	57,2	14,91	0,56	0,41
13.04.2025	-	3,469	-0,551	295,74	303,64	288,93	298,9	-9,97	24	0	0	71,9	57,9	13,98	0,53	0,4
14.04.2025	-	3,351	-0,455	277,45	283,66	271,06	279,28	-8,22	24	0	0	71,7	57,6	14,09	0,51	0,39
15.04.2025	-	3,246	-0,409	265,39	271,08	259,43	267,04	-7,61	24	0	0	70,8	56,6	14,15	0,52	0,39
16.04.2025	-	3,327	-0,486	275,78	282,75	269,51	278,48	-8,97	24	0	0	71,2	57	14,22	0,47	0,38
17.04.2025	-	1,644	-0,312	230,52	235,07	225,3	230,88	-5,58	24	0	0	71	62,2	8,81	0,43	0,37
18.04.2025	-	0,354	-0,27	202,8	206,81	198,21	202,53	-4,32	24	0	0	70,8	67,6	3,24	0,43	0,37
19.04.2025	-	0,349	-0,3	204,8	209,32	200,21	205,01	-4,8	24	0	0	70,7	67,3	3,35	0,43	0,37
20.04.2025	-	0,376	-0,283	199,84	204,11	195,41	199,98	-4,57	24	0	0	70,2	66,8	3,47	0,43	0,37
21.04.2025	-	30,982	28,556	675,9	199,9	662,42	195,99	466,43	24	0	1	66,1	65,5	0,63	0,44	0,37
22.04.2025	-	0,292	-0,366	208,33	213,74	203,58	209,31	-5,73	24	0	0	71,1	67,8	3,3	0,44	0,37
23.04.2025	-	0,315	-0,359	205,13	210,46	200,46	206,07	-5,61	24	0	0	71,2	67,8	3,43	0,43	0,37
Итого:	-	79,574	21,098	5402,88	5030,44	5280,07	4946,58	333,49	469	0	-	71,54	60,47	11,09	0,5	0,4

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 469 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
03.04.2025	0	0	0	0	0
23.04.2025	79,574	5402,88	5030,44	5280,07	4946,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения