

#81542#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/24г.-22/05/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Невского,38абв

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00205532

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хДВА8

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.04.2024 | 72,27 | 50,14 | 22,13 | 158,91 | 155,2 | 158,35 | 156,46 | -1,26 | 4,83 | 3,9 | 3,373 | -0,038 | 24 | 0 | |
| 24.04.2024 | 71,27 | 49,57 | 21,7 | 156,22 | 152,67 | 155,86 | 154,05 | -1,38 | 4,77 | 3,88 | 3,245 | -0,046 | 24 | 0 | |
| 25.04.2024 | 70,96 | 49,29 | 21,67 | 154,23 | 150,72 | 153,12 | 151,37 | -0,65 | 4,75 | 3,87 | 3,236 | -0,02 | 24 | 0 | |
| 26.04.2024 | 71,52 | 51,41 | 20,11 | 170,8 | 166,89 | 169,24 | 167,12 | -0,23 | 4,93 | 3,87 | 3,348 | 0 | 24 | 0 | |
| 27.04.2024 | 71,32 | 52,3 | 19,02 | 178,43 | 174,37 | 176,82 | 174,54 | -0,17 | 5,02 | 3,87 | 3,31 | 0,002 | 24 | 0 | |
| 28.04.2024 | 70,9 | 51,68 | 19,22 | 171,57 | 167,71 | 170,08 | 167,94 | -0,23 | 4,9 | 3,83 | 3,212 | 0,002 | 24 | 0 | |
| 29.04.2024 | 71,28 | 52,61 | 18,67 | 172,47 | 168,53 | 171,11 | 168,89 | -0,36 | 4,89 | 3,81 | 3,13 | 0 | 24 | 0 | |
| 30.04.2024 | 71,43 | 53,12 | 18,31 | 177,71 | 173,65 | 176,36 | 174,03 | -0,38 | 4,94 | 3,78 | 3,159 | -0,002 | 24 | 0 | |
| 01.05.2024 | 70,77 | 51,51 | 19,26 | 155,83 | 152,33 | 154,69 | 152,78 | -0,45 | 4,65 | 3,74 | 2,913 | -0,004 | 24 | 0 | |
| 02.05.2024 | 70,33 | 59,18 | 11,15 | 146,29 | 143,02 | 146,31 | 143,88 | -0,86 | 4,41 | 3,61 | 1,553 | -0,03 | 24 | 0 | |
| 03.05.2024 | 69,67 | 65,64 | 4,03 | 147,82 | 144,57 | 148,72 | 145,78 | -1,21 | 4,38 | 3,56 | 0,505 | -0,053 | 24 | 0 | |
| 04.05.2024 | 70,84 | 66,6 | 4,24 | 153,21 | 149,76 | 154,04 | 150,97 | -1,21 | 4,43 | 3,56 | 0,556 | -0,053 | 24 | 0 | |
| 05.05.2024 | 70,89 | 66,64 | 4,25 | 152,75 | 149,31 | 153,61 | 150,49 | -1,18 | 4,44 | 3,56 | 0,56 | -0,052 | 24 | 0 | |
| 06.05.2024 | 70,25 | 65,98 | 4,27 | 151,55 | 148,21 | 152,51 | 149,46 | -1,25 | 4,41 | 3,55 | 0,552 | -0,057 | 24 | 0 | |
| 07.05.2024 | 69,64 | 65,27 | 4,37 | 147,87 | 144,65 | 148,96 | 146,05 | -1,4 | 4,38 | 3,56 | 0,539 | -0,066 | 24 | 0 | |
| 08.05.2024 | 69,73 | 65,32 | 4,41 | 150,73 | 147,44 | 150,73 | 147,79 | -0,35 | 4,41 | 3,56 | 0,63 | -0,002 | 24 | 0 | |
| 09.05.2024 | 70,01 | 66,16 | 3,85 | 154,68 | 151,28 | 155,56 | 152,47 | -1,19 | 4,44 | 3,55 | 0,505 | -0,052 | 24 | 0 | |
| 10.05.2024 | 69,88 | 65,2 | 4,68 | 150,47 | 147,18 | 151,3 | 148,36 | -1,18 | 4,41 | 3,56 | 0,614 | -0,052 | 24 | 0 | |
| 11.05.2024 | 69,56 | 65,21 | 4,35 | 148,05 | 144,83 | 148,89 | 146,01 | -1,18 | 4,38 | 3,56 | 0,557 | -0,054 | 24 | 0 | |
| 12.05.2024 | 69,58 | 64,38 | 5,2 | 145,98 | 142,78 | 146,75 | 143,99 | -1,21 | 4,35 | 3,55 | 0,668 | -0,053 | 24 | 0 | |
| 13.05.2024 | 69,78 | 65,34 | 4,44 | 150,42 | 147,12 | 151,29 | 148,32 | -1,2 | 4,4 | 3,56 | 0,579 | -0,054 | 24 | 0 | |
| 14.05.2024 | 70,04 | 65,76 | 4,28 | 156,27 | 152,82 | 153,88 | 150,86 | 1,96 | 4,44 | 3,55 | 0,786 | 0,142 | 24 | 0 | * |
| 15.05.2024 | 69,61 | 65,33 | 4,28 | 154,1 | 150,75 | 148,17 | 145,28 | 5,47 | 4,41 | 3,56 | 1,004 | 0,357 | 24 | 0 | * |
| 16.05.2024 | 69,94 | 65,88 | 4,06 | 154,19 | 150,78 | 148,38 | 145,44 | 5,34 | 4,4 | 3,56 | 0,966 | 0,353 | 24 | 0 | |
| 17.05.2024 | 70,06 | 65,74 | 4,32 | 154,27 | 150,88 | 148,42 | 145,5 | 5,38 | 4,4 | 3,56 | 1,009 | 0,354 | 24 | 0 | |
| 18.05.2024 | 70,31 | 65,81 | 4,5 | 157,04 | 153,55 | 151,24 | 148,26 | 5,29 | 4,43 | 3,56 | 1,044 | 0,348 | 24 | 0 | |
| 19.05.2024 | 69,85 | 65,6 | 4,25 | 153,7 | 150,33 | 148,13 | 145,22 | 5,11 | 4,41 | 3,56 | 0,978 | 0,335 | 24 | 0 | |
| 20.05.2024 | 70,16 | 65,97 | 4,19 | 156,77 | 153,26 | 151,16 | 148,15 | 5,11 | 4,44 | 3,55 | 0,986 | 0,336 | 24 | 0 | |
| 21.05.2024 | 70,19 | 66,41 | 3,78 | 157,64 | 154,13 | 152,11 | 149,06 | 5,07 | 4,44 | 3,55 | 0,924 | 0,335 | 24 | 0 | |
| 22.05.2024 | 70,43 | 66,14 | 4,29 | 159,07 | 155,54 | 153,68 | 150,63 | 4,91 | 4,47 | 3,56 | 0,994 | 0,323 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4699 | 4594,26 | 4649,4 | 4569,15 | 25,11 | | | 45,435 | 2,199 | 720 | 0 | |
| Средние: | 70,41 | 61,17 | 9,24 | | | | | | 4,54 | 3,64 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/04/2424:00 | 186349,91 | 182152,89 | 185788,03 | 183017,03 | -864,14 | 2553,26 | -56,898 | 26700 | 121 |
| 22/05/2424:00 | 191048,95 | 186747,15 | 190437,5 | 187586,18 | -839,03 | 2598,695 | -54,699 | 27420 | 121 |
| Итого: | 4699,04 | 4594,26 | 4649,47 | 4569,15 | 25,11 | 45,435 | 2,199 | 720 | 0 |

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2/544ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

