

#130325#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 38абв, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00205532	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4747,924	79,574	4668.35

17.04/12

Подпись исполнителя



#129630#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7019
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205532
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	164,662	152,901	2567,94	202,18	2510,06	198,02	2312,04	24	0	1	70,8	67,5	3,38	0,43	0,37
25.04.2025	-	237,574	224,028	3616,76	201,35	3535,16	197,19	3337,97	24	0	1	70,9	67,5	3,43	0,43	0,37
26.04.2025	-	206,56	196,401	3161,95	201,68	3090,3	197,52	2892,78	24	0	1	71,1	67,4	3,69	0,43	0,37
27.04.2025	-	259,328	246,79	3906,01	201,63	3816,87	197,51	3619,36	24	0	1	71,4	67,3	4,04	0,44	0,37
28.04.2025	-	389,816	369,224	5792,33	210,37	5660,45	206,01	5454,44	24	0	1	71,2	67,7	3,54	0,44	0,37
29.04.2025	-	271,466	256,213	4085,42	214,59	3991,84	210,12	3781,72	24	0	1	71,5	67,9	3,63	0,44	0,37
30.04.2025	-	243,105	228,035	3672,38	213,85	3587,96	209,39	3378,57	24	0	1	71,6	67,9	3,7	0,44	0,37
01.05.2025	-	145,668	136,699	2293,79	212,67	2241,64	208,26	2033,38	24	0	1	71,2	67,8	3,43	0,44	0,37
02.05.2025	-	1,734	0,963	229,16	214,18	223,99	209,74	14,25	24	0	1	71	67,6	3,42	0,42	0,36
03.05.2025	-	191,888	183,504	3090,95	189,53	3027,06	185,74	2841,32	24	0	1	67,4	66,3	1,12	0,43	0,37
04.05.2025	-	205,785	192,023	3130,87	208,06	3058,77	203,75	2855,02	24	0	1	71,7	67,7	3,99	0,43	0,37
05.05.2025	-	229,498	217,14	3477,86	204,92	3398,26	200,67	3197,59	24	0	1	71,4	67,6	3,84	0,43	0,37
06.05.2025	-	186,716	175,255	3088	194,47	3027,22	190,81	2836,41	24	0	1	65,6	63,9	1,73	0,43	0,37
07.05.2025	-	118,412	113,139	1875,07	204,77	1831,54	200,51	1631,03	24	0	1	72	68	4	0,43	0,37
08.05.2025	-	204,677	195,186	3085,14	204,29	3012,87	199,96	2812,91	24	0	1	72,4	68,3	4,07	0,43	0,37
09.05.2025	-	387,82	368,052	5686,53	206,1	5553,79	201,73	5352,06	24	0	1	72,2	68,4	3,8	0,43	0,37
10.05.2025	-	276,828	263,97	4103,66	206,46	4007,36	202,1	3805,26	24	0	1	72,4	68,4	4,01	0,43	0,37
11.05.2025	-	248,656	235,691	3736,09	204,4	3649,94	200,15	3449,79	24	0	1	71,8	67,6	4,19	0,43	0,37
12.05.2025	-	216,473	205,036	3265,95	206,96	3189,94	202,6	2987,34	24	0	1	72,1	68,3	3,81	0,43	0,37
13.05.2025	-	370,962	350,027	5461,9	209,8	5334,89	205,37	5129,52	24	0	1	72,1	68,3	3,75	0,5	0,38
14.05.2025	-	106,231	100,542	1623,23	114,98	1585,74	112,51	1473,23	13	11	1	71,8	68,9	2,93	0,54	0,39
15.05.2025	-	-0,061	-0,28	54,36	58,62	53,14	57,45	-4,31	7	17	1	70,6	66,5	4,1	0,43	0,37
16.05.2025	-	0,132	-0,603	192,2	201,34	187,87	197,24	-9,37	24	0	1	70,9	67	3,95	0,43	0,37
17.05.2025	-	0,647	-0,021	194,51	194,83	190,1	190,79	-0,69	24	0	0	71,4	67,7	3,63	0,44	0,37
18.05.2025	-	0,743	-0,015	194,27	194,44	189,81	190,42	-0,61	24	0	0	71,5	67,4	4,1	0,44	0,37
19.05.2025	-	0,661	-0,025	194,99	195,28	190,53	191,26	-0,73	24	0	0	71	67,3	3,71	0,43	0,36
20.05.2025	-	0,631	-0,034	184,43	184,92	180,19	181,06	-0,87	24	0	0	71,6	67,8	3,81	0,44	0,37
21.05.2025	-	0,615	-0,037	195,86	196,38	191,39	192,3	-0,91	24	0	0	71,3	67,8	3,51	0,43	0,37
22.05.2025	-	0,604	-0,044	193,66	194,34	189,26	190,28	-1,02	24	0	0	71,4	67,8	3,55	0,43	0,37
23.05.2025	-	0,519	-0,05	193,17	193,96	188,81	189,9	-1,09	24	0	0	71,1	68	3,11	0,43	0,37
Итого:	-	4668,35	4409,71	72548,44	5841,35	70896,75	5720,36	65176,39	692	28	-	71,15	67,59	3,57	0,44	0,37

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

692 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	79,574	5402,88	5030,44	5280,07	4946,58
23.05.2025	4747,924	77951,32	10871,79	76176,82	10666,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения