

#90494#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 38абв, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7019
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205532
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,517	-0,105	142,12	143,72	138,95	140,94	-1,99	24	0	0	70,1	65,5	4,64	0,45	0,36	-
25.06.2024	0,535	-0,098	156,77	158,32	153,28	155,17	-1,89	24	0	0	70,4	66,1	4,29	0,45	0,36	-
26.06.2024	0,503	-0,103	162,27	163,89	158,68	160,6	-1,92	24	0	0	70,4	66,5	3,96	0,45	0,36	-
27.06.2024	0,513	-0,1	163,66	165,22	160,02	161,89	-1,87	24	0	0	70,5	66,5	3,98	0,45	0,36	-
28.06.2024	0,467	-0,096	163,29	164,86	159,69	161,52	-1,83	24	0	0	70,1	66,5	3,67	0,45	0,36	-
29.06.2024	0,485	-0,096	162,81	164,31	159,17	160,98	-1,81	24	0	0	70,3	66,5	3,77	0,45	0,36	-
30.06.2024	0,489	-0,103	162,14	163,76	158,55	160,49	-1,94	24	0	0	70,3	66,4	3,87	0,46	0,36	-
01.07.2024	0,447	-0,099	163,21	164,81	159,59	161,45	-1,86	24	0	0	70,3	66,7	3,55	0,46	0,36	-
02.07.2024	0,462	-0,102	165,88	167,5	162,19	164,1	-1,91	24	0	0	70,4	66,8	3,62	0,46	0,36	-
03.07.2024	0,494	-0,097	166,97	168,52	163,27	165,14	-1,87	24	0	0	70,3	66,6	3,77	0,45	0,36	-
04.07.2024	0,494	-0,097	157,48	158,99	153,97	155,81	-1,84	24	0	0	70,4	66,4	3,98	0,44	0,36	-
05.07.2024	0,473	-0,095	148,49	150,01	145,2	147,04	-1,84	24	0	0	70	66	4,08	0,44	0,36	-
06.07.2024	0,485	-0,092	151,27	152,72	147,91	149,67	-1,76	24	0	0	70	65,9	4,06	0,44	0,35	-
07.07.2024	0,526	-0,089	152,08	153,48	148,7	150,43	-1,73	24	0	0	70,2	66	4,29	0,44	0,36	-
08.07.2024	0,488	-0,091	147,83	149,29	144,63	146,38	-1,75	24	0	0	69,3	65,2	4,15	0,44	0,36	-
09.07.2024	0,482	-0,089	152,53	153,91	149,13	150,83	-1,7	24	0	0	70,3	66,3	3,98	0,44	0,36	-
10.07.2024	0,478	-0,088	148,4	149,75	145,11	146,78	-1,67	24	0	0	70	66	4,03	0,44	0,36	-
11.07.2024	0,451	-0,098	151,07	152,6	147,72	149,54	-1,82	24	0	0	70,2	66,4	3,84	0,44	0,36	-
12.07.2024	0,461	-0,102	152,64	154,23	149,26	151,16	-1,9	24	0	0	70,3	66,4	3,92	0,44	0,36	-
13.07.2024	0,487	-0,09	153,03	154,47	149,63	151,38	-1,75	24	0	0	70,1	66,1	4,01	0,44	0,36	-
14.07.2024	0,49	-0,101	150,21	151,8	146,88	148,8	-1,92	24	0	0	70,1	65,9	4,19	0,44	0,36	-
15.07.2024	0,432	-0,097	153,96	155,49	150,57	152,38	-1,81	24	0	0	70,3	66,6	3,66	0,44	0,36	-
16.07.2024	0,41	-0,103	152,73	154,39	149,34	151,27	-1,93	24	0	0	70,2	66,6	3,59	0,44	0,36	-
17.07.2024	0,415	-0,103	151,83	153,42	148,43	150,34	-1,91	24	0	0	70,3	66,7	3,65	0,43	0,36	-
18.07.2024	0,449	-0,093	144,67	146,16	141,54	143,32	-1,78	24	0	0	69,3	65,3	3,97	0,45	0,36	-
19.07.2024	0,394	-0,094	154,96	156,48	151,54	153,27	-1,73	24	0	0	70,1	66,7	3,34	0,45	0,36	-
20.07.2024	0,454	-0,111	158,91	160,63	155,34	157,39	-2,05	24	0	0	70,4	66,6	3,78	0,45	0,36	-
21.07.2024	0,45	-0,099	160,28	161,87	156,71	158,57	-1,86	24	0	0	70,5	66,9	3,65	0,44	0,36	-
22.07.2024	0,442	-0,101	153,2	154,82	149,8	151,72	-1,92	24	0	0	70,3	66,5	3,78	0,45	0,36	-
23.07.2024	0,454	-0,105	154,44	156,1	151	152,96	-1,96	24	0	0	70,3	66,4	3,85	0,45	0,36	-
Итого:	14,127	0	4659,13	4705,52	4555,8	4611,32	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,127															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	2619,424	195883,64	195246	191474,56	192299,24
23.07.2024	2633,551	200542,77	199951,52	196030,36	196910,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:34:24