

#142190#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 38абв, Калининград
5346
7019
ВКТ-7
00205532
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,536	-0,098	180,98	182,42	176,91	178,72	-1,81	24	0	0	70,8	67	3,71	0,44	0,38	-
25.06.2025	0,567	-0,094	183,31	184,65	179,12	180,84	-1,72	24	0	0	71,5	67,7	3,8	0,44	0,38	-
26.06.2025	0,527	-0,096	183,06	184,49	178,92	180,66	-1,74	24	0	0	71,2	67,6	3,6	0,44	0,38	-
27.06.2025	0,571	-0,092	184,59	185,98	180,4	182,1	-1,7	24	0	0	71,4	67,6	3,79	0,44	0,38	-
28.06.2025	0,58	-0,093	184,73	186,08	180,53	182,27	-1,74	24	0	0	71,1	67,3	3,84	0,44	0,38	-
29.06.2025	0,581	-0,095	185,02	186,38	180,83	182,59	-1,76	24	0	0	71,2	67,3	3,86	0,44	0,38	-
30.06.2025	0,526	-0,09	184,34	185,7	180,19	181,88	-1,69	24	0	0	71	67,4	3,53	0,44	0,38	-
01.07.2025	0,553	-0,08	184,85	186,06	180,72	182,26	-1,54	24	0	0	70,7	67,1	3,62	0,44	0,38	-
02.07.2025	0,522	-0,093	186,6	188	182,48	184,21	-1,73	24	0	0	70	66,5	3,49	0,43	0,38	-
03.07.2025	0,509	-0,095	182,81	184,26	178,78	180,57	-1,79	24	0	0	70	66,5	3,51	0,43	0,38	-
04.07.2025	0,502	-0,098	180,01	181,47	176,07	177,85	-1,78	24	0	0	69,8	66,3	3,51	0,43	0,38	-
05.07.2025	0,525	-0,094	181,61	183,07	177,63	179,39	-1,76	24	0	0	70,1	66,5	3,6	0,43	0,38	-
06.07.2025	0,52	-0,094	180,95	182,4	176,97	178,74	-1,77	24	0	0	70,1	66,5	3,58	0,43	0,38	-
07.07.2025	0,503	-0,097	181,94	183,42	177,88	179,7	-1,82	24	0	0	70,4	66,9	3,51	0,43	0,38	-
08.07.2025	0,469	-0,098	181,06	182,56	177,03	178,87	-1,84	24	0	0	70,2	66,8	3,33	0,43	0,38	-
09.07.2025	0,492	-0,099	180,98	182,48	176,95	178,81	-1,86	24	0	0	70,2	66,7	3,47	0,43	0,38	-
10.07.2025	0,47	-0,098	181,78	183,31	177,78	179,62	-1,84	24	0	0	69,9	66,6	3,33	0,44	0,38	-
11.07.2025	0,536	-0,094	185	186,45	180,89	182,65	-1,76	24	0	0	70,4	66,8	3,6	0,43	0,38	-
12.07.2025	0,542	-0,095	183,75	185,21	179,7	181,48	-1,78	24	0	0	70,1	66,4	3,66	0,43	0,38	-
13.07.2025	0,539	-0,095	183,44	184,91	179,38	181,19	-1,81	24	0	0	70,1	66,5	3,65	0,44	0,38	-
14.07.2025	0,499	-0,095	184,58	186,04	180,5	182,27	-1,77	24	0	0	70,2	66,8	3,41	0,44	0,38	-
15.07.2025	0,478	-0,094	183,97	185,41	179,87	181,64	-1,77	24	0	0	70,3	67	3,31	0,44	0,38	-
16.07.2025	0,479	-0,088	187,45	188,79	183,28	184,93	-1,65	24	0	0	70,4	67,2	3,22	0,44	0,38	-
17.07.2025	0,521	-0,09	193,31	194,67	189,06	190,74	-1,68	24	0	0	69,9	66,5	3,34	0,44	0,38	-
18.07.2025	0,482	-0,09	193,38	194,75	189,13	190,82	-1,69	24	0	0	69,9	66,8	3,13	0,44	0,38	-
19.07.2025	0,522	-0,089	191,94	193,33	187,67	189,38	-1,71	24	0	0	70,4	67	3,37	0,44	0,38	-
20.07.2025	0,516	-0,09	189,82	191,2	185,69	187,36	-1,67	24	0	0	70	66,6	3,36	0,44	0,38	-
21.07.2025	0,437	-0,092	190,65	192,07	186,4	188,14	-1,74	24	0	0	70,3	67,3	2,98	0,44	0,38	-
22.07.2025	0,472	-0,093	190,95	192,38	186,72	188,47	-1,75	24	0	0	70,2	67	3,16	0,44	0,38	-
23.07.2025	0,523	-0,093	189,95	191,33	185,71	187,44	-1,73	24	0	0	70,4	67	3,44	0,44	0,38	-
Итого:	15,499	0	5556,81	5599,27	5433,19	5485,59	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,499															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	4765,222	83842,53	16791,77	81935,28	16464,9
23.07.2025	4780,721	89399,34	22391,04	87368,47	21950,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 13:10:21