

#92392#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2024 по 23.08.2024


Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
А. Невского 38абв, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00205532	23.08.2024	23.07.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	2790,947	2633,551	<del>157,396</del>

16.433 Пк

Подпись исполнителя



#92072#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7019  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00205532  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.08.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0,432	-0,135	156,45	158,52	152,98	155,34	-2,36	24	0	0	70,3	66,5	3,85	0,44	0,36
25.07.2024	-	0,46	-0,107	152,67	154,33	149,26	151,24	-1,98	24	0	0	70,4	66,4	3,95	0,44	0,36
26.07.2024	-	0,459	-0,098	149,21	150,75	145,88	147,74	-1,86	24	0	0	70,2	66,2	3,98	0,44	0,36
27.07.2024	-	0,499	-0,092	149,63	150,97	146,29	147,98	-1,69	24	0	0	70,2	66	4,17	0,43	0,36
28.07.2024	-	0,475	-0,092	141,52	142,97	138,39	140,15	-1,76	24	0	0	69,9	65,7	4,24	0,44	0,36
29.07.2024	-	0,511	-0,086	149,03	150,37	145,75	147,38	-1,63	24	0	0	70,1	65,8	4,25	0,44	0,36
30.07.2024	-	0,491	-0,093	151,72	153,2	148,39	150,19	-1,8	24	0	0	69,8	65,7	4,08	0,44	0,36
31.07.2024	-	0,486	-0,082	148,89	150,14	145,58	147,15	-1,57	24	0	0	70,1	66,1	4,02	0,44	0,36
01.08.2024	-	0,494	-0,07	148,42	149,56	145,13	146,56	-1,43	24	0	0	70,3	66,3	4,04	0,44	0,36
02.08.2024	-	0,523	-0,06	149,92	150,85	146,58	147,88	-1,3	24	0	0	70,2	66	4,14	0,44	0,36
03.08.2024	-	0,605	0,017	149,36	149,06	146,07	146,11	-0,04	24	0	1	70	65,9	4,13	0,44	0,36
04.08.2024	-	0,497	-0,066	147,48	148,53	144,21	145,58	-1,37	24	0	0	70,3	66,2	4,06	0,44	0,36
05.08.2024	-	0,479	-0,064	149,29	150,33	145,98	147,33	-1,35	24	0	0	70,1	66,2	3,87	0,44	0,36
06.08.2024	-	0,517	-0,056	150,07	151,02	146,68	147,9	-1,22	24	0	0	71,4	67,4	4,07	0,21	0,17
07.08.2024	-	0,597	0,33	45,65	31,74	45,07	31,27	13,8	24	0	1	52,5	56,4	-3,9	0,5	0,1
08.08.2024	-	0,363	0,312	13,59	0	13,59	0	13,59	24	0	1	26,6	23	3,66	0,1	0,1
09.08.2024	-	0,289	0,288	11,81	0	11,81	0	11,81	24	0	1	24,5	24,4	0,09	0,18	0,1
10.08.2024	-	0,252	0,254	10,81	0	10,81	0	10,81	24	0	1	23,3	23,4	-0,19	0,29	0,1
11.08.2024	-	62,263	62,917	2831,28	0	2825,31	0	2825,31	24	0	1	21,9	22,4	-0,45	0,33	0,1
12.08.2024	-	28,14	28,359	1290,55	0	1287,92	0	1287,92	24	0	1	21,7	21,7	-0,02	0,33	0,1
13.08.2024	-	8,206	8,272	382,68	0	381,96	0	381,96	24	0	1	21,4	21,5	-0,17	0,35	0,1
14.08.2024	-	4,309	4,344	202,35	0,02	201,94	0,02	201,92	24	0	1	21,2	21,4	-0,21	0,35	0,1
15.08.2024	-	5,64	5,679	265,34	0	264,83	0	264,83	24	0	1	21,2	21,4	-0,2	0,43	0,1
16.08.2024	-	10,592	10,568	490,99	0	490,01	0	490,01	24	0	1	21,5	21,4	0,01	0,37	0,1
17.08.2024	-	10,137	10,095	467,07	0	466,16	0	466,16	24	0	1	21,6	21,6	0,03	0,41	0,1
18.08.2024	-	5,416	5,418	251,56	0	251,08	0	251,08	24	0	1	21,4	21,5	-0,07	0,43	0,1
19.08.2024	-	5,056	5,059	236,17	0	235,72	0	235,72	24	0	1	21,3	21,4	-0,05	0,35	0,21
20.08.2024	-	5,3	4,669	254,9	95,81	252,94	94,79	158,15	24	0	1	37,2	43,4	-6,25	0,43	0,37
21.08.2024	-	1,191	0,473	148,11	140,19	144,73	137,36	7,37	23	1	1	71,5	66,7	4,78	0,43	0,36
22.08.2024	-	1,525	0,861	151,59	137,99	148,25	135,27	12,98	24	0	1	70,1	65,6	4,5	0,44	0,36
23.08.2024	-	1,192	0,575	157,1	148,04	153,65	145,08	8,57	24	0	1	70,3	66,2	4,04	0,44	0,36
Итого:	-	157,396	147,389	9305,21	2664,39	9232,95	2612,32	6620,63	743	1	-	50,08	48,06	2,01	0,39	0,25

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2024	2633,551	200542,77	199951,52	196030,36	196910,56
23.08.2024	2790,947	209847,98	202615,91	205263,31	199522,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения