

#145063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

А. Невского 38абв, Калининград

5346

7019

ВКТ-7

00205532

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,491	-0,091	187,32	188,69	183,16	184,86	-1,7	24	0	0	70,4	67	3,3	0,44	0,38	-
25.07.2025	0,536	-0,089	187,26	188,58	183	184,64	-1,64	24	0	0	71,4	67,8	3,52	0,44	0,38	-
26.07.2025	0,531	-0,091	185,99	187,34	181,85	183,53	-1,68	24	0	0	70,2	66,6	3,54	0,44	0,38	-
27.07.2025	0,554	-0,076	191,6	192,77	187,33	188,81	-1,48	24	0	0	70,6	67,1	3,47	0,44	0,38	-
28.07.2025	0,495	-0,077	186	187,16	181,86	183,36	-1,5	24	0	0	70,3	67	3,26	0,44	0,38	-
29.07.2025	0,529	-0,06	188,87	189,8	184,66	185,91	-1,25	24	0	0	70,6	67,3	3,33	0,44	0,38	-
30.07.2025	0,582	-0,029	189,15	189,58	184,93	185,7	-0,77	24	0	0	70,6	67,1	3,42	0,44	0,38	-
31.07.2025	0,545	-0,047	190,74	191,46	186,46	187,5	-1,04	24	0	0	70,9	67,6	3,29	0,44	0,38	-
01.08.2025	0,567	-0,04	190,88	191,42	186,59	187,5	-0,91	24	0	0	70,6	67,2	3,35	0,44	0,38	-
02.08.2025	0,553	-0,034	191,41	191,93	187,11	187,95	-0,84	24	0	0	70,9	67,7	3,24	0,44	0,38	-
03.08.2025	0,565	-0,031	188,56	189,03	184,37	185,17	-0,8	24	0	0	70,2	66,9	3,35	0,44	0,38	-
04.08.2025	0,577	-0,014	192,55	192,83	188,19	188,8	-0,61	24	0	0	71	67,7	3,29	0,44	0,38	-
05.08.2025	0,557	-0,014	192,29	192,56	187,94	188,51	-0,57	24	0	0	71,1	67,9	3,15	0,44	0,38	-
06.08.2025	0,602	-0,018	190,07	190,35	185,82	186,44	-0,62	24	0	0	70,6	67,2	3,46	0,44	0,38	-
07.08.2025	0,615	-0,033	187,42	187,88	183,23	184,07	-0,84	24	0	0	70,5	66,8	3,65	0,43	0,38	-
08.08.2025	0,545	-0,039	185,57	186,08	181,43	182,33	-0,9	24	0	0	70,1	66,8	3,32	0,44	0,38	-
09.08.2025	0,583	-0,04	185,92	186,47	181,78	182,71	-0,93	24	0	0	70,4	66,9	3,53	0,43	0,38	-
10.08.2025	0,553	-0,046	183,34	184,07	179,33	180,38	-1,05	24	0	0	69,9	66,5	3,45	0,43	0,38	-
11.08.2025	0,582	-0,044	184,99	185,63	180,91	181,9	-0,99	24	0	0	70,2	66,6	3,57	0,43	0,37	-
12.08.2025	0,574	-0,041	186,55	187,17	182,46	183,44	-0,98	24	0	0	69,8	66,3	3,47	0,25	0,24	-
13.08.2025	0,109	-0,011	55,79	56,08	54,89	55,25	-0,36	24	0	1	58,6	56,2	2,38	0,11	0,11	-
14.08.2025	0,056	0,065	5,62	3,18	5,61	3,17	2,44	24	0	1	27	30,3	-3,29	0,1	0,1	-
15.08.2025	0,12	0,12	5,09	0	5,09	0	5,09	24	0	1	23,7	23,2	0,51	0,1	0,1	-
16.08.2025	0,111	0,106	4,81	0	4,81	0	4,81	24	0	1	22,6	22,3	0,25	0,1	0,1	-
17.08.2025	0,096	0,096	4,69	0	4,69	0	4,69	24	0	1	21,5	21,5	0	0,1	0,1	-
18.08.2025	0,096	0,096	4,68	0	4,68	0	4,68	24	0	1	20,8	20,8	-0,06	0,1	0,1	-
19.08.2025	0,096	0,096	4,74	0	4,74	0	4,74	24	0	1	20,6	20,6	-0,01	0,1	0,1	-
20.08.2025	0,096	0,096	4,79	0	4,79	0	4,79	24	0	1	20,3	20,3	0	0,1	0,1	-
21.08.2025	0,096	0,096	4,82	0	4,82	0	4,82	24	0	1	19,9	19,9	-0,03	0,1	0,1	-
22.08.2025	0,096	0,096	4,83	0	4,83	0	4,83	24	0	1	19,5	19,5	-0,02	0,1	0,1	-
23.08.2025	0,096	0,096	4,79	0	4,79	0	4,79	24	0	1	18,7	18,7	0,04	0,1	0,1	-
Итого:	12,204	0	3871,13	3840,06	3786,15	3761,93	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,204															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	4780,721	89399,34	22391,04	87368,47	21950,49
23.08.2025	4792,925	93270,47	26231,1	91154,62	25712,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 9:55:16