

#30625#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 38абв, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00205532	Показания прибора, Гкал 20.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1826,942	1808,733	12,45 18.209



Подпись исполнителя



#30257#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 20.09.2023.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7019
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205532
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,924	0,909	91,3	45,16	91,06	45,16	45,9	24	0	1	19,9	19,7	0,16	0,1	0,1
25.08.2023	-	0,895	0,886	84,4	39,54	84,16	39,54	44,62	24	0	1	19,8	19,7	0,12	0,1	0,1
26.08.2023	-	0,848	0,839	74,98	33,51	74,74	33,51	41,23	24	0	1	20,4	20,2	0,16	0,1	0,1
27.08.2023	-	0,878	0,872	73,6	30,32	73,36	30,32	43,04	24	0	1	20,2	20,1	0,11	0,14	0,1
28.08.2023	-	0,851	0,841	72,46	28,97	72,36	28,97	43,39	24	0	1	19,4	19,3	0,13	0,18	0,1
29.08.2023	-	0,804	0,796	66,49	25,56	66,49	25,56	40,93	24	0	1	19,5	19,4	0,1	0,11	0,11
30.08.2023	-	0,559	0,553	52,75	24,73	52,75	24,73	28,02	24	0	1	19,3	18,8	0,47	0,39	0,35
31.08.2023	-	0,327	-0,461	100,31	109,15	98,36	107,49	-9,13	24	0	1	65,1	56,5	8,53	0,42	0,35
01.09.2023	-	0,614	-0,045	133,38	134,06	130,46	131,53	-1,07	24	0	0	69,4	64,2	5,21	0,42	0,35
02.09.2023	-	0,582	-0,055	140,63	141,45	137,55	138,76	-1,21	24	0	0	69,3	64,5	4,79	0,42	0,35
03.09.2023	-	0,627	-0,072	141,05	142,16	137,98	139,48	-1,5	24	0	0	69,4	64,2	5,21	0,44	0,35
04.09.2023	-	0,61	-0,082	154,31	155,58	150,97	152,59	-1,62	24	0	0	69,7	65	4,72	0,44	0,35
05.09.2023	-	0,555	-0,115	159,23	160,98	155,73	157,84	-2,11	24	0	0	69,6	65,2	4,43	0,38	0,32
06.09.2023	-	0,37	-0,043	102,65	103,24	100,49	101,29	-0,8	24	0	1	67,9	63,8	4,13	0,45	0,35
07.09.2023	-	0,643	-0,076	162,88	163,98	159,29	160,81	-1,52	24	0	0	69,8	65,2	4,65	0,44	0,35
08.09.2023	-	0,553	-0,067	159,94	160,96	156,4	157,8	-1,4	24	0	0	69,8	65,7	4,11	0,44	0,35
09.09.2023	-	0,619	-0,048	159,94	160,62	156,43	157,5	-1,07	24	0	0	69,9	65,5	4,39	0,44	0,35
10.09.2023	-	0,586	-0,046	158,55	159,28	155,12	156,17	-1,05	24	0	0	69,6	65,5	4,18	0,44	0,35
11.09.2023	-	0,575	-0,046	157,75	158,44	154,29	155,35	-1,06	24	0	0	70	65,8	4,17	0,44	0,35
12.09.2023	-	0,565	-0,047	155,91	156,65	152,56	153,63	-1,07	24	0	0	69,1	65	4,13	0,44	0,34
13.09.2023	-	0,543	-0,046	156,09	156,8	152,66	153,71	-1,05	23	1	1	70	66,1	3,99	0,4	0,32
14.09.2023	-	0,524	-0,029	133,95	134,36	131,01	131,74	-0,73	24	0	1	69,6	65,2	4,35	0,43	0,34
15.09.2023	-	0,561	-0,051	146,37	147,18	143,2	144,33	-1,13	24	0	0	69,7	65,2	4,42	0,42	0,34
16.09.2023	-	0,614	-0,045	144,53	145,15	141,35	142,37	-1,02	24	0	0	69,7	64,9	4,78	0,42	0,34
17.09.2023	-	0,615	-0,044	143,64	144,22	140,48	141,46	-0,98	24	0	0	69,8	65	4,83	0,42	0,34
18.09.2023	-	0,584	-0,032	144,09	144,58	140,94	141,76	-0,82	24	0	0	69,7	65,2	4,51	0,42	0,34
19.09.2023	-	0,593	-0,022	142,78	143,15	139,65	140,36	-0,71	24	0	0	69,7	65,1	4,57	0,42	0,34
20.09.2023	-	0,58	-0,023	145,79	146,17	142,61	143,34	-0,73	24	0	0	69,6	65,2	4,39	0,43	0,34
Итого:	-	17,599	4,201	3559,75	3295,95	3492,45	3237,1	255,35	671	1	-	56,96	53,4	3,56	0,36	0,29

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

671 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	1808,733	138458,18	138270,09	135391,4	136210,04
20.09.2023	1826,942	142167,67	141716,15	139030,3	139594,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения