

#94779#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 38абв, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00205532	23.09.2024	23.08.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	2842,442	2790,947	51.495

Подпись исполнителя _____



необ → с/з в ГИ



#94247#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7019
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205532
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	1,112	0,534	155,06	146,72	151,63	143,76	7,87	24	0	1	70,3	66,4	3,88	0,44	0,36
25.08.2024	-	1,554	0,892	159,31	145,21	155,78	142,33	13,45	24	0	1	70,2	66	4,26	0,45	0,37
26.08.2024	-	1,806	1,171	157,76	139,32	154,26	136,57	17,69	24	0	1	70,3	66,2	4,09	0,45	0,39
27.08.2024	-	0,748	0,186	131,19	128,18	128,29	125,65	2,64	24	0	1	70,1	65,6	4,48	0,44	0,37
28.08.2024	-	1,267	0,658	143,86	133,34	140,66	130,72	9,94	24	0	1	70,1	65,8	4,36	0,44	0,36
29.08.2024	-	1,109	0,493	153,19	145,39	149,73	142,44	7,29	24	0	1	70,8	66,6	4,14	0,43	0,36
30.08.2024	-	1,483	0,858	158,32	144,85	154,77	141,93	12,84	24	0	1	70,6	66,6	4,04	0,43	0,36
31.08.2024	-	1,345	0,731	154,3	142,76	150,87	139,92	10,95	24	0	1	70,3	66,2	4,08	0,44	0,36
01.09.2024	-	1,36	0,712	160,24	148,93	156,71	145,98	10,73	24	0	1	70,2	66,1	4,11	0,44	0,36
02.09.2024	-	1,816	1,191	167,1	148,39	163,39	145,43	17,96	24	0	1	70,1	66,3	3,81	0,44	0,36
03.09.2024	-	1,587	0,951	166,81	151,98	163,12	148,91	14,21	24	0	1	70,3	66,3	3,92	0,44	0,36
04.09.2024	-	1,557	0,929	165,92	151,27	162,27	148,28	13,99	24	0	1	69,9	66	3,87	0,44	0,36
05.09.2024	-	1,079	0,495	161,92	154,17	158,32	151,08	7,24	24	0	1	70,2	66,4	3,77	0,44	0,36
06.09.2024	-	1,669	1,05	170,1	153,64	166,36	150,57	15,79	24	0	1	70,1	66,4	3,71	0,44	0,36
07.09.2024	-	1,901	1,24	175,17	155,73	171,28	152,61	18,67	24	0	1	70,3	66,5	3,82	0,44	0,36
08.09.2024	-	1,931	1,245	172,81	153,17	169	150,13	18,87	24	0	1	69,9	65,9	4,04	0,44	0,36
09.09.2024	-	2,041	1,38	176,75	155,18	172,8	152,06	20,74	24	0	1	70,2	66,4	3,83	0,45	0,36
10.09.2024	-	2,038	1,341	184,57	163,58	180,49	160,29	20,2	24	0	1	70,2	66,4	3,83	0,45	0,36
11.09.2024	-	1,797	1,135	180,81	162,73	176,88	159,52	17,36	24	0	1	69,4	65,7	3,69	0,45	0,36
12.09.2024	-	1,351	0,74	176,17	164,58	172,27	161,26	11,01	24	0	1	70,1	66,5	3,57	0,45	0,35
13.09.2024	-	1,605	0,953	181,01	166,08	176,98	162,74	14,24	24	0	1	70,3	66,6	3,69	0,45	0,36
14.09.2024	-	1,57	0,871	178,17	164,34	174,21	161,06	13,15	24	0	1	70,2	66,2	3,99	0,45	0,35
15.09.2024	-	1,857	1,168	181,83	163,43	177,78	160,15	17,63	24	0	1	70,2	66,4	3,82	0,45	0,35
16.09.2024	-	2,022	1,348	185,26	164,14	181,16	160,84	20,32	24	0	1	70	66,3	3,69	0,45	0,35
17.09.2024	-	2,042	1,391	185,76	164,1	181,68	160,81	20,87	24	0	1	70,1	66,5	3,58	0,45	0,35
18.09.2024	-	1,973	1,308	184	163,51	179,96	160,24	19,72	24	0	1	70	66,4	3,66	0,45	0,35
19.09.2024	-	1,996	1,355	185,37	164,27	181,24	160,93	20,31	24	0	1	70,3	66,8	3,5	0,44	0,35
20.09.2024	-	1,974	1,316	177,6	156,98	173,66	153,82	19,84	24	0	1	70,1	66,3	3,77	0,44	0,35
21.09.2024	-	2,004	1,311	170,08	149,38	166,35	146,43	19,92	24	0	1	70	65,8	4,13	0,43	0,35
22.09.2024	-	1,958	1,262	167,08	147,09	163,43	144,2	19,23	24	0	1	69,9	65,7	4,23	0,44	0,35
23.09.2024	-	1,943	1,287	169,45	149,33	165,67	146,33	19,34	24	0	1	70,3	66,4	3,95	0,43	0,35
Итого:	-	51,495	31,502	5236,97	4741,77	5121	4646,99	474,01	744	0	-	70,16	66,25	3,91	0,44	0,36

Общее время работы системы 9,4% 744 час.
 Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	2790,947	209847,98	202615,91	205263,31	199522,88
23.09.2024	2842,442	215084,95	207357,68	210384,31	204169,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения