

#126274#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Некрасова 18-24, Калининград
5346
4470
ВКТ-7
00123061
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,351	216,16	209,82	211,18	206,78	4,4	24	0	0	72	56,1	15,86	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	3,304	214,85	207,96	209,87	204,92	4,95	24	0	0	71,9	56,2	15,75	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	3,27	215,33	210,25	210,38	207,15	3,23	24	0	0	71,8	56,3	15,54	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	3,196	206,32	202,07	201,57	199,15	2,42	24	0	0	71,8	56	15,86	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	3,253	211,94	207,17	207,06	204,17	2,89	24	0	0	71,8	56,1	15,73	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	3,231	219,09	214,8	214,06	211,63	2,43	24	0	0	71,7	56,6	15,1	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	3,13	213,54	208,97	208,69	205,87	2,82	24	0	0	71,7	56,7	15	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	3,201	213,07	208,18	208,17	205,12	3,05	24	0	0	71,8	56,4	15,38	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	3,219	203,18	198,7	198,45	195,85	2,6	24	0	0	72,3	56	16,22	0,7	0,7	-
02.04.2025	3,155	203,88	199,12	199,16	196,21	2,95	24	0	0	72,1	56,2	15,85	0,7	0,7	-
03.04.2025	3,208	206,32	201,66	201,55	198,71	2,84	24	0	0	72,1	56,2	15,92	0,7	0,7	-
04.04.2025	3,125	203,71	198,84	198,98	195,88	3,1	24	0	0	72,4	56,7	15,72	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,295	197,08	192,35	192,38	189,55	2,83	24	0	0	73,3	56,2	17,13	0,7	0,7	-
06.04.2025	3,472	196,29	191,37	191,36	188,46	2,9	24	0	0	75,5	57,4	18,13	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,311	197,77	193,16	192,97	190,27	2,7	24	0	0	74,2	57	17,17	0,7	0,7	-
08.04.2025	3,226	196,86	192,59	192,23	189,79	2,44	24	0	0	72,8	56	16,79	0,7	0,7	-
09.04.2025	3,239	196,81	192,33	192,19	189,56	2,63	24	0	0	72,6	55,8	16,86	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,24	194,78	190,81	190,17	188,05	2,12	24	0	0	73	56	17,03	0,7	0,7	-
11.04.2025	3,176	199,68	195,32	195,02	192,48	2,54	24	0	0	72,5	56,2	16,3	0,7	0,7	-
12.04.2025	3,262	201,89	197,81	197,19	194,95	2,24	24	0	0	72,5	55,9	16,54	0,7	0,7	-
13.04.2025	3,18	206,46	202,17	201,67	199,21	2,46	24	0	0	72,3	56,5	15,79	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,964	191,09	187,41	186,69	184,7	1,99	24	0	0	72,1	56,2	15,89	0,7	0,7	-
15.04.2025	2,826	180,32	175,94	176,22	173,44	2,78	24	0	0	71,3	55,2	16,04	0,7	0,7	-
16.04.2025	2,931	185,92	181,57	181,65	178,99	2,66	24	0	0	71,6	55,5	16,15	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,65	151,5	149,22	148,02	146,71	1,31	24	0	0	71,5	60,4	11,14	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,79	132,11	130,24	129,12	127,72	1,4	24	0	0	71,5	65,3	6,13	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,781	133,48	131,7	130,47	129,13	1,34	24	0	0	71,4	65,4	5,97	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,812	131,02	129,14	128,08	126,69	1,39	24	0	0	70,9	64,5	6,34	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,793	128,45	126,19	125,65	123,91	1,74	24	0	0	69,4	63,1	6,32	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,808	135,54	134,47	132,42	131,84	0,58	24	0	0	71,9	65,8	6,1	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,861	133,17	131,59	130,05	129,05	1	24	0	0	71,9	65,4	6,59	0,7	0,7	-
Итого:	83,26	5817,61	5692,92	5682,67	5605,94	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,26														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	2002,974	134606,42	133565,31	131420,89	131509,33
23.04.2025	2086,234	140424,03	139258,23	137103,56	137115,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 14:31:31