

#130814#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Некрасова 18-24, Калининград
5346
4470
ВКТ-7
00123061
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,809	127,81	125,92	124,88	123,51	1,37	24	0	0	71,9	65,4	6,46	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,839	127,43	126,01	124,5	123,59	0,91	24	0	0	71,8	65	6,73	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,854	127,58	126,28	124,62	123,88	0,74	24	0	0	72	65,2	6,84	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,87	127,23	126,28	124,28	123,89	0,39	24	0	0	71,8	64,8	7,01	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,846	132,85	131,21	129,8	128,66	1,14	24	0	0	72	65,4	6,5	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,885	135,34	133,8	132,24	131,26	0,98	24	0	0	72	65,3	6,71	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,851	134,76	132,79	131,67	130,16	1,51	24	0	0	72,2	65,7	6,45	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,835	133,83	131,95	130,76	129,36	1,4	24	0	0	72,1	65,7	6,42	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,838	135,08	133,79	131,98	131,21	0,77	24	0	0	71,7	65,3	6,36	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,769	130,71	135,98	127,82	133,48	-5,66	24	0	0	70,1	63,8	6,3	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,928	150,56	148,42	147,06	145,51	1,55	24	0	0	72,3	66	6,32	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,916	148,27	146,77	144,87	143,94	0,93	24	0	0	71,6	65,3	6,32	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,83	142,37	140,8	139,36	138,28	1,08	24	0	0	68,7	62,7	5,96	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,897	148,78	146,52	145,28	143,62	1,66	24	0	0	72,6	66,4	6,19	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,942	147,71	145,81	144,21	142,9	1,31	24	0	0	73	66,4	6,53	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,908	148,99	146,91	145,46	143,98	1,48	24	0	0	72,9	66,6	6,24	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,913	149,76	147,81	146,21	144,85	1,36	24	0	0	73	66,7	6,24	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,951	147,26	145,37	143,82	142,5	1,32	24	0	0	72,5	65,9	6,6	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,902	149,7	147,08	146,15	144,14	2,01	24	0	0	73	66,8	6,17	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,91	151,23	148,52	147,68	145,55	2,13	24	0	0	72,8	66,6	6,17	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,919	152,39	149,98	148,84	147,04	1,8	24	0	0	72,4	66,2	6,18	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,849	149,88	147,59	146,44	144,7	1,74	24	0	0	71,6	65,8	5,79	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,866	149,76	147,6	146,32	144,69	1,63	24	0	0	71,7	65,8	5,92	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,895	151,38	149,09	147,86	146,14	1,72	24	0	0	72,2	66,2	6,04	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,92	150,86	148,74	147,37	145,79	1,58	24	0	0	72,3	66	6,24	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,944	151,21	149,52	147,72	146,63	1,09	24	0	0	71,8	65,4	6,38	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,868	143,2	141,83	139,88	138,98	0,9	24	0	0	72,4	66,2	6,2	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,861	151,76	149,43	148,26	146,47	1,79	24	0	0	72,1	66,2	5,82	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,867	149,76	147,87	146,33	144,97	1,36	24	0	0	72,1	66,1	5,94	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,867	149,15	147,68	145,72	144,79	0,93	24	0	0	71,8	65,9	5,95	0,7	0,7	-
Итого:	26,349	4296,6	4247,35	4197,39	4164,47	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,349														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	2086,234	140424,03	139258,23	137103,56	137115,27
23.05.2025	2112,583	144720,63	143505,58	141300,95	141279,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 13:33:16