

#9593#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Некрасова 18-24, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4470
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123061
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,767	140,11	139,16	136,99	136,5	0,49	24	0	0	70,3	64,7	5,6	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,751	129,84	128,96	126,98	126,55	0,43	24	0	0	70	64,1	5,92	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,799	127,77	127,13	124,93	124,79	0,14	24	0	0	70,2	63,8	6,37	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,814	128,31	127,56	125,49	125,2	0,29	24	0	0	70,1	63,6	6,5	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,77	127,83	126,97	124,99	124,59	0,4	24	0	0	70,3	64,1	6,17	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,78	128,07	127,2	125,27	124,82	0,45	24	0	0	70,1	63,9	6,22	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,821	134,05	133,1	131,12	130,63	0,49	24	0	0	70,3	64	6,26	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,757	127,17	126,58	124,37	124,21	0,16	24	0	0	70,1	64	6,09	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,801	127,7	127,04	124,88	124,69	0,19	24	0	0	70,2	63,8	6,42	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,744	127,79	126,98	125	124,59	0,41	24	0	0	70	64	5,95	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,805	128,32	127,54	125,53	125,18	0,35	24	0	0	70,1	63,7	6,42	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,912	127,21	126,41	124,42	124,12	0,3	24	0	0	70,1	62,8	7,34	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,858	127,81	127,07	124,98	124,76	0,22	24	0	0	70,2	63,4	6,87	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,823	125,74	125,55	122,97	123,25	-0,28	24	0	0	70	63,3	6,68	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,805	130,89	130,79	127,99	128,35	-0,36	24	0	0	70,3	64	6,3	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,808	131,5	130,93	128,6	128,51	0,09	24	0	0	70,2	63,9	6,26	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,764	132,34	131,57	129,42	129,11	0,31	24	0	0	70	64,1	5,91	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,741	131,86	131,13	128,97	128,67	0,3	24	0	0	70	64,2	5,75	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,784	129,4	128,47	126,56	126,09	0,47	24	0	0	70	63,8	6,16	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,8	129,36	128,39	126,51	125,97	0,54	24	0	0	70	63,7	6,32	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,768	132,44	131,43	129,53	128,97	0,56	24	0	0	70	64,1	5,93	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,785	131,71	130,75	128,82	128,34	0,48	24	0	0	70,1	64	6,08	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,752	131,63	130,82	128,73	128,37	0,36	24	0	0	70,1	64,2	5,84	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,777	132,65	131,95	129,72	129,48	0,24	24	0	0	70,2	64,2	6	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,732	132,07	131,47	129,15	129,01	0,14	24	0	0	70,2	64,5	5,67	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,775	132,23	131,45	129,31	129	0,31	24	0	0	70,1	64,1	5,99	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,702	132,3	131,34	129,39	128,83	0,56	24	0	0	70,2	64,8	5,43	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,755	130,67	129,84	127,78	127,41	0,37	24	0	0	70,2	64,3	5,91	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,765	128,61	128,05	125,78	125,66	0,12	24	0	0	70	64	6,09	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,736	129,61	128,92	126,76	126,5	0,26	24	0	0	70	64,2	5,81	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,763	129,58	128,87	126,71	126,45	0,26	24	0	0	70,2	64,2	6,04	0,7	0,7	-
Итого:	24,214	4036,57	4013,42	3947,65	3938,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,214														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	667,151	38850,37	38611,45	37927,51	38060,32
23.06.2023	691,365	42886,94	42624,87	41875,16	41998,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:59:21