

#28662#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Некрасова 18-24, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4470
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123061
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2023 | 0,791 | 128,36 | 127,72 | 125,53 | 125,35 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 63,8 | 6,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.07.2023 | 0,763 | 132,15 | 131,47 | 129,26 | 129,01 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64,2 | 5,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.07.2023 | 0,834 | 132,88 | 132,35 | 129,95 | 129,91 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 63,8 | 6,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.07.2023 | 0,808 | 131,66 | 131,19 | 128,78 | 128,76 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 70 | 63,8 | 6,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.07.2023 | 0,779 | 132,53 | 132,08 | 129,6 | 129,63 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64 | 6,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.07.2023 | 0,793 | 132,86 | 132,3 | 129,95 | 129,84 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 64,1 | 6,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.07.2023 | 0,814 | 132,68 | 132,04 | 129,77 | 129,57 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 63,9 | 6,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.07.2023 | 0,852 | 145,86 | 145,01 | 142,69 | 142,28 | 0,41 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 64,1 | 5,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.08.2023 | 0,874 | 133,47 | 132,78 | 130,54 | 130,35 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 63,4 | 6,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.08.2023 | 0,029 | 6,36 | 6,59 | 6,24 | 6,49 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 58,9 | 5,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.08.2023 | 0,004 | 0,38 | 0,42 | 0,38 | 0,42 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 33 | 24,7 | 8,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23,8 | 19,6 | 4,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22,6 | 19,6 | 3,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.08.2023 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22,3 | 19,2 | 3,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22,1 | 19,4 | 2,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21,2 | 18,8 | 2,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,8 | 18,5 | 2,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.08.2023 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 20,4 | 18,9 | 1,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,4 | 18,4 | 1,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,2 | 18,2 | 2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,2 | 18,2 | 2,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,6 | 18,5 | 2,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21,1 | 18,6 | 2,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.08.2023 | 0 | 0,63 | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 22,3 | 24,1 | -1,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.08.2023 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 21,2 | 19 | 2,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,9 | 18,6 | 2,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 18,8 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 18,6 | 2,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,7 | 18,4 | 2,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,8 | 19,2 | 1,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 7,341 | 1209,84 | 1204,57 | 1183,34 | 1182,23 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,341 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.07.2023 | 714,145 | 46817,42 | 46540,62 | 45719,54 | 45841,83 |
| 23.08.2023 | 721,486 | 48027,26 | 47745,19 | 46902,88 | 47024,06 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 9:29:35