

#92792#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Некрасова 18-24, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4470
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123061
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,632	80,32	81,72	78,52	80,28	-1,76	24	0	0	70,9	62,8	8,06	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,585	78,84	80,25	77,04	78,78	-1,74	24	0	0	70,9	63,4	7,59	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,585	76,27	77,66	74,59	76,26	-1,67	24	0	0	70,8	62,9	7,86	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,6	76,3	77,66	74,62	76,25	-1,63	24	0	0	70,7	62,7	8,07	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,627	72,22	73,47	70,59	72,18	-1,59	24	0	0	70,6	61,7	8,89	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,599	75,92	77,3	74,24	75,9	-1,66	24	0	0	70,7	62,6	8,05	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,587	76,76	78,41	75,08	77,02	-1,94	24	0	0	70,3	62,5	7,83	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,679	75,47	77,1	73,76	75,81	-2,05	24	0	0	70,7	61,5	9,21	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,552	65,51	66,98	64,03	65,81	-1,78	24	0	0	70,8	62,2	8,59	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,67	75,27	76,77	73,59	75,47	-1,88	24	0	0	70,8	61,6	9,11	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,64	74,6	75,86	72,92	74,56	-1,64	24	0	0	70,6	61,8	8,76	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,616	73,9	75,16	72,22	73,83	-1,61	24	0	0	70,9	62,4	8,51	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,654	74,46	75,76	72,78	74,47	-1,69	24	0	0	70,7	61,7	8,99	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,624	74,75	76,03	73,03	74,67	-1,64	24	0	0	72	63,5	8,54	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,105	26,42	26,89	26,02	26,52	-0,5	24	0	0	58,4	54,5	3,86	0,7	0,7	-
08.08.2024	0	0,01	0,03	0,01	0,03	-0,02	24	0	0	26,2	23,8	2,47	0,7	0,7	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	20,6	3,14	0,7	0,7	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,1	20,4	2,7	0,7	0,7	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,5	20,1	2,42	0,7	0,7	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	19,6	2,43	0,7	0,7	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	18,8	2,56	0,7	0,7	-
14.08.2024	0	0,04	0,03	0,04	0,03	0,01	24	0	0	21	20,1	0,88	0,7	0,7	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,1	1,15	0,7	0,7	-
16.08.2024	-0,018	9,51	5,09	9,48	5,06	4,42	24	0	0	30,3	37,7	-7,37	0,7	0,7	-
17.08.2024	-0,012	2,55	2,56	2,54	2,55	-0,01	24	0	0	28,9	34,9	-6,01	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,003	3,09	0,37	3,09	0,37	2,72	24	0	0	23	31,2	-8,18	0,7	0,7	-
19.08.2024	-0,001	4,39	0,12	4,39	0,12	4,27	24	0	0	21,3	26,1	-4,82	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,259	78,88	79,82	78	79,08	-1,08	24	0	0	46	42,7	3,35	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,689	124,67	126,33	121,78	123,8	-2,02	24	0	0	72,3	66,6	5,65	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,761	122,19	123,61	119,45	121,31	-1,86	24	0	0	70,7	64,4	6,36	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,789	130,98	132,42	128,04	129,92	-1,88	24	0	0	70,9	64,8	6,15	0,7	0,7	-
Итого:	11,225	1553,32	1567,4	1519,85	1540,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,225														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1393,714	91516,73	91049,28	89356,44	89667,54
23.08.2024	1404,939	93070,05	92616,68	90876,29	91207,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2024 13:10:18