

#95136#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Некрасова 18-24, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 4470  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123061  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,788	131,03	132,48	128,1	129,97	-1,87	24	0	0	70,9	64,7	6,15	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,721	131,4	131,53	128,46	128,99	-0,53	24	0	0	70,8	65,2	5,61	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,709	126,52	126,65	123,68	124,23	-0,55	24	0	0	71	65,2	5,73	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,67	117,83	118,27	115,19	116,01	-0,82	24	0	0	70,7	64,9	5,79	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,762	119,89	119,96	117,19	117,73	-0,54	24	0	0	70,8	64,3	6,51	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,782	131,17	131,52	128,16	129	-0,84	24	0	0	71,3	65,2	6,1	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,741	131,15	131,54	128,17	129,01	-0,84	24	0	0	71,2	65,4	5,78	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,711	129,24	129,83	126,35	127,37	-1,02	24	0	0	70,9	65,2	5,63	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,745	135,53	135,8	132,47	133,18	-0,71	24	0	0	70,8	65,2	5,63	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,68	136,93	137,2	133,88	134,53	-0,65	24	0	0	70,6	65,6	5,06	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,74	139,89	139,89	136,77	137,2	-0,43	24	0	0	70,8	65,4	5,42	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,713	140,01	139,91	136,92	137,2	-0,28	24	0	0	70,4	65,2	5,22	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,665	141,36	141,33	138,19	138,54	-0,35	24	0	0	70,8	66	4,81	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,741	140,63	140,78	137,5	138,05	-0,55	24	0	0	70,6	65,3	5,38	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,706	142,46	142,44	139,28	139,65	-0,37	24	0	0	70,9	65,8	5,07	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,743	140,69	140,61	137,53	137,94	-0,41	24	0	0	70,5	65,1	5,4	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,662	141,01	141,65	137,88	138,86	-0,98	24	0	0	70,8	66	4,8	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,707	147,38	148,03	144,06	145,13	-1,07	24	0	0	70,8	66	4,9	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,751	148,85	148,96	145,59	146,16	-0,57	24	0	0	69,9	64,7	5,17	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,755	151	151,12	147,6	148,19	-0,59	24	0	0	70,7	65,6	5,11	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,76	151,85	151,58	148,45	148,61	-0,16	24	0	0	70,9	65,8	5,11	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,721	150,84	150,87	147,45	147,92	-0,47	24	0	0	70,8	65,9	4,89	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,787	150,3	150,34	146,9	147,45	-0,55	24	0	0	70,9	65,5	5,36	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,689	150,33	150,65	146,95	147,71	-0,76	24	0	0	70,6	65,9	4,69	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,669	150,21	150,64	146,84	147,67	-0,83	24	0	0	70,7	66,1	4,56	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,771	149,99	150,29	146,69	147,42	-0,73	24	0	0	70,6	65,3	5,25	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,732	150,29	150,81	146,9	147,84	-0,94	24	0	0	70,9	65,9	4,98	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,742	144,9	145,52	141,69	142,69	-1	24	0	0	70,7	65,4	5,23	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,666	137,27	137,95	134,2	135,28	-1,08	24	0	0	70,6	65,6	4,96	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,762	134,93	135,59	131,92	133	-1,08	24	0	0	70,5	64,7	5,78	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,701	137,34	138,15	134,22	135,46	-1,24	24	0	0	71	65,8	5,21	0,7	0,7	-
Итого:	22,492	4332,22	4341,89	4235,18	4257,99	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,492														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1404,939	93070,05	92616,68	90876,29	91207,62
23.09.2024	1427,431	97402,27	96958,57	95111,47	95465,61

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.09.2024 7:32:31