## #9601#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК Адрес потребителя Некрасова 18-24, Калининград

 Адрес потребителя
 Некрасов

 Номер абонента
 5346

 Порядковый номер
 4470

 Тип теплосчётчика
 ВКТ-7

 Заводской номер
 00123061

Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dМ1, т	dМ2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	р1, МПа	р2, МПа	TempNar, °C
01.10.2022	0,84	127,67	127,16	124,98	124,94	0,04	24	0	0	68,2	61,5	6,71	0,7	0,7	-
02.10.2022	0,798	115,97	115,41	113,71	113,6	0,11	24	0	0	65,6	58,6	7,04	0,7	0,7	-
03.10.2022	0,854	145,72	144,91	142,61	142,31	0,3	24	0	0	68,7	62,7	5,97	0,7	0,7	-
04.10.2022	0,894	185,56	184,52	181,57	181,08	0,49	24	0	0	69,2	64,2	4,93	0,7	0,7	-
Итого:	3,386	574,92	572	562,87	561,93	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,386										·				

Общее время работы системы, ч 96 Период нормальной работы системы, ч 96

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dМ1, т	dM2, т
30.09.2022	12,792	1922,7	1912,12	1882,85	1879,44
04.10.2022	16,178	2497,62	2484,12	2445,72	2441,37

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.10.2022 14:03:17