

#121770#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Озерная 8-12, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00074778	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 24.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	551,429	446,614	104.815
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0


24 - 28. 02 по средн

91. 963 Гк

Подпись исполнителя _____



с 21. 03. 25 по 174



#121768#

Отчёт за период с 24.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 3419
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00074778
Номер системы 1
Отчёт сформирован 02.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
25.02.2025	-	8,843	1002,12	417,82	978,61	410,14	568,47	24	0	0	72,6	63,6	9,03	0,7	0,7
26.02.2025	-	8,619	995,51	415,7	972,41	408,1	564,31	24	0	0	72,2	63,4	8,86	0,7	0,7
27.02.2025	-	7,141	860,47	409,87	840,56	402,35	438,21	24	0	0	72,1	63,5	8,53	0,7	0,7
28.02.2025	-	4,671	548,93	380,59	531,25	373,71	157,54	23	1	1	72	63	8,93	0,7	0,7
01.03.2025	-	3,861	416,07	416,07	405,99	408,25	-2,26	24	0	0	73,9	64,4	9,51	0,7	0,7
02.03.2025	-	3,811	417,85	417,85	407,98	410,15	-2,17	24	0	0	73	63,7	9,34	0,7	0,7
03.03.2025	-	3,644	413,59	413,88	403,93	406,31	-2,38	24	0	0	72,4	63,4	9,02	0,7	0,7
04.03.2025	-	3,427	409,93	411,65	400,45	404,08	-3,63	24	0	0	72,1	63,6	8,57	0,7	0,7
05.03.2025	-	3,163	403,55	405,3	394,21	397,73	-3,52	24	0	0	72,1	64	8,02	0,7	0,7
06.03.2025	-	2,857	400,15	401,85	390,91	394,22	-3,31	24	0	0	71,9	64,6	7,3	0,7	0,7
07.03.2025	-	2,891	402,86	404,8	393,58	397,15	-3,57	24	0	0	71,9	64,5	7,35	0,7	0,7
08.03.2025	-	2,854	403,95	405,96	394,63	398,27	-3,64	24	0	0	71,9	64,7	7,23	0,7	0,7
09.03.2025	-	2,751	401,4	403,53	392,11	395,8	-3,69	24	0	0	72	65	7,01	0,7	0,7
10.03.2025	-	2,436	395,08	397,61	385,99	389,9	-3,91	24	0	0	71,8	65,5	6,31	0,7	0,7
11.03.2025	-	3,23	407,63	409,77	398,33	402,25	-3,92	24	0	0	71,6	63,5	8,1	0,7	0,7
12.03.2025	-	3,289	409,1	411,29	399,68	403,7	-4,02	24	0	0	71,9	63,7	8,23	0,7	0,7
13.03.2025	-	3,498	404,7	406,74	395,12	399,14	-4,02	24	0	0	73,1	64,2	8,86	0,7	0,7
14.03.2025	-	3,559	408,43	410,54	398,33	402,5	-4,17	24	0	0	74,8	65,8	8,94	0,7	0,7
15.03.2025	-	3,769	410,2	412,56	399,77	404,3	-4,53	24	0	0	76	66,6	9,42	0,7	0,7
16.03.2025	-	3,626	407,5	410,33	397,18	402,08	-4,9	24	0	0	75,8	66,7	9,12	0,7	0,7
17.03.2025	-	3,959	412,78	415,53	402,08	407,16	-5,08	24	0	0	76,7	66,9	9,84	0,7	0,7
18.03.2025	-	3,59	409,84	412,91	399,82	404,94	-5,12	24	0	0	74,3	65,3	8,98	0,7	0,7
19.03.2025	-	3,405	408,15	411,46	398,57	403,81	-5,24	24	0	0	72,6	64	8,54	0,7	0,7
20.03.2025	-	3,058	401,25	404,64	391,95	397,01	-5,06	24	0	0	72,3	64,5	7,8	0,7	0,7
21.03.2025	-	2,979	401,07	404,52	391,74	396,86	-5,12	24	0	0	72,2	64,6	7,6	0,7	0,7
22.03.2025	-	2,918	400,66	404,39	391,35	396,73	-5,38	24	0	0	72,1	64,7	7,46	0,7	0,7
23.03.2025	-	2,966	399,58	403,68	390,36	396,11	-5,75	24	0	0	71,9	64,3	7,59	0,7	0,7
Итого:	-	104,815	12752,35	11020,84	12446,89	10812,75	1634,14	647	1	-	72,86	64,51	8,35	0,7	0,7

Общее время работы системы

648 час.

Период нормальной работы системы

647 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
24.02.2025	446,614	46085,83	43504,64	44940,42	42672,61
23.03.2025	551,429	58838,18	54525,48	57387,31	53485,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения