

#296768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 17.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 3419  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00074778  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,844	381,16	383,63	371,86	375,98	-4,12	24	0	0	74,2	66,5	7,65	0,7	0,7	-
20.03.2026	3,026	379,95	382,09	370,84	374,68	-3,84	24	0	0	73,6	65,5	8,15	0,7	0,7	-
21.03.2026	2,97	380,58	382,71	371,44	375,29	-3,85	24	0	0	73,6	65,6	7,99	0,7	0,7	-
22.03.2026	2,788	379,77	382,08	370,6	374,49	-3,89	24	0	0	73,7	66,2	7,51	0,7	0,7	-
23.03.2026	2,313	378,25	380,99	369,15	373,2	-4,05	24	0	0	73,6	67,4	6,27	0,7	0,7	-
24.03.2026	2,179	378,52	381,46	369,37	373,53	-4,16	24	0	0	73,8	68	5,89	0,7	0,7	-
25.03.2026	1,914	376,07	379,2	367	371,2	-4,2	24	0	0	73,7	68,5	5,21	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,646	380,14	382,68	370,92	374,98	-4,06	24	0	0	74	66,8	7,13	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,701	381,11	383,55	371,95	375,93	-3,98	24	0	0	73,6	66,4	7,26	0,7	0,7	-
28.03.2026	2,864	387,55	389,91	378,25	382,21	-3,96	24	0	0	73,7	66,1	7,56	0,7	0,7	-
29.03.2026	2,618	382,76	385,1	373,57	377,43	-3,86	24	0	0	73,5	66,5	7	0,7	0,7	-
30.03.2026	2,563	383,87	386,21	374,64	378,44	-3,8	24	0	0	73,6	66,8	6,83	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,687	383,92	386,25	374,7	378,55	-3,85	24	0	0	73,6	66,5	7,17	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,921	385,67	387,9	376,37	380,26	-3,89	24	0	0	73,7	66	7,76	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,88	386,27	388,64	377,05	381,09	-4,04	24	0	0	73,2	65,6	7,63	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,707	383,15	385,53	373,92	377,84	-3,92	24	0	0	73,7	66,5	7,24	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,774	381,38	383,26	372,26	375,72	-3,46	24	0	0	73,5	66	7,45	0,7	0,7	-
05.04.2026	2,316	376,86	379,3	367,77	371,52	-3,75	24	0	0	73,7	67,4	6,29	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,465	378,16	380,7	369,14	373,05	-3,91	24	0	0	73,4	66,7	6,67	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,656	376,86	378,94	367,77	371,34	-3,57	24	0	0	73,7	66,5	7,21	0,7	0,7	-
08.04.2026	3,094	382,67	384,4	373,47	376,98	-3,51	24	0	0	73,7	65,4	8,28	0,7	0,7	-
09.04.2026	3,204	383,73	385,53	374,41	378,02	-3,61	24	0	0	74	65,5	8,56	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,957	384,94	387,11	375,68	379,49	-3,81	24	0	0	73,7	65,9	7,86	0,7	0,7	-
11.04.2026	2,671	382,14	384,22	372,95	376,49	-3,54	24	0	0	73,8	66,7	7,15	0,7	0,7	-
12.04.2026	2,308	381,07	383,53	371,86	375,66	-3,8	24	0	0	73,7	67,5	6,2	0,7	0,7	-
13.04.2026	2,311	380,41	382,96	371,2	375,01	-3,81	24	0	0	74	67,8	6,22	0,7	0,7	-
14.04.2026	1,932	376,1	379,04	367,27	371,26	-3,99	24	0	0	72,7	67,4	5,25	0,7	0,7	-
15.04.2026	1,969	347,99	350,72	340,35	344,19	-3,84	24	0	0	69,7	64	5,79	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,026	390,06	393,12	380,75	384,92	-4,17	24	0	0	73,5	68,2	5,31	0,7	0,7	-
17.04.2026	1,97	390,64	393,7	381,22	385,38	-4,16	24	0	0	73,8	68,7	5,16	0,7	0,7	-
Итого:	77,274	11421,75	11494,46	11147,73	11264,13	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,274														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1290,977	159645,69	155966,07	155691,15	152852,81
17.04.2026	1369,611	171450,43	167846,96	167212,66	164494,89

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 12:53:29