

#126253#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Озерная 8-12, Калининград
5346
3419
ВКТ-7
00074778
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,051	402	406,15	392,68	398,5	-5,82	24	0	0	72,2	64,4	7,77	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,733	397,16	401,56	387,96	393,85	-5,89	24	0	0	72,2	65,1	7,04	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	2,7	394,89	399,25	385,77	391,62	-5,85	24	0	0	72	65	7	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	2,813	384,21	387,81	375,34	380,48	-5,14	24	0	0	72	64,5	7,49	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	2,427	383,23	387,27	374,37	379,74	-5,37	24	0	0	72	65,5	6,48	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	2,063	383,57	388,03	374,71	380,28	-5,57	24	0	0	71,9	66,4	5,5	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	2,518	386,15	390,04	377,25	382,54	-5,29	24	0	0	71,9	65,2	6,67	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	2,667	390,23	393,77	381,21	386,22	-5,01	24	0	0	72	65	6,99	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	2,924	381,94	385,22	373	377,92	-4,92	24	0	0	72,5	64,7	7,83	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,323	372,62	376,04	363,97	368,64	-4,67	24	0	0	72,3	65,9	6,38	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,929	367,09	370,7	358,56	363,19	-4,63	24	0	0	72,3	67	5,38	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,28	370,65	374,03	361,96	366,59	-4,63	24	0	0	72,6	66,3	6,29	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,081	378,66	381,67	369,61	374,33	-4,72	24	0	0	73,6	65,2	8,34	0,7	0,7	-
06.04.2025	3,582	383,92	386,69	374,21	379,03	-4,82	24	0	0	75,8	66,2	9,57	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,065	377,74	380,82	368,52	373,31	-4,79	24	0	0	74,4	66,1	8,32	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,947	375,23	378,35	366,35	371,14	-4,79	24	0	0	73	64,9	8,04	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,713	373,36	376,61	364,54	369,31	-4,77	24	0	0	72,8	65,4	7,44	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,327	378,74	381,55	369,72	374,39	-4,67	24	0	0	73,3	64,3	9	0,7	0,7	-
11.04.2025	3,063	379,9	382,99	370,96	375,77	-4,81	24	0	0	72,7	64,4	8,26	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,403	373,84	377,41	365,06	369,94	-4,88	24	0	0	72,7	66,1	6,58	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,754	367,4	371,38	358,79	363,74	-4,95	24	0	0	72,4	67,6	4,88	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,517	334,6	338,21	326,83	331,24	-4,41	24	0	0	72,2	67,6	4,63	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,471	313,37	316,52	306,23	310,18	-3,95	24	0	0	71,5	66,7	4,79	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,234	315,16	318,6	307,92	312	-4,08	24	0	0	71,8	67,8	3,99	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,578	250,89	253,77	245,12	248,28	-3,16	24	0	0	71,7	69,4	2,35	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,523	217,7	220,05	212,72	215,34	-2,62	24	0	0	71,6	69,2	2,46	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,59	220,84	223,03	215,76	218,29	-2,53	24	0	0	71,7	68,9	2,74	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,529	222,06	224,19	217,04	219,43	-2,39	24	0	0	71,1	68,7	2,44	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,565	220,09	222,35	215,32	217,86	-2,54	24	0	0	69,5	66,9	2,62	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,516	231,48	233,86	226,12	228,72	-2,6	24	0	0	72,2	69,9	2,29	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,514	227,7	230,04	222,4	225	-2,6	24	0	0	72,2	69,9	2,31	0,7	0,7	-
Итого:	64,4	10556,42	10657,96	10310	10446,87	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,4														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	551,429	58838,18	54525,48	57387,31	53485,36
23.04.2025	615,829	69394,6	65183,44	67697,31	63932,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:18:28