

#9018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3419
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00074778
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,02	147,05	144,99	143,92	143,45	0,47	24	0	0	68,9	47,8	21,02	0,7	0,7	4
25.04.2021	3,08	148,99	146,91	145,78	145,32	0,46	24	0	0	69,2	48	21,16	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	2,983	144,55	142,68	141,46	141,18	0,28	24	0	0	68,9	47,7	21,12	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	3,054	144,45	142,51	141,33	141,04	0,29	24	0	0	69,3	47,7	21,63	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	3,026	146,09	143,99	142,96	142,46	0,5	24	0	0	68,9	47,7	21,19	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	3,003	144,13	142,01	141,03	140,51	0,52	24	0	0	69,2	47,8	21,33	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	2,299	96,75	95,14	94,67	94,25	0,42	24	0	0	69	44,7	24,32	0,7	0,7	7
01.05.2021	2,275	98,19	96,57	96,14	95,69	0,45	24	0	0	68,5	44,8	23,7	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,54	65,4	65,21	64,06	64,14	-0,08	24	0	0	67,7	59,2	8,42	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,714	88,23	87,97	86,35	86,49	-0,14	24	0	0	68,6	60,3	8,27	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,554	97,7	97,59	95,89	96,1	-0,21	24	0	0	63,2	57,4	5,8	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,633	57,34	57,04	56,14	56,18	-0,04	24	0	0	68,2	56,9	11,27	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,657	55,89	55,57	54,71	54,77	-0,06	24	0	0	68	55,9	12,06	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,578	59,17	59,2	57,91	58,3	-0,39	24	0	0	68,1	58,1	10,02	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,656	60,66	60,54	59,36	59,65	-0,29	24	0	0	68	57	11,01	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,572	59,97	59,86	58,71	58,92	-0,21	24	0	0	68,1	58,4	9,71	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,656	62,14	61,98	60,86	61,01	-0,15	24	0	0	67,8	57	10,76	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,616	60,54	60,38	59,27	59,46	-0,19	24	0	0	68	57,6	10,4	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,568	58,07	57,92	56,85	57,02	-0,17	24	0	0	68,2	58,1	10,02	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,556	53,28	53,42	52,19	52,61	-0,42	24	0	0	68,2	57,6	10,66	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,551	54,31	54,42	53,18	53,59	-0,41	24	0	0	67,8	57,4	10,37	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,588	55,5	55,45	54,31	54,62	-0,31	24	0	0	68,2	57,4	10,82	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,658	59,66	59,59	58,42	58,72	-0,3	24	0	0	67,8	56,5	11,22	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,589	56,19	56,16	55,01	55,31	-0,3	24	0	0	68,2	57,5	10,69	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,558	54,83	54,95	53,69	54,12	-0,43	24	0	0	68	57,6	10,39	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,533	59,41	59,66	58,19	58,75	-0,56	24	0	0	67,6	58,4	9,16	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,53	54,77	54,91	53,6	54,07	-0,47	24	0	0	68,2	58,3	9,94	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,525	55,33	55,44	54,18	54,61	-0,43	24	0	0	68,1	58,4	9,7	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,55	54,84	54,89	53,72	54,04	-0,32	24	0	0	68	57,8	10,19	0,7	0,7	-
23.05.2021	0,587	56,77	56,71	55,59	55,84	-0,25	24	0	0	68,4	57,9	10,57	0,7	0,7	-
Итого:	35,709	2410,2	2393,66	2359,48	2362,22	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,709														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	580,867	30557,46	30150,91	29743,46	29676,73
23.05.2021	616,576	32967,66	32544,57	32102,94	32038,95

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:25:41