

# #9014#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 3419  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00074778  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,859	113,12	113,6	110,49	111,46	-0,97	24	0	0	72,3	64,6	7,74	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,839	108,42	109,29	105,9	107,23	-1,33	24	0	0	72,4	64,5	7,92	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,832	110,47	111,43	107,87	109,3	-1,43	24	0	0	72,6	64,9	7,72	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,819	112,62	113,48	109,98	111,31	-1,33	24	0	0	72,4	65	7,46	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,888	113,36	114,14	110,71	111,99	-1,28	24	0	0	72,6	64,5	8,01	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,837	114,33	114,92	111,68	112,7	-1,02	24	0	0	72,5	65	7,51	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,822	114,27	114,94	111,57	112,73	-1,16	24	0	0	72,6	65,3	7,36	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,856	114,04	114,61	111,4	112,45	-1,05	24	0	0	72,5	64,8	7,69	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,886	113,85	114,4	111,19	112,25	-1,06	24	0	0	72,6	64,7	7,95	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,861	112,73	113,27	110,12	111,12	-1	24	0	0	72,4	64,5	7,83	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,869	114,66	115,25	112	113,04	-1,04	24	0	0	72,7	65	7,75	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,771	113,03	113,71	110,36	111,53	-1,17	24	0	0	72,5	65,5	6,99	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,846	112,69	113,45	110,05	111,28	-1,23	24	0	0	72,6	64,9	7,7	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,91	114,53	115,06	111,87	112,9	-1,03	24	0	0	72,6	64,4	8,14	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,782	115,37	116,01	112,68	113,79	-1,11	24	0	0	72,6	65,6	6,94	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,846	113,67	114,2	111,03	112,01	-0,98	24	0	0	72,5	64,9	7,62	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,825	112,89	113,43	110,26	111,24	-0,98	24	0	0	72,6	65,1	7,48	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,82	112,67	113,2	110,06	111,03	-0,97	24	0	0	72,4	64,9	7,45	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,802	114,33	114,83	111,65	112,61	-0,96	24	0	0	72,6	65,4	7,16	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,884	114,17	114,64	111,5	112,48	-0,98	24	0	0	72,4	64,4	7,94	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,836	115,2	115,69	112,5	113,45	-0,95	24	0	0	72,7	65,2	7,41	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,822	115,69	116,19	112,97	113,93	-0,96	24	0	0	72,5	65,3	7,27	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,818	116,77	117,28	114,01	114,98	-0,97	24	0	0	72,8	65,6	7,15	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,847	116,33	116,98	113,63	114,73	-1,1	24	0	0	72,5	65,1	7,45	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,815	112,76	113,38	110,11	111,18	-1,07	24	0	0	72,6	65,2	7,4	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,805	115,51	116,18	112,82	113,93	-1,11	24	0	0	72,5	65,3	7,13	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,831	116,9	117,32	114,16	115,05	-0,89	24	0	0	72,8	65,5	7,28	0,7	0,7	-
21.05.2023	0,796	116,57	117,06	113,86	114,79	-0,93	24	0	0	72,4	65,4	7	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,827	119,35	119,88	116,53	117,54	-1,01	24	0	0	72,7	65,6	7,09	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,711	99,07	99,54	96,75	97,62	-0,87	24	0	0	72,3	64,9	7,35	0,7	0,7	-
Итого:	24,962	3409,37	3427,36	3329,71	3361,65	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,962														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	2158,87	109087,06	108233,06	106321,4	106681,8
23.05.2023	2183,832	112496,43	111660,42	109651,11	110043,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2023 7:40:26