

#130802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Озерная 8-12, Калининград
5346
3419
ВКТ-7
00074778
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,546	219,63	221,93	214,56	217,15	-2,59	24	0	0	72,1	69,6	2,53	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,547	218,93	221,3	213,87	216,49	-2,62	24	0	0	72	69,5	2,55	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,555	219,37	221,81	214,25	216,98	-2,73	24	0	0	72,2	69,7	2,58	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,611	219,69	222,1	214,62	217,31	-2,69	24	0	0	72,1	69,2	2,84	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,615	228,25	230,82	222,96	225,83	-2,87	24	0	0	72,2	69,4	2,76	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,548	231,72	234,43	226,32	229,31	-2,99	24	0	0	72,2	69,8	2,41	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,536	231,04	233,75	225,64	228,62	-2,98	24	0	0	72,4	70	2,39	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,565	229,88	232,56	224,52	227,49	-2,97	24	0	0	72,3	69,8	2,52	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,549	231,22	233,94	225,9	228,86	-2,96	24	0	0	71,9	69,5	2,42	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,454	209,54	211,91	204,85	207,44	-2,59	24	0	0	70,8	68,6	2,21	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,553	230,75	232,77	225,36	227,65	-2,29	24	0	0	72,5	70	2,45	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,594	227,8	229,7	222,56	224,79	-2,23	24	0	0	71,7	69,1	2,66	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,541	219,51	221,4	214,83	216,98	-2,15	24	0	0	69	66,4	2,53	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,536	223,32	225,69	218,08	220,71	-2,63	24	0	0	72,8	70,3	2,47	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,537	222,42	224,9	217,13	219,84	-2,71	24	0	0	73,2	70,7	2,48	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,505	224,42	226,72	219,12	221,66	-2,54	24	0	0	73,1	70,8	2,3	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,615	225,06	227,04	219,71	222,02	-2,31	24	0	0	73,2	70,4	2,79	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,545	223,55	225,44	218,29	220,46	-2,17	24	0	0	72,7	70,2	2,48	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,635	226,33	228,21	220,95	223,16	-2,21	24	0	0	73,2	70,3	2,87	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,538	229,17	231,16	223,75	226,02	-2,27	24	0	0	73	70,6	2,4	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,547	231,3	233,5	225,88	228,35	-2,47	24	0	0	72,6	70,1	2,42	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,55	228	230,09	222,74	225,14	-2,4	24	0	0	71,8	69,4	2,45	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,58	227,84	229,78	222,61	224,83	-2,22	24	0	0	71,9	69,3	2,6	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,591	229,83	231,76	224,46	226,7	-2,24	24	0	0	72,4	69,8	2,63	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,594	229,72	231,64	224,35	226,6	-2,25	24	0	0	72,4	69,8	2,65	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,565	230,38	232,39	225,07	227,35	-2,28	24	0	0	72	69,5	2,52	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,576	218,57	220,45	213,43	215,63	-2,2	24	0	0	72,6	69,8	2,7	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,549	231,28	233,64	225,91	228,54	-2,63	24	0	0	72,3	69,8	2,42	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,554	228,39	230,86	223,08	225,82	-2,74	24	0	0	72,3	69,8	2,47	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,572	228,06	230,47	222,79	225,46	-2,67	24	0	0	72	69,5	2,56	0,7	0,7	-
Итого:	16,803	6774,97	6842,16	6617,59	6693,19	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,803														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	615,829	69394,6	65183,44	67697,31	63932,23
23.05.2025	632,632	76169,57	72025,6	74314,9	70625,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:34:48