

#9001#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 3419  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00074778  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,671	52,4	51,36	51,12	50,95	0,17	24	0	0	74	41,3	32,73	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,5	19,22	19,02	18,79	18,81	-0,02	24	0	0	71	44,6	26,47	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,475	20,24	20,06	19,77	19,83	-0,06	24	0	0	70,9	46,8	24,05	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,546	20,8	20,52	20,35	20,29	0,06	24	0	0	71,1	44,3	26,8	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,571	22,06	21,77	21,56	21,54	0,02	24	0	0	71,2	44,7	26,51	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,513	21,07	20,81	20,62	20,58	0,04	24	0	0	71,3	46,5	24,81	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,534	21,59	21,35	21,1	21,1	0	24	0	0	71,1	45,8	25,28	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,609	22,51	22,17	22	21,94	0,06	24	0	0	71,3	43,6	27,62	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,528	20,51	20,22	20,06	20	0,06	24	0	0	70,8	44,5	26,26	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,501	19,93	19,65	19,49	19,43	0,06	24	0	0	70,9	45,2	25,73	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,579	22,31	21,99	21,82	21,75	0,07	24	0	0	71	44,5	26,5	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,514	20,93	20,68	20,44	20,46	-0,02	24	0	0	71,1	45,9	25,14	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,491	20,25	20	19,8	19,77	0,03	24	0	0	70,9	46,1	24,82	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,492	19,92	19,69	19,49	19,46	0,03	24	0	0	71,1	45,7	25,37	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,573	22,47	22,2	21,98	21,96	0,02	24	0	0	71,2	45,1	26,11	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,515	19,89	19,63	19,43	19,41	0,02	24	0	0	71,1	44,5	26,59	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,519	20,26	20,02	19,83	19,78	0,05	24	0	0	70,8	44,7	26,16	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,476	19,01	18,79	18,56	18,56	0	24	0	0	71	45,2	25,82	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,522	20,44	20,2	19,97	19,96	0,01	24	0	0	71	44,8	26,14	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,542	21,15	20,9	20,69	20,66	0,03	24	0	0	71,4	45,2	26,15	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,484	20,58	20,37	20,12	20,14	-0,02	24	0	0	70,9	46,9	24,01	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,536	20,58	20,44	20,11	20,21	-0,1	24	0	0	71	44,4	26,59	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,488	20,34	20,25	19,87	20,01	-0,14	24	0	0	71	46,4	24,59	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,439	18,39	18,21	17,98	17,99	-0,01	24	0	0	71,2	46,8	24,33	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,471	20,18	20,11	19,76	19,86	-0,1	24	0	0	70,9	47,1	23,87	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,449	19,02	18,96	18,59	18,73	-0,14	24	0	0	70,9	46,7	24,16	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,491	20	19,83	19,54	19,59	-0,05	24	0	0	70,8	45,6	25,25	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,449	19,56	19,43	19,13	19,2	-0,07	24	0	0	71	47,5	23,45	0,7	0,7	-
Итого:	15,478	605,61	598,63	591,97	591,97	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,478														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	1425,731	75934,91	75292,76	74003,42	74171,38
23.05.2022	1441,209	76540,52	75891,39	74595,39	74763,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.05.2022 7:21:44