

# #9017#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 3419  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00074778  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,541	57,41	57,34	56,23	56,47	-0,24	24	0	0	67,7	58,1	9,59	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,531	56,89	56,87	55,71	55,96	-0,25	24	0	0	67,9	58,4	9,47	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,575	56,78	56,7	55,59	55,83	-0,24	24	0	0	67,7	57,3	10,37	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,566	56,79	56,71	55,61	55,85	-0,24	24	0	0	67,8	57,6	10,16	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,552	63,25	63,22	61,93	62,2	-0,27	24	0	0	67,7	58,8	8,92	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,591	87,81	88,04	85,89	86,49	-0,6	24	0	0	69,3	62,4	6,87	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,592	84,99	85,1	83,06	83,48	-0,42	24	0	0	71,2	64	7,11	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,508	85,78	85,93	83,85	84,28	-0,43	24	0	0	71	65	6,02	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,54	84,68	84,8	82,81	83,2	-0,39	24	0	0	70,8	64,3	6,51	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,561	76,03	76,18	74,33	74,77	-0,44	24	0	0	71,5	64	7,52	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,525	76,5	77,02	74,79	75,58	-0,79	24	0	0	71,5	64,5	6,99	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,541	78,02	78,5	76,26	77,04	-0,78	24	0	0	71,6	64,5	7,07	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,548	79,08	79,45	77,31	77,99	-0,68	24	0	0	71,6	64,5	7,08	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,565	78,44	78,76	76,66	77,28	-0,62	24	0	0	71,8	64,4	7,36	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,515	78	78,34	76,25	76,89	-0,64	24	0	0	71,5	64,8	6,74	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,499	79,8	80,12	78	78,61	-0,61	24	0	0	71	64,6	6,4	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,489	81,35	81,71	79,63	80,24	-0,61	24	0	0	68,5	62,4	6,14	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,465	78,12	78,43	76,43	77	-0,57	24	0	0	69,6	63,6	6,08	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,477	83,02	83,31	81,25	81,81	-0,56	24	0	0	69,1	63,2	5,89	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,485	89,06	89,46	87,22	87,87	-0,65	24	0	0	68	62,5	5,53	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,467	84,5	84,95	82,74	83,42	-0,68	24	0	0	68,4	62,8	5,62	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,523	83,57	83,99	81,81	82,5	-0,69	24	0	0	68,8	62,4	6,42	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,459	102,3	102,81	100,25	101,01	-0,76	24	0	0	66,5	62	4,57	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,475	84,72	85,18	82,95	83,64	-0,69	24	0	0	68,6	62,9	5,73	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,481	85,41	85,69	83,62	84,15	-0,53	24	0	0	68,6	62,8	5,75	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,455	84,93	85,21	83,15	83,68	-0,53	24	0	0	68,6	63,2	5,47	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,488	85,59	85,91	83,76	84,34	-0,58	24	0	0	69,1	63,2	5,84	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,438	85,25	85,65	83,42	84,03	-0,61	24	0	0	69,4	64,2	5,23	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,432	83,84	84,27	82,08	82,73	-0,65	24	0	0	68,8	63,6	5,27	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,386	82,58	83,05	80,87	81,48	-0,61	24	0	0	68,7	63,9	4,75	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,401	90,32	90,86	88,51	89,22	-0,71	24	0	0	67,7	63,2	4,51	0,7	0,7	-
Итого:	15,671	2464,81	2473,56	2411,97	2429,04	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,671														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	616,576	32967,66	32544,57	32102,94	32038,95
23.06.2021	632,247	35432,47	35018,13	34514,91	34467,99

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 7:44:11