

# #9000#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 3419  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00074778  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,487	20,87	20,76	20,39	20,51	-0,12	24	0	0	70,5	46,8	23,75	0,7	0,7	-
25.05.2022	0,467	20,76	20,67	20,29	20,44	-0,15	24	0	0	70,1	46,9	23,22	0,7	0,7	-
26.05.2022	0,5	22,44	22,33	21,96	22,09	-0,13	24	0	0	70,1	47,3	22,87	0,7	0,7	-
27.05.2022	0,513	22,48	22,38	21,99	22,13	-0,14	24	0	0	70,3	47,1	23,21	0,7	0,7	-
28.05.2022	0,479	27,9	27,88	27,28	27,52	-0,24	24	0	0	69,4	51,8	17,56	0,7	0,7	-
29.05.2022	0,614	25,03	24,88	24,47	24,61	-0,14	24	0	0	70,8	45,6	25,13	0,7	0,7	-
30.05.2022	0,468	21,19	21,09	20,72	20,85	-0,13	24	0	0	70,1	47,6	22,54	0,7	0,7	-
31.05.2022	0,495	21,91	21,82	21,42	21,56	-0,14	24	0	0	70,2	47,2	23,03	0,7	0,7	-
01.06.2022	0,441	21,29	21,26	20,82	21	-0,18	24	0	0	70	48,9	21,05	0,7	0,7	-
02.06.2022	0,452	20,56	20,5	20,09	20,25	-0,16	24	0	0	70	47,6	22,37	0,7	0,7	-
03.06.2022	0,585	23,39	23,27	22,86	23,02	-0,16	24	0	0	70,4	44,8	25,59	0,7	0,7	-
04.06.2022	0,527	22,22	22,14	21,7	21,9	-0,2	24	0	0	70,2	45,8	24,43	0,7	0,7	-
05.06.2022	0,483	21,41	21,35	20,92	21,11	-0,19	24	0	0	70,2	47	23,23	0,7	0,7	-
06.06.2022	0,434	20,8	20,77	20,35	20,52	-0,17	24	0	0	70	48,7	21,35	0,7	0,7	-
07.06.2022	0,494	21,61	21,57	21,13	21,33	-0,2	24	0	0	70,1	46,8	23,36	0,7	0,7	-
08.06.2022	0,478	21,34	21,29	20,84	21,03	-0,19	24	0	0	70,4	47,3	23,09	0,7	0,7	-
09.06.2022	0,456	20,81	20,79	20,35	20,55	-0,2	24	0	0	70,1	47,7	22,42	0,7	0,7	-
10.06.2022	0,447	19,84	19,8	19,39	19,56	-0,17	24	0	0	70,4	47,3	23,03	0,7	0,7	-
11.06.2022	0,429	19,52	19,49	19,08	19,25	-0,17	24	0	0	70,5	48,1	22,37	0,7	0,7	-
12.06.2022	0,42	19,21	19,17	18,81	18,94	-0,13	24	0	0	70,1	47,7	22,43	0,7	0,7	-
13.06.2022	0,447	20,72	20,69	20,24	20,46	-0,22	24	0	0	70,3	48,2	22,09	0,7	0,7	-
14.06.2022	0,422	26,13	26,18	25,57	25,83	-0,26	24	0	0	69,4	52,9	16,45	0,7	0,7	-
15.06.2022	0,395	18,77	18,76	18,36	18,51	-0,15	24	0	0	70,1	48,5	21,59	0,7	0,7	-
16.06.2022	0,368	17,52	17,5	17,16	17,26	-0,1	24	0	0	69,9	48,4	21,55	0,7	0,7	-
17.06.2022	0,418	19,42	19,39	19	19,15	-0,15	24	0	0	70,2	48,2	22,08	0,7	0,7	-
18.06.2022	0,414	19,43	19,4	18,97	19,17	-0,2	24	0	0	70,3	48,4	21,89	0,7	0,7	-
19.06.2022	0,429	20,21	20,17	19,76	19,92	-0,16	24	0	0	70,4	48,7	21,65	0,7	0,7	-
20.06.2022	0,408	18,98	18,95	18,54	18,71	-0,17	24	0	0	70,2	48,1	22,09	0,7	0,7	-
21.06.2022	0,415	19,07	19,03	18,63	18,79	-0,16	24	0	0	70	47,7	22,38	0,7	0,7	-
22.06.2022	0,447	20,5	20,46	20,05	20,22	-0,17	24	0	0	70,4	48	22,41	0,7	0,7	-
23.06.2022	0,386	18,93	18,91	18,54	18,68	-0,14	24	0	0	70,2	49,5	20,79	0,7	0,7	-
Итого:	14,218	654,26	652,65	639,68	644,87	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,218														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	1441,209	76540,52	75891,39	74595,39	74763,35
23.06.2022	1455,427	77194,78	76544,04	75235,07	75408,22

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2022 7:27:44