

#133834#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Озерная 8-12, Калининград
5346
3419
ВКТ-7
00074778
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,562	228,77	231,15	223,43	226,11	-2,68	24	0	0	72,4	69,8	2,51	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,549	228,42	230,8	223,14	225,75	-2,61	24	0	0	72,1	69,7	2,45	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,557	228,12	230,59	222,83	225,56	-2,73	24	0	0	72,1	69,6	2,5	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,547	228,08	230,72	222,84	225,73	-2,89	24	0	0	71,9	69,4	2,45	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,502	228,43	231,76	223,07	226,61	-3,54	24	0	0	72,7	70,5	2,24	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,519	226,77	230,17	221,42	225,08	-3,66	24	0	0	72,8	70,5	2,33	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,537	226,54	229,95	221,22	224,88	-3,66	24	0	0	72,5	70,1	2,43	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,476	215,51	218,6	210,86	214,14	-3,28	24	0	0	69,3	67	2,27	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,534	226,87	229,65	221,65	224,69	-3,04	24	0	0	71,9	69,5	2,4	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,483	227,83	230,57	222,55	225,52	-2,97	24	0	0	72,1	69,9	2,19	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,491	227,16	229,83	221,94	224,85	-2,91	24	0	0	71,6	69,4	2,21	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,497	226,18	229,32	220,99	224,36	-3,37	24	0	0	71,8	69,5	2,25	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,449	225,63	229,13	220,41	224,1	-3,69	24	0	0	72,1	70,1	2,03	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,48	227,67	231	222,42	225,95	-3,53	24	0	0	72	69,9	2,16	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,475	228,76	231,71	223,46	226,62	-3,16	24	0	0	72,1	70	2,12	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,497	226,5	229,21	221,31	224,27	-2,96	24	0	0	71,7	69,5	2,23	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,468	225,58	228,33	220,41	223,35	-2,94	24	0	0	71,8	69,7	2,14	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,48	228,57	231,44	223,35	226,44	-3,09	24	0	0	71,5	69,4	2,14	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,453	234,89	238,35	229,56	233,23	-3,67	24	0	0	71,4	69,4	1,97	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,484	233,56	237,08	228,24	231,94	-3,7	24	0	0	71,6	69,4	2,12	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,471	231,74	235,12	226,38	229,98	-3,6	24	0	0	72	69,9	2,07	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,5	225,82	229,12	220,65	224,15	-3,5	24	0	0	71,7	69,4	2,26	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,489	211,63	214,66	206,82	210,06	-3,24	24	0	0	71,5	69,2	2,36	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,475	207,09	209,59	202,4	205,11	-2,71	24	0	0	71,2	68,9	2,35	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,516	209,56	211,93	204,76	207,42	-2,66	24	0	0	71,6	69	2,52	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,466	210,31	212,69	205,52	208,13	-2,61	24	0	0	71,4	69,2	2,26	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,441	199,06	201,51	194,79	197,44	-2,65	24	0	0	69	66,8	2,26	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,451	209,18	211,72	204,38	207,12	-2,74	24	0	0	71,9	69,7	2,2	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,495	213,2	215,64	208,21	210,93	-2,72	24	0	0	72,4	70	2,37	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,47	211,39	213,72	206,47	209,03	-2,56	24	0	0	72,2	69,9	2,27	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,469	212,65	214,96	207,75	210,27	-2,52	24	0	0	72,1	69,9	2,25	0,7	0,7	-
Итого:	15,283	6891,47	6980,02	6733,23	6828,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,283														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	632,632	76169,57	72025,6	74314,9	70625,42
23.06.2025	647,915	83061,04	79005,62	81048,13	77454,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 11:52:23