

#9020#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3419
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00074778
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,392	82,79	83,27	81,06	81,72	-0,66	24	0	0	69	64,2	4,83	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,349	54,53	54,78	53,36	53,84	-0,48	24	0	0	68,8	62,2	6,5	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,397	26,68	26,56	26,1	26,23	-0,13	24	0	0	67,5	52,3	15,25	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,39	26,39	26,24	25,85	25,9	-0,05	24	0	0	67,8	52,8	15,06	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,35	29,01	28,97	28,42	28,59	-0,17	24	0	0	67,3	55	12,32	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,349	28,79	28,8	28,2	28,41	-0,21	24	0	0	67,3	54,9	12,39	0,7	0,7	-
30.06.2021	0,347	86,81	87,34	85,39	86,07	-0,68	24	0	0	60,1	56,1	4,06	0,7	0,7	-
01.07.2021	0,314	23,15	23,15	22,66	22,84	-0,18	24	0	0	67,6	53,8	13,83	0,7	0,7	-
02.07.2021	0,317	21,66	21,66	21,22	21,39	-0,17	24	0	0	67,6	52,7	14,93	0,7	0,7	-
03.07.2021	0,342	23,84	23,87	23,35	23,56	-0,21	24	0	0	67,6	53	14,63	0,7	0,7	-
04.07.2021	0,328	23,59	23,56	23,09	23,29	-0,2	24	0	0	67,5	53,4	14,12	0,7	0,7	-
05.07.2021	0,326	23,93	23,76	23,42	23,45	-0,03	24	0	0	67,4	53,5	13,92	0,7	0,7	-
06.07.2021	0,33	28,05	27,99	27,47	27,59	-0,12	24	0	0	67,1	55,1	11,95	0,7	0,7	-
07.07.2021	0,338	29,05	29,08	28,46	28,66	-0,2	24	0	0	67,1	55,3	11,77	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,325	28,75	28,8	28,13	28,39	-0,26	24	0	0	67	55,4	11,58	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,338	32,05	32,15	31,39	31,71	-0,32	24	0	0	66,8	56,1	10,73	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,34	29,27	29,36	28,67	28,95	-0,28	24	0	0	67,1	55,2	11,84	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,356	34,38	34,51	33,71	34,01	-0,3	24	0	0	66,9	56,4	10,52	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,324	27,51	27,6	26,97	27,23	-0,26	24	0	0	67,2	55,2	12,07	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,326	29,53	29,64	28,93	29,2	-0,27	24	0	0	67	55,7	11,27	0,7	0,7	-
14.07.2021	0,339	28,59	28,69	28,02	28,29	-0,27	24	0	0	67,2	55,2	12	0,7	0,7	-
15.07.2021	0,314	29,73	29,88	29,12	29,42	-0,3	24	0	0	67	56,2	10,83	0,7	0,7	-
16.07.2021	0,302	28,46	28,58	27,88	28,18	-0,3	24	0	0	67	56,1	10,86	0,7	0,7	-
17.07.2021	0,34	78,06	78,56	76,64	77,3	-0,66	24	0	0	63,3	58,8	4,44	0,7	0,7	-
18.07.2021	0,308	28,87	29,02	28,29	28,63	-0,34	24	0	0	66,8	55,9	10,9	0,7	0,7	-
19.07.2021	0,328	30,27	30,42	29,66	29,95	-0,29	24	0	0	66,9	55,9	11	0,7	0,7	-
20.07.2021	0,303	27,16	27,28	26,61	26,89	-0,28	24	0	0	67	55,6	11,42	0,7	0,7	-
21.07.2021	0,33	29,23	29,37	28,66	28,92	-0,26	24	0	0	67	55,4	11,58	0,7	0,7	-
22.07.2021	0,329	29,57	29,71	28,95	29,29	-0,34	24	0	0	67	55,6	11,43	0,7	0,7	-
23.07.2021	0,348	31,45	31,57	30,8	31,1	-0,3	24	0	0	67	55,8	11,3	0,7	0,7	-
Итого:	10,119	1031,15	1034,17	1010,48	1019	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,119														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	632,247	35432,47	35018,13	34514,91	34467,99
23.07.2021	642,366	36463,62	36052,3	35525,39	35486,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:29:58