

# #9004#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 3419  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00074778  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,394	17,73	17,66	17,33	17,42	-0,09	24	0	0	70	47,1	22,88	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,402	18,34	18,24	17,92	18	-0,08	24	0	0	70,2	47,8	22,39	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,392	18,58	18,5	18,2	18,27	-0,07	24	0	0	69,7	48,2	21,5	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,371	18,94	18,9	18,53	18,67	-0,14	24	0	0	69,2	49,2	20	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,331	16,89	16,86	16,55	16,64	-0,09	24	0	0	69	49,1	19,96	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,328	17,73	17,72	17,33	17,49	-0,16	24	0	0	69,3	50,3	18,98	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,336	18,53	18,5	18,12	18,26	-0,14	24	0	0	69,3	50,6	18,69	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,351	18,6	18,53	18,23	18,29	-0,06	24	0	0	69,3	50	19,3	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,377	19,48	19,38	19,07	19,13	-0,06	24	0	0	69,2	49,5	19,76	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,351	18,99	18,9	18,59	18,65	-0,06	24	0	0	69,3	50,4	18,9	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,354	18,57	18,5	18,16	18,26	-0,1	24	0	0	69,3	50	19,33	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,324	17,33	17,26	16,97	17,02	-0,05	24	0	0	69,1	50,1	19,01	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,367	19,56	19,46	19,14	19,22	-0,08	24	0	0	69,3	50	19,21	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,406	20,9	20,8	20,45	20,55	-0,1	24	0	0	69	49,2	19,89	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,431	24,22	24,13	23,71	23,86	-0,15	24	0	0	68,5	50,4	18,1	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,436	24,24	24,17	23,73	23,9	-0,17	24	0	0	68,4	49,9	18,46	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,416	25,09	25,05	24,56	24,76	-0,2	24	0	0	68,3	51,3	17,01	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,398	25,98	25,95	25,44	25,61	-0,17	24	0	0	68,4	52,8	15,56	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,401	24,78	24,73	24,29	24,43	-0,14	24	0	0	68,1	51,7	16,47	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,398	25,01	24,88	24,47	24,56	-0,09	24	0	0	68,5	52,3	16,17	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,356	24,41	24,32	23,9	24,01	-0,11	24	0	0	68,2	53,2	14,96	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,381	24,67	24,52	24,15	24,21	-0,06	24	0	0	68	52,3	15,7	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,39	25,31	25,24	24,76	24,91	-0,15	24	0	0	68,2	52,5	15,73	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,421	26,54	26,48	25,96	26,16	-0,2	24	0	0	68,3	52,1	16,25	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,401	25,98	25,96	25,44	25,63	-0,19	24	0	0	68	52,2	15,73	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,453	26,47	26,4	25,91	26,06	-0,15	24	0	0	68,4	51	17,39	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,377	25,61	25,57	25,06	25,24	-0,18	24	0	0	68,1	53,1	15,05	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,334	21,43	21,33	21	21,07	-0,07	24	0	0	67,8	51,8	15,91	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,37	24,69	24,63	24,18	24,32	-0,14	24	0	0	68	52,7	15,31	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,351	25,37	25,36	24,83	25,03	-0,2	24	0	0	67,6	53,5	14,1	0,7	0,7	-
Итого:	11,398	659,97	657,93	645,98	649,63	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,398														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	1455,427	77194,78	76544,04	75235,07	75408,22
23.07.2022	1466,825	77854,75	77201,97	75881,05	76057,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 12:20:11