

#142279#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Озерная 8-12, Калининград
5346
3419
ВКТ-7
00074778
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,488	212,06	214,41	207,18	209,77	-2,59	24	0	0	71,8	69,4	2,35	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,466	214,22	216,47	209,22	211,7	-2,48	24	0	0	72,5	70,3	2,22	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,467	213,9	215,93	208,91	211,19	-2,28	24	0	0	72,3	70,1	2,22	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,455	215,38	217,7	210,36	212,9	-2,54	24	0	0	72,3	70,1	2,16	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,47	215,65	218	210,69	213,26	-2,57	24	0	0	72,1	69,8	2,23	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,44	215,8	218,13	210,8	213,35	-2,55	24	0	0	72,1	70	2,08	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,506	215,07	217,37	210,08	212,65	-2,57	24	0	0	72,1	69,7	2,41	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,434	216,23	218,72	211,32	213,99	-2,67	24	0	0	71,4	69,3	2,05	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,454	219,1	221,66	214,19	216,97	-2,78	24	0	0	70,8	68,7	2,12	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,398	214,83	217,33	210,02	212,69	-2,67	24	0	0	70,9	69	1,9	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,47	212,08	214,53	207,32	210,01	-2,69	24	0	0	70,8	68,6	2,26	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,497	213,57	216,01	208,76	211,44	-2,68	24	0	0	71	68,6	2,4	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,428	212,83	215,35	208,05	210,75	-2,7	24	0	0	71	69	2,05	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,46	213,68	216,19	208,85	211,54	-2,69	24	0	0	71,2	69	2,2	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,471	213,13	215,64	208,32	211,04	-2,72	24	0	0	71,2	68,9	2,26	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,417	212,67	215,23	207,86	210,6	-2,74	24	0	0	71,1	69,1	2	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,423	213,28	215,78	208,5	211,19	-2,69	24	0	0	70,9	68,9	2,03	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,445	216,54	219,11	211,61	214,39	-2,78	24	0	0	71,4	69,2	2,11	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,449	215,29	217,86	210,44	213,21	-2,77	24	0	0	71,1	69	2,13	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,469	214,96	217,49	210,13	212,86	-2,73	24	0	0	71	68,8	2,24	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,469	215,79	218,33	210,9	213,7	-2,8	24	0	0	71,1	68,9	2,23	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,416	215,17	217,66	210,29	212,99	-2,7	24	0	0	71,3	69,3	1,99	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,432	218,37	221	213,4	216,24	-2,84	24	0	0	71,3	69,3	2,04	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,429	223,63	226,51	218,62	221,69	-3,07	24	0	0	70,7	68,8	1,96	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,463	223,67	226,42	218,66	221,6	-2,94	24	0	0	70,9	68,8	2,13	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,465	221,85	224,57	216,82	219,77	-2,95	24	0	0	71,3	69,1	2,13	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,432	220,18	222,92	215,26	218,17	-2,91	24	0	0	70,9	68,9	2	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,413	220,54	223,37	215,51	218,54	-3,03	24	0	0	71,2	69,3	1,92	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,432	221,12	223,84	216,13	219,04	-2,91	24	0	0	71,2	69,2	2	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,4	220,89	223,64	215,86	218,79	-2,93	24	0	0	71,3	69,5	1,85	0,7	0,7	-
Итого:	13,458	6491,48	6567,17	6344,06	6426,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,458														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	647,915	83061,04	79005,62	81048,13	77454,24
23.07.2025	661,373	89552,52	85572,79	87392,19	83880,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2025 8:33:04