

#9021#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3419
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00074778
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,334	28,06	28,17	27,46	27,75	-0,29	24	0	0	67,2	55	12,24	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,343	29,65	29,76	29,07	29,33	-0,26	24	0	0	67	55,2	11,8	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,302	26,55	26,67	26,02	26,27	-0,25	24	0	0	66,9	55,3	11,62	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,324	27,44	27,55	26,88	27,17	-0,29	24	0	0	66,9	54,9	11,98	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,312	22,89	22,96	22,4	22,68	-0,28	24	0	0	67,3	53,4	13,85	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,28	24,7	24,6	24,21	24,26	-0,05	24	0	0	66,9	55,4	11,56	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,349	35,83	35,98	35,12	35,47	-0,35	24	0	0	66,4	56,4	9,97	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,375	30,76	30,86	30,17	30,4	-0,23	24	0	0	67	54,5	12,45	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,353	31,3	31,43	30,67	30,97	-0,3	24	0	0	66,8	55,4	11,47	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,369	29,62	29,72	29,01	29,31	-0,3	24	0	0	67,2	54,5	12,71	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,344	35,73	35,86	35,06	35,38	-0,32	24	0	0	65,2	55,4	9,88	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,074	57,91	58,28	57,17	57,58	-0,41	24	0	0	52,3	51	1,31	0,7	0,7	-
05.08.2021	0	0,02	0	0,02	0	0,02	24	0	0	27,7	26,4	1,33	0,7	0,7	-
06.08.2021	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	0	26,3	25,5	0,79	0,7	0,7	-
07.08.2021	0	0,05	0	0,05	0	0,05	24	0	0	25,5	25	0,54	0,7	0,7	-
08.08.2021	0	0,02	0	0,02	0	0,02	24	0	0	24,9	24,5	0,43	0,7	0,7	-
09.08.2021	0	0,03	0	0,03	0	0,03	24	0	0	24,5	24,2	0,28	0,7	0,7	-
10.08.2021	0	0,13	0	0,13	0	0,13	24	0	0	24,1	24,3	-0,15	0,7	0,7	-
11.08.2021	0	0,15	0	0,15	0	0,15	24	0	0	23,9	23,5	0,33	0,7	0,7	-
12.08.2021	0	0,13	0	0,13	0	0,13	24	0	0	23,7	23,5	0,21	0,7	0,7	-
13.08.2021	0	0,25	0	0,25	0	0,25	24	0	0	23,8	23,4	0,35	0,7	0,7	-
14.08.2021	0	0,3	0,01	0,3	0,01	0,29	24	0	0	24	23,4	0,62	0,7	0,7	-
15.08.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	23,2	0,46	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,002	3,96	3,79	3,96	3,79	0,17	24	0	0	23,2	22,5	0,73	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,235	67,79	68,67	67,14	68,12	-0,98	24	0	0	43	39,5	3,54	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,4	27,3	27,41	26,73	27,06	-0,33	24	0	0	67,5	52,4	15,07	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,413	37,44	37,96	36,71	37,44	-0,73	24	0	0	66,3	55	11,29	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,422	25,04	25,12	24,53	24,83	-0,3	24	0	0	67,5	50,4	17,19	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,435	25,1	24,99	24,58	24,75	-0,17	24	0	0	67,5	49,8	17,64	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,439	24,67	24,62	24,15	24,36	-0,21	24	0	0	67,5	49,4	18,12	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,417	24,39	24,39	23,89	24,13	-0,24	24	0	0	67,4	50	17,38	0,7	0,7	-
Итого:	6,522	617,22	618,8	606,02	611,06	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,522														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	642,366	36463,62	36052,3	35525,39	35486,99
23.08.2021	648,888	37080,84	36671,1	36131,41	36098,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 14:24:29