

#9003#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3419
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00074778
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,358	24,04	24,01	23,52	23,72	-0,2	24	0	0	68	52,8	15,22	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,319	21,18	21,16	20,72	20,92	-0,2	24	0	0	67,7	52,3	15,43	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,371	27,95	27,99	27,39	27,61	-0,22	24	0	0	67,5	54	13,49	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,332	23,73	23,74	23,22	23,44	-0,22	24	0	0	68	53,5	14,47	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,356	23,84	23,84	23,35	23,56	-0,21	24	0	0	67,8	52,5	15,34	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,379	25,7	25,71	25,18	25,39	-0,21	24	0	0	67,6	52,6	15,02	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,424	25,61	25,55	25,1	25,26	-0,16	24	0	0	68,1	51,3	16,85	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,415	25,44	25,41	24,89	25,11	-0,22	24	0	0	68	51,4	16,63	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,404	26,7	26,68	26,14	26,35	-0,21	24	0	0	68	52,6	15,37	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,426	25,42	25,39	24,89	25,07	-0,18	24	0	0	67,9	50,8	17,07	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,405	26,91	26,91	26,36	26,58	-0,22	24	0	0	68,2	52,9	15,36	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,416	23,14	23,07	22,65	22,81	-0,16	24	0	0	68,5	50,2	18,29	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,36	21,71	21,68	21,25	21,41	-0,16	24	0	0	68,3	51,3	16,92	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,354	21,75	21,73	21,32	21,47	-0,15	24	0	0	67,6	51,1	16,51	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,376	22,47	22,44	22	22,16	-0,16	24	0	0	67,8	50,8	17,05	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,402	24,87	24,84	24,34	24,55	-0,21	24	0	0	68	51,6	16,44	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,401	25,77	25,76	25,21	25,43	-0,22	24	0	0	68,2	52,3	15,9	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,359	23,34	23,33	22,86	23,02	-0,16	24	0	0	67,8	52,1	15,74	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,383	25,62	25,62	25,07	25,27	-0,2	24	0	0	68,1	52,8	15,27	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,368	23,39	23,39	22,87	23,11	-0,24	24	0	0	68,1	52	16,05	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,328	22,73	22,76	22,24	22,47	-0,23	24	0	0	68,3	53,5	14,79	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,343	22,78	22,81	22,33	22,51	-0,18	24	0	0	67,7	52,4	15,32	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,348	21,35	21,37	20,91	21,08	-0,17	24	0	0	67,8	51,2	16,65	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,311	23,07	23,1	22,57	22,78	-0,21	24	0	0	67,8	54	13,74	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,102	65,92	66,55	64,94	65,63	-0,69	24	0	0	56,2	54,6	1,61	0,7	0,7	-
18.08.2022	0	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,01	24	0	0	31	25,8	5,14	0,7	0,7	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,7	28,9	0,78	0,7	0,7	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29	28,3	0,64	0,7	0,7	-
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,3	27,8	0,55	0,7	0,7	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,8	27,3	0,46	0,7	0,7	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,2	26,8	0,39	0,7	0,7	-
Итого:	9,04	644,44	644,86	631,33	636,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,04														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1466,825	77854,75	77201,97	75881,05	76057,85
23.08.2022	1475,865	78499,19	77846,83	76512,38	76694,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 9:18:22