

#145149#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Озерная 8-12, Калининград
5346
3419
ВКТ-7
00074778
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,373	218,36	221,05	213,39	216,25	-2,86	24	0	0	71,4	69,6	1,76	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,409	218,43	220,9	213,36	216,01	-2,65	24	0	0	72,2	70,3	1,9	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,4	217,39	219,58	212,47	214,86	-2,39	24	0	0	71,1	69,2	1,88	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,392	222,38	224,78	217,33	219,88	-2,55	24	0	0	71,5	69,7	1,8	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,39	215,34	217,83	210,44	213,12	-2,68	24	0	0	71,4	69,5	1,86	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,39	216,29	218,61	211,38	213,86	-2,48	24	0	0	71,6	69,8	1,85	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,394	213,82	216,72	208,96	212,01	-3,05	24	0	0	71,5	69,6	1,89	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,381	214,92	217,85	209,96	213,04	-3,08	24	0	0	71,9	70,1	1,81	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,41	216,13	218,62	211,19	213,89	-2,7	24	0	0	71,6	69,7	1,94	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,389	216,75	219,07	211,77	214,29	-2,52	24	0	0	71,8	70	1,84	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,388	213,58	215,84	208,75	211,2	-2,45	24	0	0	71,3	69,4	1,85	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,363	217,58	219,84	212,56	215	-2,44	24	0	0	72	70,3	1,71	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,382	217,43	218,68	212,39	213,81	-1,42	24	0	0	72,2	70,4	1,8	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,445	215,46	216,33	210,57	211,65	-1,08	24	0	0	71,5	69,4	2,11	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,381	213,03	214,06	208,18	209,42	-1,24	24	0	0	71,5	69,6	1,83	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,433	211,48	212,74	206,71	208,2	-1,49	24	0	0	71,1	69	2,09	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,394	211,96	214,41	207,15	209,78	-2,63	24	0	0	71,4	69,5	1,89	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,414	209,77	212,1	205,06	207,61	-2,55	24	0	0	70,8	68,8	2,01	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,417	211,42	214,09	206,65	209,5	-2,85	24	0	0	71,1	69,1	2,03	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,432	180,59	183,09	176,61	179,32	-2,71	24	0	0	69,9	67,5	2,45	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,422	160,66	162,69	157,26	159,5	-2,24	24	0	0	68,7	66	2,69	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,423	161,26	162,99	157,84	159,77	-1,93	24	0	0	68,7	66	2,68	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,385	159,82	161,46	156,44	158,28	-1,84	24	0	0	68,4	65,9	2,46	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,375	161,33	163,11	157,91	159,87	-1,96	24	0	0	68,6	66,2	2,4	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,392	162,62	164,5	159,19	161,27	-2,08	24	0	0	68,6	66,1	2,46	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,394	160,86	162,74	157,47	159,52	-2,05	24	0	0	68,6	66,1	2,51	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,395	159,66	161,46	156,28	158,3	-2,02	24	0	0	68,5	66	2,53	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,43	161,08	162,91	157,7	159,74	-2,04	24	0	0	68,4	65,7	2,73	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,39	162,66	164,48	159,24	161,24	-2	24	0	0	68,5	66	2,46	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,375	163,77	165,32	160,36	162,06	-1,7	24	0	0	68,4	66,1	2,34	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,457	163,7	164,88	160,24	161,68	-1,44	24	0	0	68,4	65,6	2,83	0,7	0,7	-
Итого:	12,415	6049,53	6112,73	5914,81	5983,93	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,415														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	661,373	89552,52	85572,79	87392,19	83880,27
23.08.2025	673,788	95602,05	91685,52	93307	89864,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 10:41:10