

#9023#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 8-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3419
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00074778
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,43	24,06	24,05	23,55	23,8	-0,25	24	0	0	67,4	49,1	18,3	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,455	24,96	24,94	24,44	24,68	-0,24	24	0	0	67,5	48,9	18,64	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,454	31,98	32,03	31,33	31,62	-0,29	24	0	0	66,9	52,4	14,56	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,467	41,86	41,84	41,05	41,3	-0,25	24	0	0	64,7	53,3	11,36	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,46	33,97	33,94	33,27	33,49	-0,22	24	0	0	67,8	54	13,82	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,535	32,15	32,14	31,5	31,77	-0,27	24	0	0	67,7	50,7	16,97	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,47	27,18	27,18	26,62	26,88	-0,26	24	0	0	67,6	50	17,66	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,487	29,53	29,54	28,91	29,2	-0,29	24	0	0	67,6	50,7	16,89	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,482	27,01	26,95	26,45	26,64	-0,19	24	0	0	67,7	49,4	18,24	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,454	28,52	28,5	27,92	28,16	-0,24	24	0	0	67,7	51,4	16,31	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,483	28,68	28,65	28,07	28,29	-0,22	24	0	0	67,8	50,6	17,2	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,49	30,22	30,23	29,59	29,88	-0,29	24	0	0	67,8	51,3	16,5	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,514	29,23	29,2	28,6	28,86	-0,26	24	0	0	67,9	50	17,96	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,502	40,51	40,6	39,71	40,04	-0,33	24	0	0	66,5	53,8	12,64	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,461	28	28,03	27,42	27,68	-0,26	24	0	0	67,9	51,2	16,75	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,537	33,51	33,5	32,82	33,09	-0,27	24	0	0	67,9	51,6	16,34	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,474	28,05	28,05	27,44	27,72	-0,28	24	0	0	67,9	50,6	17,26	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,439	27,4	27,41	26,82	27,06	-0,24	24	0	0	67,8	51,3	16,43	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,44	27,43	27,42	26,85	27,1	-0,25	24	0	0	67,7	51,4	16,38	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,496	32,89	32,93	32,22	32,51	-0,29	24	0	0	67,8	52,4	15,35	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,411	25,4	25,41	24,9	25,09	-0,19	24	0	0	67,6	51	16,59	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,505	29,01	28,97	28,42	28,64	-0,22	24	0	0	67,8	50	17,75	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,472	28,85	28,84	28,26	28,49	-0,23	24	0	0	67,8	51,1	16,75	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,479	42,91	43,02	42,08	42,42	-0,34	24	0	0	65,7	54,4	11,34	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,48	28,97	28,98	28,38	28,63	-0,25	24	0	0	67,8	50,9	16,96	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,475	30,74	30,75	30,1	30,34	-0,24	24	0	0	67,8	52	15,79	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,523	31,71	31,7	31,05	31,3	-0,25	24	0	0	67,8	51	16,88	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,504	34,03	34,08	33,32	33,61	-0,29	24	0	0	67,9	52,8	15,15	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,547	32,27	32,25	31,59	31,87	-0,28	24	0	0	68	50,7	17,33	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,573	34,54	34,47	33,84	34,04	-0,2	24	0	0	67,9	51	16,9	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,593	33,05	32,9	32,38	32,52	-0,14	24	0	0	67,8	49,4	18,36	0,7	0,7	-
Итого:	15,092	958,62	958,5	938,9	946,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,092														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	648,888	37080,84	36671,1	36131,41	36098,05
23.09.2021	663,98	38039,46	37629,6	37070,31	37044,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 19:45:34